



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.

sede di ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

rilascia

Al richiedente: **Deceuninck Italia SRL**
Via Padre Eugenio Barsanti 1, 56025 Pontedera, Italia

CERTIFICATO

Di caratteristica di prodotto

n. CV – 16 – 443/Z

Prodotto: **Finestre in PVC ad un'anta ribalta serie DECEUNINCK Zendow 3.3**
per la combinazione 5101 (3525) – 12130

Produttore: Vedi richiedente

Descrizione:

Telaio ed anta	telaio P5101/ rinforzi in acciaio P3525, sp. 1 mm; anta P12130/ rinforzi in acciaio P11412, sp. 1,5 mm
Altri profili	Profilo per vetro 12145 con guarnizione coestrusa
Riempimento isolante	Pannello sandwich isolante dello spessore di 35,7 mm composto da: uno strato in PVC da 1,25 mm – un pannello interno da 33,2 mm in EPS – uno strato in PVC da 1,25 mm
Guarnizione	Interna ed esterna: 10575; guarnizione centrale: 10576; guarnizione esterna vetro: 10575; tutte le guarnizioni sono saldate agli angoli
Ferramenta	Ferramenta ROTO su tutto il perimetro, chiusura a 6 punti, 2 cerniere apribili e ribaltabili, maniglia con blocco di sicurezza

Risultato:

Denominazione del parametro esaminato	Metodo di prova	Risultato:
Coefficiente di trasmittanza termica U_f	UNI EN 12412-2	1,2 W/(m ² · K)

Con il presente certificato si attesta che le proprietà del prodotto di cui sopra sono conformi ai valori stabiliti dalla norma:

L'esito di U_f risponde ai requisiti prescritti dalla norma tecnica ceca ČSN 73 0540, parte 2, per quanto riguarda il coefficiente di trasmittanza termica raccomandato:

$$U_f \leq U_{\text{rec},20} = 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Documentazione: Verbale di prova n. 241/16. CSI, a.s. Zlín, AO 212

Il presente certificato è valido solo per il prodotto, le cui specifiche sono descritte in dettaglio nel verbale di prova. Attesta solo le proprietà sopra riportate del prodotto e non costituisce né sostituisce la certificazione secondo la legge n. 22/1997 Racc. sui requisiti tecnici per i prodotti.

Data di rilascio: **01.08.2016**

Valido fino al: **01.08.2018**



Ing. Vladan Panovec