



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Кабельный журнал

КОС25001-157-АСУ.КЖ

Главный инженер проекта

26.05.2025

Ф.Н. Баянов

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Согласовано			Системные кабели											
			№	Откуда			Обозначение	Куда					Тип кабеля	Длина, м
				Шкаф	Плата	Разъем		Шкаф	Контроллер	Корзина	Слот	Разъем		
			1	Шкаф№16	RI-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S01-CN1/Шкаф№16-RI-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S01	CN1	KS10-20	20
			2	Шкаф№16	RI-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S01-CN2/Шкаф№16-RI-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			3	Шкаф№16	RI-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S02-CN1/Шкаф№16-RI-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S02	CN1	KS10-20	20
			4	Шкаф№16	RI-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S02-CN2/Шкаф№16-RI-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			5	Шкаф№16	RI-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S03-CN1/Шкаф№16-RI-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S03	CN1	KS10-20	20
			6	Шкаф№16	RI-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S03-CN2/Шкаф№16-RI-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			7	Шкаф№16	RI-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S04-CN1/Шкаф№16-RI-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S04	CN1	KS10-20	20
8	Шкаф№16	RI-8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S04-CN2/Шкаф№16-RI-8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	CN2	KS10-20	20				
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	9	Шкаф№16	RO-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S05-CN1/Шкаф№16-RO-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S05	CN1	KS10-20	20
			10	Шкаф№16	RO-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S05-CN2/Шкаф№16-RO-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			11	Шкаф№16	RO-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S06-CN1/Шкаф№16-RO-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S06	CN1	KS10-20	20
			12	Шкаф№16	RO-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S06-CN2/Шкаф№16-RO-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			13	Шкаф№16	RO-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S07-CN1/Шкаф№16-RO-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S07	CN1	KS10-20	20
			14	Шкаф№16	RO-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S07-CN2/Шкаф№16-RO-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
			15	Шкаф№16	RO-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S08-CN1/Шкаф№16-RO-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04	S08	CN1	KS10-20	20
			16	Шкаф№16	RO-8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N04-S08-CN2/Шкаф№16-RO-8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N04		CN2	KS10-20	20
Инв. № подл.			17	SF-01	Schenck-1	X20	Шкаф№10-FCS0315-N05-S01-CN1/Schenck-1-X20	Шкаф№10	FCS0315	N05	S01	CN1	Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила 0,52, черн.*	**
			18	SF-02	Schenck-2	X20	Шкаф№10-FCS0315-N05-S01-CN2/Schenck-2-X20	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила 0,52, черн.*	**
Инв. № подл.			19	SF-03	Schenck-3	X20	Шкаф№10-FCS0315-N05-S02-CN1/Schenck-3-X20	Шкаф№10	FCS0315	N05	S02	CN1	Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила 0,52, черн.*	**
			20	MF-01	Schenck-4	X20	Шкаф№10-FCS0315-N05-S02-CN2/Schenck-4-X20	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила 0,52, черн.*	**

						КОС25001-157-АСУ.КЖ					
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата						
Разраб.		Перемыкина			05.2025						
Пров.		Иванов			05.2025						
Н.Контр.		Зырянова			05.2025						
ГИП		Баянов			05.2025						
Кабельный журнал						Стадия	Лист	Листов			
						Р	1	8			
						АСУ ИНЖИНИРИНГ					

Системные кабели												
№	Откуда			Обозначение	Куда					Тип кабеля	Длина, м	
	Шкаф	Плата	Разъем		Шкаф	Контроллер	Корзина	Слот	Разъем			
21	MF-02	Schenck-5	X20	Шкаф№10-FCS0315-N05-S03-CN1/Schenck-5-X20	Шкаф№10	FCS0315	N05	S03	CN1	Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила 0,52, черн.*	**	
22	Шкаф№16	RI-9	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S04-CN1/Шкаф№16-RI-9-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05	S04	CN1	KS10-20	20	
23	Шкаф№16	RI-10	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S04-CN2/Шкаф№16-RI-10-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	KS10-20	20	
24	Шкаф№17	RI-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S05-CN1/Шкаф№17-RI-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05	S05	CN1	KS10-20	20	
25	Шкаф№17	RI-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S05-CN2/Шкаф№17-RI-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	KS10-20	20	
26	Шкаф№17	RI-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S06-CN1/Шкаф№17-RI-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05	S06	CN1	KS10-20	20	
27	Шкаф№17	RI-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S06-CN2/Шкаф№17-RI-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	KS10-20	20	
28	Шкаф№17	RI-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S07-CN1/Шкаф№17-RI-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05	S07	CN1	KS10-20	20	
29	Шкаф№17	RI-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S08-CN2/Шкаф№17-RI-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	KS10-20	20	
30	Шкаф№17	RI-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S08-CN1/Шкаф№17-RI-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05	S08	CN1	KS10-20	20	
31	Шкаф№17	RI-8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N05-S08-CN2/Шкаф№17-RI-8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N05		CN2	KS10-20	20	
32	Шкаф№12	RI-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S01-CN1/Шкаф№12-RI-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S01	CN1	KS1-10	10	
33	Шкаф№12	RI-1	CN3	Шкаф№10-FCS0315-N06-S02-CN1/Шкаф№12-RI-1-CN3	Шкаф№10	FCS0315	N06	S02	CN1	KS1-10	10	
34	Шкаф№17	RI-9	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S03-CN1/Шкаф№17-RI-9-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S03	CN1	KS10-20	20	
35	Шкаф№17	RI-10	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S03-CN2/Шкаф№17-RI-10-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20	
36	Шкаф№18	RI-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S04-CN1/Шкаф№18-RI-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S04	CN1	KS10-20	20	
37	Шкаф№18	RI-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S04-CN2/Шкаф№18-RI-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20	
38	Шкаф№18	RI-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S05-CN1/Шкаф№18-RI-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S05	CN1	KS10-20	20	
39	Шкаф№18	RI-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S05-CN2/Шкаф№18-RI-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20	
40	Шкаф№16	RO-9	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S06-CN1/Шкаф№16-RO-9-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S06	CN1	KS10-20	20	
41	Шкаф№17	RO-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S06-CN2/Шкаф№17-RO-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20	
42	Шкаф№17	RO-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S07-CN1/Шкаф№17-RO-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S07	CN1	KS10-20	20	
43	Шкаф№17	RO-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S07-CN2/Шкаф№17-RO-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20	
							КОС25001-157-АСУ.КЖ					Лист
												2

Системные кабели											
№	Откуда			Обозначение	Куда					Тип кабеля	Длина, м
	Шкаф	Плата	Разъем		Шкаф	Контроллер	Корзина	Слот	Разъем		
44	Шкаф№17	RO-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S08-CN1/Шкаф№17-RO-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06	S08	CN1	KS10-20	20
45	Шкаф№17	RO-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N06-S08-CN2/Шкаф№17-RO-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N06		CN2	KS10-20	20
46	Шкаф№12	RI-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S01-CN1/Шкаф№12-RI-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S01	CN1	KS1-10	10
47	Шкаф№12	RI-2	CN3	Шкаф№10-FCS0315-N07-S02-CN1/Шкаф№12-RI-2-CN3	Шкаф№10	FCS0315	N07	S02	CN1	KS1-10	10
48	Шкаф№18	RI-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S03-CN1/Шкаф№18-RI-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S03	CN1	KS10-20	20
49	Шкаф№18	RI-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S03-CN2/Шкаф№18-RI-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07		CN2	KS10-20	20
50	Шкаф№18	RI-8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S04-CN1/Шкаф№18-RI-8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S04	CN1	KS10-20	20
51	Шкаф№18	RI-9	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S04-CN2/Шкаф№18-RI-9-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07		CN2	KS10-20	20
52	Шкаф№18	RI-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S05-CN1/Шкаф№18-RI-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S05	CN1	KS10-20	20
53	Шкаф№18	RI-10	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S05-CN2/Шкаф№18-RI-10-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07		CN2	KS10-20	20
54	Шкаф№17	RO-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S06-CN1/Шкаф№17-RO-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S06	CN1	KS10-20	20
55	Шкаф№17	RO-7	CN2	Шкаф№10-FCS0315-N07-S06-CN2/Шкаф№17-RO-7-CN2	Шкаф№10	FCS0315	N07		CN2	KS10-20	20
56	Шкаф№17	RO-8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S07-CN1/Шкаф№17-RO-8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07	S07	CN1	KS10-20	20
57	Шкаф№17	RO-9	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N07-S07-CN2/Шкаф№17-RO-9-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N07		CN2	KS10-20	20
58	Шкаф№13	RI-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N08-S01-CN1/Шкаф№13-RI-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N08	S01	CN1	KS1-10	10
59	Шкаф№13	RI-3	CN3	Шкаф№10-FCS0315-N08-S02-CN1/Шкаф№13-RI-3-CN3	Шкаф№10	FCS0315	N08	S02	CN1	KS1-10	10
60	Шкаф№13	RO-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N08-S03-CN1/Шкаф№13-RO-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N08	S03	CN1	KS1-10	10
61	Шкаф№13	RO-1	CN3	Шкаф№10-FCS0315-N08-S04-CN1/Шкаф№13-RO-1-CN3	Шкаф№10	FCS0315	N08	S04	CN1	KS1-10	10
62	Шкаф№14	ISD4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N08-S05-CN1/Шкаф№14-ISD4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N08	S05	CN1	AKB331-M015	15
63	Шкаф№14	ISD5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N08-S06-CN1/Шкаф№14-ISD5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N08	S06	CN1	AKB331-M015	15
64	Шкаф№14	ISD6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N08-S07-CN1/Шкаф№14-ISD6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N08	S07	CN1	AKB331-M015	15
65	Шкаф№13	RI-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S01-CN1/Шкаф№13-RI-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S01	CN1	KS1-10	10
66	Шкаф№13	RI-7	CN3	Шкаф№10-FCS0315-N09-S02-CN1/Шкаф№13-RI-7-CN3	Шкаф№10	FCS0315	N09	S02	CN1	KS1-10	10
67	Шкаф№14	ISD7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S03-CN1/Шкаф№14-ISD7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S03	CN1	AKB331-M015	15
68	Шкаф№14	ISD8	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S04-CN1/Шкаф№14-ISD8-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S04	CN1	AKB331-M015	15
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.КЖ		Лист
											3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Системные кабели											
№	Откуда			Обозначение	Куда					Тип кабеля	Длина, м
	Шкаф	Плата	Разъем		Шкаф	Контроллер	Корзина	Слот	Разъем		
69	Шкаф№18	RO-1	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S05-CN1/Шкаф№18-RO-1-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S05	CN1	KS10-20	20
70	Шкаф№18	RO-2	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S05-CN2/Шкаф№18-RO-2-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09		CN2	KS10-20	20
71	Шкаф№18	RO-3	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S06-CN1/Шкаф№18-RO-3-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S06	CN1	KS10-20	20
72	Шкаф№18	RO-4	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S06-CN2/Шкаф№18-RO-4-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09		CN2	KS10-20	20
73	Шкаф№18	RO-5	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S07-CN1/Шкаф№18-RO-5-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S07	CN1	KS10-20	20
74	Шкаф№18	RO-6	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S07-CN2/Шкаф№18-RO-6-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09		CN2	KS10-20	20
75	Шкаф№18	RO-7	CN1	Шкаф№10-FCS0315-N09-S08-CN1/Шкаф№18-RO-7-CN1	Шкаф№10	FCS0315	N09	S08	CN1	KS10-20	20
Примечание *- кабель заказан в разделе АК **- длина кабеля указана в разделе АК											
						КОС25001-157-АСУ.КЖ					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						4

Силовые кабели											
№	Откуда			Кабель			Длина, м	Куда			Примечание
	Шкаф/ Контур	Клеммник/ Автомат	Наименование контакта	Проводник	Наименование	Тип		Шкаф	Клеммник/шинка	Контакт	
1	Шкаф ШРП АСУ ТП	SF11	**	L	Шкаф№15/Шкаф№19-1	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№19	ХТ1	1	
			**	N						2	
		ХТРЕ	1	РЕ						3	
2	Шкаф ШРП К-157	SF26	***	L	Шкаф№15/Шкаф№19-2	ВВГнг-LS 3х4мм²	10	Шкаф№19	ХТ2	1	
			***	N						2	
		ХТРЕ	2	РЕ						3	
3	Шкаф№19	1QF1	1	L	Шкаф№19/Шкаф№16-1	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№16	ХТ1	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	3	РЕ						3	
4	Шкаф№19	2QF1	1	L	Шкаф№19/Шкаф№16-2	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№16	ХТ2	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	4	РЕ						3	
5	Шкаф№19	1QF2	1	L	Шкаф№19/Шкаф№17-1	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№17	ХТ1	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	5	РЕ						3	
6	Шкаф№19	2QF2	1	L	Шкаф№19/Шкаф№17-2	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№17	ХТ2	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	6	РЕ						3	
7	Шкаф№19	1QF3	1	L	Шкаф№19/Шкаф№18-1	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№18	ХТ1	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	7	РЕ						3	
8	Шкаф№19	2QF3	1	L	Шкаф№19/Шкаф№18-2	ВВГнг-LS 3х4мм²	25	Шкаф№18	ХТ2	1	
			3	N						2	
		ХТРЕ	8	РЕ						3	
Примечание ** - номера существующий клемм уточнить по месту *** - номера проектируемых клемм определить по месту											

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КOC25001-157-АСУ.КЖ	Лист
										5
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Кабели защитного заземления												
№	Откуда			Кабель			Длина, м	Куда				Примечание
	Шкаф/ Контур	Клеммник	Наименование контакта	Проводник	Наименование	Тип		Шкаф	Клеммник/ шинка	Контакт	Наименование контакта	
1	РЕ	-	-	РЕ	Шкаф№16-РЕ	ПуГВ 1х6 мм²	10	Шкаф№16	РЕ	-	-	
2	РЕ	-	-	РЕ	Шкаф№17-РЕ	ПуГВ 1х6 мм²	10	Шкаф№17	РЕ	-	-	
3	РЕ	-	-	РЕ	Шкаф№18-РЕ	ПуГВ 1х6 мм²	10	Шкаф№18	РЕ	-	-	
4	РЕ	-	-	РЕ	Шкаф№19-РЕ	ПуГВ 1х6 мм²	10	Шкаф№19	РЕ	-	-	

						КОС25001-157-АСУ.КЖ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Сетевые кабели																	
№	Откуда			Кабель			Длина, м	Куда			Примечание						
	Шкаф/ Контур	Наименование оборудования	Порт	Проводник	Наименование	Тип		Помещение	Наименование оборудования	Порт							
1	Шкаф №2	SW	10	Ethernet	Ш№2-SW-10/ K153 а-KVM-R1-L1	F/UTP 5е 4х2 х0,52	80	Корпус 153	KVM-R1	Линия1							
2	ТКШ04	SW09	18	Ethernet	ТКШ 04-SW09-18/ K159-KVM-R2-L1	F/UTP 5е 4х2 х0,52	80	Операторная корпус 159	KVM-R2	Линия1							
3	ТКШ03	SW08	10	Ethernet	ШС-KVM-T-L1/ ТКШ 03-SW08-10	F/UTP 5е 4х2 х0,52	80	Операторная корпус 157	KVM-T	Линия1							
ИТОГО КАБЕЛЯ:						Тип		Длина, м		Кол-во отрезков							
						Витая пара кат. 5е, 4 пары F/UTP PE, жила *		1525		5							
						АКВ331-M015		75		5							
						KS1-10		100		10							
						KS10-20		1100		55							
						F/UTP 5е 4х2 х0,52		240		3							
						ВВГнг-LS 3х4мм ²		185		8							
						ПуГВ 1х6мм ²		40		4							
						Примечание						*- кабель заказан в разделе АК					
</																	

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.КЖ			8