



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

PLC-159/1

Альбом 12

Всего альбомов 14


КОС25001-157-АСУ.12

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	Справ. №	№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание		
		1		KOC25001-157-АСУ.12.ОП	PLC-159/1. Опись альбома	2				
		2		KOC25001-157-АСУ.12.ДМЧ	PLC-159/1. Демонтажный чертеж	1				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.12.ОП				
	Разраб.	Аликин			01.2025	PLC-159/1. Опись альбома	Лит.	Лист	Листов	
	Пров.	Гиниятулин			01.2025		Т		2	2
	Н. контр.	Зырянова			01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ			
	Утв.	Баянов			01.2025					

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ККС25001-157-АСУ.12.ДМЧ

Вид спереди

Демонтируемое оборудование

Siemens Simatic HMI
TP 1500 Comfort

800

2000

100

Вид спереди без дверей

Демонтируемое оборудование

12F1
12F2
12F3
12F4
12F5
12F6
12F7
12F8
13F1

8X1

XN

11G1

XL+

XM

16A1
17A1
18A1
18A2

XL+

X2

X8

X9

X13

800

2000

Используется для передачи
сигналов в Yokogawa

Примечание: Отверстие в дверях после демонтажа сущ. оборудования, закрыть крашеным металлическим листом. Оборудование внутри шкафа остается без изменений, за исключением демонтируемого. Проводники от клеммников X8 и X9 к Siemens отключаются. К ним подключаются проектируемые магистральные кабели из корпуса 157, идущие в Yokogawa. Подробное подключение представлено в документе ККС25001-157-АСУ.С6 "Таблица соединений и подключений".

					ККС25001-157-АСУ.12.ДМЧ			
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	PLC-159/1. Демонтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Аликин	Гиниятулин	01.2025	01.2025		Т		1:10
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.	Зырянова		01.2025			АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Утв.	Баянов		01.2025					

ККС25001-157-АСУ.12_Rev.0_00

Формат А3