Vérification de cohérence

Maquette : maison_chaudiere_gaz.ifc (Maison R+1 : chaudière gaz à condensation)

Gravité	Règle	Constat
ALERTE	Émetteurs sans robinet thermostatique	Radiateur séjour 2 (Séjour) : aucun robinet thermostatique détecté à proximité. Exigé sur les émetteurs des pièces principales (sauf pièce du thermostat d'ambiance).
ALERTE	Éléments de réseau sans système associé	Purgeur d'air automatique n'est rattaché à aucun système (IfcSystem).
INFO	Pièces chauffées sans émetteur	WC : aucun émetteur (chauffage par transfert d'air ou oubli ?).