



ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร

Issue date: 01/06/22

ประจำวัน เดือน.....พ.ศ.....

ระบบหม้อไอน้ำ อาคาร Boiler

วันที่	เวลาบันทึก	สิ่งที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา							ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		อุณหภูมิน้ำมัน 40-100 °C	ความดันน้ำมัน 0-2.7Kg/cm <sup>2</sup>	มาตรน้ำมัน IN/L	ความดันไอน้ำ 0-7Kg/cm <sup>2</sup>	อุณหภูมิปล่องควัน 150 °C-250 °C	มาตรน้ำ <sup>3</sup>	มาตรชั่วโมง(H)			
		ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้	ผลที่ได้			
...../...../.....											
...../...../.....											

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

วันที่ ...../...../.....