



Issue date : 01/06/22

ประจำวัน เดือน.....พ.ศ.....

## ระบบน้ำขอฟต์ประจำโรงงาน

[illegible]



## ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร

Issue date : 01/06/22

ประจำวัน เดือน.....พ.ศ.....

ระบบน้ำซอฟต์แวร์ประจำโรงงาน

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ตรวจเช็คน้ำ SOFTENER ก่อนเข้า Boiler					ตรวจเช็คน้ำ SOFTENER ก่อนเข้า Line ผลิต					ล้างน้ำซอฟต์แวร์	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ผลที่ได้		ผลการตรวจ Hardness			ผลที่ได้		ผลการตรวจ Hardness						
		เลขมิเตอร์	(M=Q)/Day	8.00 น.	12.00 น.	16.00 น.	เลขมิเตอร์	(M=Q)/Day	8.00 น.	12.00 น.	16.00 น.				
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

เกณฑ์การพิจารณาผลการผสม น้ำยา Hardness+น้ำ

✓ ผ่าน = ผลการผสมออกมาเป็นสีฟ้า-น้ำเงิน

X ไม่ผ่าน = ผลการผสมออกมาเป็นสีม่วง-แดง (ถ้าตรวจสอบไม่ผ่านให้ทำการล้างน้ำเกลือแล้วบันทึกลงช่องหมายเหตุ)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

วันที่ ...../...../.....