

	สรุปผลการซ่อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน รหัสเอกสาร : FM-EM-10 Rev.01					
ขั้นตอนการดำเนินงานแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณี การอพยพหนีไฟ จากการซ้อมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557						
ลำดับที่	ปัญหาที่พบจากการซ้อม แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด เสร็จ	ผู้ติดตามผล	วันที่ ติดตามผล
1	สัญญาณเตือนภัย เสียงดังไม่ ทั่วถึง พนักงานในอาคาร B3, B4 และ B1 ได้ยินเสียงเบามาก	ติดตั้ง/ซ่อมแซม สัญญาณ เตือนภัยใหม่	สุพจน์ ช่างซ่อม	28/2/57		
2	น้ำดับเพลิงไม่แรง เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ใช้ดูดนํ้าชำรุด	ติดตั้ง/ซ่อมแซมใหม่	สุพจน์ ช่างซ่อม	28/2/57		
3	สายน้ำดับเพลิงบริเวณด้านข้าง จุดค้นขาด	ติดตั้ง/ซ่อมแซมใหม่	สุพจน์ ช่างซ่อม	28/2/57		

ผลจาก
การติดตามผล