



ตารางบันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักร

Issue date: 01/06/22

ประจำปี

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

วันเดือนปี	สถานที่ติดตั้ง	สิ่งที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา																ผู้บันทึก	หมายเหตุ	
		ตรวจเช็ค เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง		ตรวจเช็ค พัดลมและมูเลย์		ตรวจเช็คล้างระบบ น้ำหล่อเย็น		ตรวจเช็คระบบไอดี				ตรวจเช็คระบบไอเสีย								ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
								สภาพทรงอากาศ		อากาศรั่วที่ข้อต่อ		น้ำมันรั่วที่เทอร์โบ		หม้อพักท่อไอเสีย		โครงยึดรองรับท่อไอเสีย				
		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้		ผลที่ได้				
		เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน	ปกติ	เปลี่ยน	สะอาด	ไม่สะอาด	ปกติ	เปลี่ยน	ปกติ	เปลี่ยน	ปกติ	เปลี่ยน	ปกติ	แก้ไข		ปกติ			แก้ไข
...../...../.....	อาคารซ่อมบำรุง																			

หมายเหตุ   สภาพทรงอากาศเมื่อเห็นแถบสีแดงให้เปลี่ยนทันที

หม้อพักท่อไอเสียไม่ผุหรือรั่ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

โครงยึดรองรับท่อต้องแน่นไม่สั่น

วันที่ ...../...../.....

วันที่ ...../...../.....