

บันทึกการวิเคราะห์น้ำประจำวัน

							ประจำเดือน			
วันที่ตรวจสอบ	จุดที่ตรวจสอบ	pH	Coliform	Ecoli	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบQC	หัวหน้าQC	พนักงาน EN	หัวหน้าEN	หมายเหตุ
<u>ค่ามาตรฐาน</u>	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler	5.80-9.50			กรณีผลการ ตรวจสอบ ไม่ผ่าน ให้ทำการตรวจสอบซ้ำ ตรวจสอบซ้ำไม่ผ่าน ให้แจ้งหัวหน้า QC และ หน.EN เพื่อปรับคุณภาพน้ำและให้ออกเอกสาร รายงานผลัดภักดิ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NON -CONFORMANCE REPORT : NCR FM-QC-13					
	น้ำ Blow down	8.50-11.80								
	น้ำ Soft ในการผลิต	6.50-8.50	<3MPN/g	ไม่พบ						
	น้ำใช้โรงงาน	6.50-8.50	<3MPN/g	ไม่พบ						
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว	6.50-8.50								
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									
	น้ำ Soft ก่อนเข้า Boiler									
	น้ำ Blow down									
	น้ำ Soft ในการผลิต									
	น้ำใช้โรงงาน									
	น้ำใช้ทั่วไปในระบบหล่อเย็นถังซีอิ๊ว									