TABELA DE VARIÁVEIS

SIMBOLO	ENDEREÇOS	DESCRIÇÃO
B_SEL	I0.0	Seleção da bomba 01 para operação
	I0.1	Seleção da bomba 02 para operação
B1_MA	I0.2	Bomba 01 em modo manual
	I0.3	Bomba 01 em modo automático
B2_MA	I0.4	Bomba 02 em modo manual
	I0.5	Bomba 02 em modo automático
BJ_MA	I0.6	Bomba jockey em modo manual
	I0.7	Bomba jockey em modo automático
B1_L	I1.0	Botão de acionamento da bomba 01 em modo local
B1_D	I1.1	Botão de desacionamento da bomba 01 em modo local
B2_L	I1.2	Botão de acionamento da bomba 02 em modo local
B2_D	I1.3	Botão de desacionamento da bomba 02 em modo local
BJ_L	I1.4	Botão de acionamento da bomba jockey em modo local
BJ_D	I1.5	Botão de desacionamento da bomba jockey em modo local
PJ	I1.6	Pressostato da bomba jockey
PB	I1.7	Pressostato das bombas principais
K-B1	Q0.0	Acionamento da bomba 01
K-B2	Q0.1	Acionamento da bomba 02
K-BJ	Q0.2	Acionamento da bomba jockey
RAX1	Q0.3	Sinaleira de indicação bomba 01 selecionada
RAX2	Q0.4	Sinaleira de indicação bomba 02 selecionada
RAX3	Q0.5	Sinaleira de indicação bomba 01 ligada
RAX4	Q0.6	Sinaleira de indicação bomba 02 ligada
RAX5	Q0.7	Sinaleira de indicação bomba jockey ligada
RAX6	Q1.0	Sinaleira de indicação bomba 01 desligada
RAX7	Q1.1	Sinaleira de indicação bomba 02 desligada
RAX8	Q1.2	Sinaleira de indicação bomba jockey desligada