UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" - VICERRECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INFORME DE ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN DE UN GENERADOR SÍNCRONO EN UNA PLANTA HIDROELÉCTRICA

Autor(es): Daniela Carolina Ruiz
Tutor: Ramón Figueroa
Empresa: CORPOELEC
Fecha de aprobación: 10/09/2026

RESUMEN

Informe de entrenamiento industrial que documenta la sintonización del regulador automático de voltaje de una unidad generadora. Se modeló el lazo de excitación en MATLAB/Simulink y se propusieron nuevos parámetros PID que reducen el sobreimpulso del voltaje en terminales de 12 % a 4 %.

Palabras clave: AVR, generador síncrono, PID

Documento de prueba generado automáticamente para el Repositorio Digital.