HAMORI	PENGUKURAN SUHU DAN KELEMBABAN		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.052	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	dr. R.	Ditetapkan Direktur  Alief Hadhianto, MPH
Pengertian	<ul> <li>Pengukuran suhu dan kelembaban adalah upaya untuk pengukuran suhu dan kelembabab ruangan.</li> <li>Suhu normal: 18 – 22°c, kelembaban 35-75%)</li> </ul>		
Tujuan	Mengetahui ukuran suhu dan kelembaban ruangan suhu dan kelembaban ruangan steril normal		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 052/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Atau CSSD Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol> <li>Petugas mempersiapkan formulir ceklis ruangan</li> <li>Petugas melihat alat pengukur suhu dan kelembaban yang ada di ruangan.</li> <li>Petugas mencatat hasil yang dilihat pada alat pengukur pada form ceklis</li> <li>Petugas menyimpan formulir ceklis di tempat yang sudah ditentukan</li> <li>Petugas mengukuran suhu dilakukan setiap hari</li> </ol>		
Unit Terkait	_		

.':