

	PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI TPS LIMBAH B3		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.011	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penanggulangan bahaya kebakaran di TPS Limbah B3 merupakan segala upaya yang dilakukan untuk kegiatan komunikasi, pemadaman api, dan isolasi titik sumber kebakaran api, serta tahapan mengevakuasi benda-benda yang ada di TPS Limbah B3 dalam rangka menanggulangi kerusakan yang terjadi pada keadaan darurat kebakaran TPS Limbah B3		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam penanggulangan bahaya kebakaran di TPS limbah B3.</li><li>– Untuk penanggulangan terjadinya kedaruratan serta kerusakan pada sarana prasarana fasilitas yang terdapat di TPS Limbah B3</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memadamkan aliran listrik jika masih terhubung dan menyala pada area TPS Limbah B3.</li><li>2. Petugas menginformasikan ke security instalasi gawat darurat atau security setempat.</li><li>3. Jika api kebakaran di dalam TPS sudah terlihat, petugas segera melakukan pemadaman api dengan APAR. Apabila api belum bisa dipadamkan gunakan hydrant yang tersedia di TPS limbah B3 atau hydrant sekitar yang terdekat.</li><li>4. Petugas menghubungi segera petugas operator dan K3RS.</li><li>5. Petugas mengamankan lokasi kebakaran dan beri tanda larangan mendekat.</li><li>6. Petugas melakukan pengecekan area serta fasilitas sarana prasarana TPS limbah B3 dan area setempat jika api sudah padam dan lokasi dinyatakan aman.</li></ol>		

	<b>PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI TPS LIMBAH B3</b>		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.011	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	7. Petugas melakukan normalisasi area dan sarana prasarana TPS limbah B3 agar segera dapat digunakan kembali seperti semula.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>- K3RS</li> <li>- Operator</li> </ul>		