

Title


Machines ..... 2

    EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Compresor 2 ..... 2

    EMERGENTCOLD PACIFICO FP1 Motor 2 ..... 7

Machines

**EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Compresor 2**




**Date:** 2025-01-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO ACOPLAMIENTO**

Axial



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.74	0.48	0.69
GE	0.39	0.27	0.42
mm/s	0.86	0.73	0.93


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	29.75

**Date:** 2025-01-03

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.43	0.33	0.64
GE	0.25	0.19	0.40
mm/s	1.23	0.73	0.65


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.75

Date: 2025-01-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.20	0.41	0.20

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.75

**LADO ACOPLAMIENTO**

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.19	0.57	0.25


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	31.25

**Date:** 2025-01-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO LIBRE**

Horizontal




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.60	0.48	0.95
GE	0.37	0.28	0.54
mm/s	1.27	0.79	0.71

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.25

**LADO ACOPLAMIENTO**

**Axial**



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.71	0.54	0.57
GE	0.38	0.31	0.31
mm/s	0.87	0.84	1.49


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	30.25

**Date:** 2025-01-13

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO LIBRE**

**Vertical**




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.35	0.22

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	43.25

**LADO ACOPLAMIENTO**

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.18	0.34	0.17


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	30.25

**Date:** 2025-01-24

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO LIBRE**

Vertical




Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.03	0.04	0.03
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.29	0.29	0.15

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	44.50

LADO ACOPLAMIENTO


Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.04	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.16	0.27	0.16

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	30.25

EMERGENTCOLD PACIFICO - FP1 - Motor 2




Date: 2025-01-02

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO LIBRE**

## Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.35	0.75	0.53
GE	0.20	0.42	0.27
mm/s	2.82	1.20	2.71


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.00

**Date:** 2025-01-10

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

**LADO LIBRE**

## Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.19	0.22	0.19

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	24.00


**Date:** 2025-01-11

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000



LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	1.30	1.21	0.72
GE	0.83	0.78	0.42
mm/s	4.00	1.33	2.38


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.50

Date: 2025-01-13

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Vertical



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.23	0.36	0.20


Extra parameters	
Units	Value
Celsius	22.50

Date: 2025-01-24

FFT: Maximum per point - Output mode: mm/s - Freq: CPM - Zoom:50000

LADO LIBRE

Horizontal



Units	Horizontal	Vertical	Axial
G	0.02	0.03	0.02
GE	0.01	0.02	0.01
mm/s	0.25	0.18	0.23

Extra parameters	
Units	Value
Celsius	26.25