

ЧП-ФАВОРИТ  
(название предприятия, на котором расположен корректор)

Договорные обязательства Qст.у (м.куб/час)

МЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

ЗА МЕСЯЦ : 03.2017 Составлен 03.04.2017 08:40:33

Корректор ВЕГА-1.01 04462 Трубопровод АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС  
(зав.ном.) (имя нитки)

Счетчик газа КУРС\_\_ 0006627  
(зав.ном.)

Параметры корректора на начало отчета:

Контрактные сутки 01	Тст.у. (град.С)	20	Метод	NX-19мод.
Контрактное время 08:00	Рст.у. (МПа)	0.101325	Pmin (МПа)	0.1000
Плотность (кг/м.куб) 0.7	Qmin р.у. (м.куб/час)	0.1	Pmax (МПа)	0.6000
Содерж. N2 (%) 1.55	Qmax р.у. (м.куб/час)	25	Tmin (град.С)	-50
Содерж. CO2 (%) 0.2	К-во имп/м.куб	10	Tmax (град.С)	60
	Qtrs р.у. (м.куб/час)	0.03		
	Qtrn р.у. (м.куб/час)	1.25		

Объем за прошлый месяц | Vраб.+Vраб.внш. =1728.9+0.0=1728.9  
(м.куб.) | Vст.у+Vст.у.внш.=3517.0+0.0=3517.0

Показания счетчика на начало месяца - 12020.8 (м.куб)  
Встандартный ОБЩИЙ на начало - 24668.0 (м.куб)

Текущие параметры корректора:

Состояние датчиков Все\_Вкл.  
Tconst (град.С) 0.00  
Pconst (МПа) 0.4000  
Vconst р.у. (м.куб/доб) 150.0  
Qmin, при Q<Qmin ? ВКЛЮЧЕНО  
Учет Qmin<Q<Qtrn % погрешности 2

Суточные данные

Дата	Объем газа раб.		Объем газа внш.		Vст.у+ Vст.у.внш. нарастающим итогом	Среднее значение		И	В
	при р.у. м.куб	при ст.у. м.куб	при р.у. м.куб	при ст.у. м.куб		давл. абс МПа	тем-ри град.С		
01.03.2017	49.4	100.7	0.0	0.0	100.7	0.196	5.78	-	-
02.03.2017	48.6	98.6	0.0	0.0	199.3	0.197	7.90	-	-
03.03.2017	15.4	31.4	0.0	0.0	230.7	0.198	6.36	-	-
04.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.199	5.02	-	-
05.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.199	5.83	-	-
06.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.198	6.90	-	-
07.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.198	7.13	-	-
08.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.199	5.41	-	-
09.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.199	5.61	-	-
10.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.197	8.16	-	-
11.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	230.7	0.197	7.08	-	-
12.03.2017	67.6	138.4	0.0	0.0	369.1	0.197	5.74	-	-
13.03.2017	66.4	136.0	0.0	0.0	505.1	0.198	6.68	-	-
14.03.2017	64.1	131.3	0.0	0.0	636.4	0.198	6.53	-	-
15.03.2017	62.1	127.6	0.0	0.0	764.0	0.198	5.74	-	-
16.03.2017	18.5	37.8	0.0	0.0	801.8	0.198	6.02	-	-
17.03.2017	36.7	75.5	0.0	0.0	877.3	0.197	5.46	-	-
18.03.2017	79.2	160.6	0.0	0.0	1037.9	0.196	7.25	-	-
19.03.2017	75.9	154.5	0.0	0.0	1192.4	0.196	6.01	-	-
20.03.2017	61.3	125.4	0.0	0.0	1317.8	0.197	5.78	-	-

21.03.2017	13.8	28.2	0.0	0.0	1346.0	0.198	6.22	-	-
22.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.199	7.25	-	-
23.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.200	8.87	-	-
24.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.200	10.26	-	-
25.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.199	7.91	-	-
26.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.199	5.94	-	-
27.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.198	5.14	-	-
28.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.199	10.92	-	-
29.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.200	11.58	-	-
30.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.200	7.89	-	-
31.03.2017	0.0	0.0	0.0	0.0	1346.0	0.201	5.36	-	-
Итого :	659.0	1345.9	0.0	0.0	---	0.198	6.90	-	-

Сообщения о вмешательстве операторов

Дата	Время	Кто	Название измененного параметра	Значение	
				предыдущее	новое
Записей не было					

Диагностические сообщения о нештатных ситуациях

	Дата		Время		Внештатные ситуации		Объем газа		Объем газа		Продолжит.
							при внш.		ст.у.		
-----											
	Записей не было										

Показания счетчика на конец - 12679.8(м.куб.)

Встандартный ОБЩИЙ на конец - 26013.9(м.куб)

Итого за месяц -  $V_{\text{сум.раб.}}(\text{м.куб.}) = V_{\text{раб.}} + V_{\text{раб.внш.}} = 659.0 + 0.0 = 659.0$

Итого за месяц -  $V_{\text{сум.ст.у.}}(\text{м.куб.}) = V_{\text{ст.у.}} + V_{\text{ст.у.внш.}} = 1345.9 + 0.0 = 1345.9$

Представитель поставщика \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

Конец месячного отчета за 03.2017г.

Примечание - В отчете: р.у.- рабочие условия, ст.у.-стандартные условия  
В - внешт. ситуац. , И - вмешат. опер.