



REGISTRO DE INSPECCION MONOFASICA N°120028277721

<u>Aviso</u> N° Aviso : 120028277721 Servicio : Origen : INSP-FM-HANA Distrbuidora : CGE S.A : FERNANDO Cliente DIAZ MALDONADO Teléfono : - : CO EL Dirección MANZANITO PARC 22 LOTE A- 4 Comuna : PAINE	<u>Solicitud</u> <u>Instalación</u> N° Instalacion : 0100843062 Tipo empalme : - Tipo red : Tipo acometida : Tarifa : BT1 Automático (A) : N° Placa poste :	<u>Servicio</u> Fecha Solicitud : 24/07/2024 Fecha Ejecución : 24/07/2024 Hora Inicio : 19:41 Hora Final : 19:51 N° Rim Cliente :
--	---	---

<u>Med. Instantáneas</u> Vfn (V) : 220 Vnt (V) : 0 Vft (V) : 220 I (A) : 1,6	<u>Patrón Energía</u> N° Serie : Marca : Modelo :	<u>Sellos</u> Encontrado Dejado Cubierta : - : - Terminales : : Caja Medidor : :
---	---	---

<u>Medidor Encontrado</u> Marca : DELIXI Modelo : N° Serie : 11065309 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :	<u>Medidor Dejado</u> Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -
---	--

RESULTADO DE LA INSPECCION					
Tipo	Ubicación	Componente	Detalle	Origen	Tratamiento
CNR	Conexión irregular	Conexión directa ITE		se encuentra medidor con conexion directa de fase de linea a ITM, se normaliza	Normalizado
Sin cambio medidor				se encuentra medidor con conexion directa de fase de linea a ITM, se normaliza	

Prueba Rapida
0,06

Fecha de emision:24/07/2024

Fecha de impresion:24/07/2024

Ejecutó
MAICKEL VELIZ
19027770-7

Observaciones

