


Informe Técnico Consumo No Registrado - Falla

Nº Expediente: 2023 - 14063
Nº Cliente: 695195
Inspección: 6560666 - 29-09-2023 15:22:00



Datos Cliente

Dirección: SANTA RITA 969, LA REINA
Entre Calles:
Giro Comercial: CASA HABITACION
Tarifa: BT1

Datos Empalme

Tipo de Red: AEREA
Tipo Conexión: MONOFASICA
Capacidad: 006 KV
Protección: 025 A

Irregularidad demostrada a: Maritza Bozanovic Peña
C.I.: 4770626-2
Relación: DUEÑO/PROPIETARIO
Años en la propiedad: 12

Anomalía Encontrada: MEDIDOR DESAPARECIDO
Descripción: Al momento de la inspección se detecta que no se registra o factura la totalidad de los consumos del cliente
Observaciones: Maritza Bozanovic Peña - en inspección se encuentra empalme sin medidor - el cual fue arrancado por pasó de camión por baja altura de acometida la cual cruza calle completa - conectado directo por guardia de emergencia - se emite orden para reponer empalme completo

Medidores


Encontrados	Número 93015455	Propiedad COMPAÑIA	Lectura 35307	Marca CCM
Instalados	Número	Propiedad	Lectura	Marca

Sellos

Encontrados	Nro de Aparato	Número Sello	Ubicacion
Instalados	Nro de Aparato	Número Sello	Ubicacion

Cargas Conectadas

Descripción	Potencia en KW	Cantidad	Descripción	Potencia en KW	Cantidad
AMPOLLETAS (C.H.)	60	15	HORNO MICRO-ONDAS	900	2
CARGADOR DE BATERIA	100	8	T.V.	200	4
REFRIGERADOR (C.H.)	500	3	LAVADORA (C.H.)	3000	2
HERVIDOR DE AGUA	2000	2			

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Paillamil', is shown on a light-colored background.

MARIO PAILLAMIL V 13690033-1

Técnico ENEL Distribución Chile

(*) Validado por supervisor contratista