

Producto: 608749

Nombre cliente: Carlos Alberto Reyes Soto

Dirección: Pasaje Kolla S/N 13 1833

Comuna: Los Andes

Categoría: Residencial

Tarifa: BT-1A

1. Objetivo

Medir energía eléctrica en la acometida del cliente, con la finalidad de corroborar el consumo energético eléctrico del cliente en estudio.

Nro de informe: 6087492023-7



Ricardo Valdés V.
Jefe de Construcción Proyectos Pérdidas
Chilquinta Distribución S.A.

1. Datos de Medida en Poste

Fecha instalación: domingo, 25 junio 2023

Equipo de Medida: 10031845_GEN_SGM3011

Subestación de Distribución: 42049 Poste: 692198

2. Registro de Energía Eléctrica

Energía registrada en acometida: 499 [kWh]

Durante un periodo de 24 días

3. Consumo Proyectado

Consumo proyectado a 30 días: 623 [kWh]

4. Conclusión

De acuerdo a la data extraída del equipo de medida para verificar los consumos de energía eléctrica en la propiedad, se valida que existen consumos no registrados en el medidor del cliente.