

# Álbum de fotografías

Exp2023-11618\_1401620



## NOTIFICACIÓN DE REFACTURACIÓN

Folio  
NOTREF-219020000035  
Nro orden 6528884

N° DE CLIENTE: 1401620  
NOMBRE CLIENTE: roxanna gheza  
AVD ELIAS FERNANDEZ  
DIRECCIÓN: ALBANO 710 ED 8 DP  
330

FECHA: 25/08/2023  
N° MEDIDOR: 6805469  
COMUNA: LA CISTERNA

AL INSPECCIONAR EL EMPALME ELÉCTRICO DE LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA, SE HA COMPROBADO:

☐ Consumos de energía eléctrica que no han sido medidos, por lo tanto, no fueron facturados.  
ANOMALIA DETECTADA: MEDIDOR CON FALLA INTERNA  
Esta condición es reconocida por el usuario, quien firma esta Notificación y autoriza a Enel Distribución S.A. a cargar en su cuenta los consumos no registrados, por todo el tiempo que ha durado la irregularidad y calculados de la forma indicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Firma usuario o persona responsable  
**Cliente se niega a firmar**

Técnico Enel Distribución Chile S.A.

Nombre: roxanna gheza  
C.I.: 1 - 9  
Relación: MISMA PERSONA

Nombre: JORGE CID  
C.I.: 19.270.498-7



3 17:48:36

3 17:28:50



330







6805469  
FAE  
MF79-G  
330  
6805469  
FAE  
MF79-G

MF-79 G 1FASE 2HILOS 50 Hz  
15A 220 V Kd=3,6Wh/r  
100A Nº 6805469  
FABRIL DE INSTRUMENTOS E APARELHOS ELÉTRICOS S.A.  
FORTALEZA-CE INDÚSTRIA BRASILEIRA  
2 1 0 0 4 4 kWh  
MEDIDOR DE WATT-HORA  
CLASE 2 1995  
T. Nº0009-10-RM IIMV

3 17:18:17

0669932



330

6805469  
FAE  
MF79-G

100A Kd=3,6 Wh/r  
Nº 6805469  
AGENS E APARELHOS ELÉTRIC  
RTALEZA-CE

210044

MIDOR DE WATT-HORA

CLASE 2

1995

T. Nº0009-10-RM IIMV

3 17:21:58

CITCRM-BT

Contrastador Rápido Monofásico  
Bluetooth - CONTROL REMOTO

TEST MEDIDOR

010,1Wh e:-28,8%

Ok

Guardar

Rx<-

Electra...  
EL SELLO  
GARANTIA  
funcionamiento  
indica que  
por persona  
Recuerda que  
el medidor  
revisado por  
por nuestra em  
Importante: La  
indebida del med  
lav y se rec



3 17:17:09



330



3 17:27:51



6805469  
FAE  
330  
6805469  
FAE  
MF79-G

MF-79G 1FASE 2HILOS 50 Hz  
15A 220 V Kd=3,6Wh/r  
100A Nº 6805469

AGENTS E APARELHOS ELÉTRICOS  
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ELETRICIDADE

2 1 0 0 4 4 kWh

MEDIDOR DE WATT-HORA



CLASSE 2 1995

T. Nº0009-10-RM IIMV

