


Informe Técnico Consumo No Registrado - Intervención

Nº Expediente: 2023 - 9677
Nº Cliente: 585416
Inspección: 6463468 - 15-06-2023 11:13:00



Datos Cliente

Dirección: NUEVA SAN MARTIN 970,MAIPU
Entre Calles:
Giro Comercial: CASA HABITACION
Tarifa: BT1

Datos Empalme

Tipo de Red: AEREA
Tipo Conexión: MONOFASICA
Capacidad: 006 KV
Protección: 025 A

Irregularidad demostrada a: rodolfo herrera
C.I.: 9394533-6
Relación: DUEÑO/PROPIETARIO
Años en la propiedad: 5

Anomalía Encontrada: NEUTRO ARTIFICIAL COMANDADO
Descripción: Al momento de la inspección se detecta que no se registra o factura la totalidad de los consumos del cliente
Observaciones: En inspección se encuentra empalme con ausencia de neutro - neutro cortado y presencia de neutro artificial comandado - totalidad de consumos no registrados - acometida se encuentra parchada en la llegada al poste de la propiedad. Se emite orden de normalización.

Medidores


Encontrados	Número 1863270	Propiedad FINANCIA CLIENTE	Lectura 82906	Marca JAE
Instalados	Número	Propiedad	Lectura	Marca

Sellos

Encontrados	Nro de Aparato	Número Sello	Ubicacion
Instalados	Nro de Aparato	Número Sello	Ubicacion

Cargas Conectadas

Descripción	Potencia en KW	Cantidad	Descripción	Potencia en KW	Cantidad
AMPOLLETAS (C.H.)	45	8	HORNO MICRO-ONDAS	850	1
T.V.	180	3	REFRIGERADOR (C.H.)	450	1
VITRINA REFRIGERADA	850	2			

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gabriel Ordoñez Puche', is shown on a light-colored background.

GABRIEL ARMANDO ORDOÑEZ PUCHE 26312218-6
Técnico ENEL Distribución Chile

(*) Validado por supervisor contratista