



## REGISTRO DE INSPECCION MONOFASICA N°120025394236

<b><u>Aviso</u></b> N° Aviso : 120025394236 Servicio : Origen : INSP-OTRA DENUNCIA INTERNA Distrbuidora : CGE S.A Cliente : OC1002744189 PS3002540603 Teléfono : 218321 Dirección : INES DE SUAREZ 1057 Comuna : COPIAPO	<b><u>Solicitud</u></b> <b><u>Instalación</u></b> N° Instalacion : L413818242 Tipo empalme : - Tipo red : Aéreo Tipo acometida : Concéntrico Tarifa : BT1 Automático (A) : N° Placa poste :	<b><u>Servicio</u></b> Fecha Solicitud : 23/11/2023 Fecha Ejecución : 24/01/2024 Hora Inicio : 15:18 Hora Final : 15:18 N° Rim Cliente :
--	---	---

<b><u>Med. Instantáneas</u></b> Vfn (V) : 220 Vnt (V) : 088 Vft (V) : 130 I (A) : 0.48	<b><u>Patrón Energía</u></b> N° Serie : 1061 S1612 Marca : ECAMEC Modelo : Eca 200	<b><u>Sellos</u></b> Encontrado Dejado Cubierta : - : - Terminales : A541055 : 0031058 Caja Medidor : : 0031063
--	---	---

<b><u>Medidor Encontrado</u></b> Marca : FERRANTI-PACKARD Modelo : FN12Q N° Serie : 20372050 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :	<b><u>Medidor Dejado</u></b> Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -
---	--

RESULTADO DE LA INSPECCION					
Tipo	Ubicación	Componente	Detalle	Origen	Tratamiento
CNR	Medidor intervenido	Intervención medida	CNR medidor intervenidos normalizado	Cnr medidor intervenido normalizado	Normalizado
Sin cambio medidor			CNR medidor intervenidos normalizado	Cnr medidor intervenido normalizado	

Prueba Rapida
0,61

Fecha de emision:24/01/2024

Fecha de impresion:24/01/2024

Ejecutó  
Rosa Ester Roa Quezada

**Observaciones**

