



REGISTRO DE INSPECCION MONOFASICA N°120024438998

Aviso N° Aviso : 120024438998 Servicio : Origen : INSP-ESTUDIO- EXTERNO Distrbuidora : CGE S.A Cliente : OC1000538992 PS3000720538 Teléfono : 413238921 Dirección : COPIAPO 295 Comuna : TALCAHUANO	Solicitud Instalación N° Instalacion : G5037108 Tipo empalme : - Tipo red : Aéreo Tipo acometida : Concéntrico Tarifa : BT1 Automático (A) : N° Placa poste :	Servicio Fecha Solicitud : 31/07/2023 Fecha Ejecución : 09/02/2024 Hora Inicio : 12:38 Hora Final : 13:04 N° Rim Cliente :			
Med. Instantáneas Vfn (V) : 210 Vnt (V) : 0 Vft (V) : 209 I (A) : 11,68	Patrón Energía N° Serie : 16929 Marca : Montrel Modelo : ADRM2000	Sellos Encontrado Dejado Cubierta : - : - Terminales : : Caja Medidor : : A944950			
<table><tr><td>Medidor Encontrado Marca : ABB Modelo : N° Serie : 10468188 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :</td><td>Medidor Dejado Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -</td></tr></table>			Medidor Encontrado Marca : ABB Modelo : N° Serie : 10468188 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :	Medidor Dejado Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -	
Medidor Encontrado Marca : ABB Modelo : N° Serie : 10468188 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :	Medidor Dejado Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -				
RESULTADO DE LA INSPECCION					
Tipo	Ubicación	Componente	Detalle	Origen	Tratamiento
CNR	Medidor intervenido	Intervención medida	Medidor inclinado	Se encuentra medidor inclinado al interior de caja de empalme sin registrar su totalidad de consumo se normaliza condicion	Normalizado
Sin cambio medidor			Medidor inclinado	Se encuentra medidor inclinado al interior de caja de empalme sin registrar su totalidad de consumo se normaliza condicion	
Prueba Rapida					
-5,90					

Fecha de emision:09/02/2024

Fecha de impresion:09/02/2024

Ejecutó
PATRICIO ALEXIS FIGUEROA

Observaciones

