



Laboratorio de Ensayos TESTLAB SpA., se encuentra autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), según la resolución exenta N°18831 de fecha 01/06/2017 para realizar ensayos de verificación de medidores de energía eléctrica.

Datos del Medidor		Datos de Cliente	
Marca	: FAE	N° de Cliente	: 1401620
Modelo	: MF-79G	Dirección	: Av. Elías Fernández Albano 710, Edif. 8, Dp. 330
Tipo	: Electromecánico	Comuna	: La Cisterna
N° de Serie	: 6805469	Propiedad del Medidor	: Cliente
Tensión Nominal	: 220V	Solicitado por	: Enel Distribución Chile S.A.
Corriente Nominal	: 15A	Contratista	: TESTLAB SpA.
Corriente Máxima	: 100A	Datos del Informe	
Constante de Medida	: 3.6 Wh/Rev	N° de Informe	: ICS-000697-2023
Clase de Exactitud	: CL 2	Fecha de Emisión	: 12-10-2023
Frecuencia	: 50Hz	Fecha de Solicitud	: 12-10-2023
Dígitos (Ent:Dec)	: 5:1	N° de NORM	: 1222436
Estado del Medidor	: Usado	Condiciones del Ensayo	
Registro	: 21011.7 kWh	Tipo de Medida	: Unidireccional
Fecha Fabricación	: 1995	Temp. Ambiente °C	: 23 ± °C
País de Fabricación	: BRASIL	Método Utilizado	: IEC 62053-11 / R.E. N° 1480 SEC
Datos del Equipo Patrón		Técnico de Laboratorio	: Fatima Sanchez .
Código Interno	: TLAB-692	Técnico en Terreno	: Esteban Alvarado
Modelo	: PST 2.1		
N° de serie	: 28878		
Clase de Exactitud	: 0.2		
Trazabilidad	: IVPE-0000035-2023		

Ensayo Punto 8.1 Norma IEC 62053-11		Resultado		Placa Medidor	Imagen Resultado
Límites de Error (±%)		Directa	Inversa		
Activa	100% in FP1 10% in FP1	-16,733 -99,990	N.A N.A		
Reactiva	100% in FP1 10% in FP1	N.A N.A	N.A N.A		
Estado Registrador : Mal estado					
Arranque : N.R					
Marcha en Vacío : N.R					
Cubierta : Buen estado					
Sello : Buen estado					
Observaciones					
Medidor con falla interna, descanso gastado por acción del tiempo, disco alabeado con roce. Para regularizar esta medida, se cambió el medidor, instalando el 10096635.					

SIMBOLOGÍA:

N.R = Ensayo no realizado, medidor no puede ser ensayado
 SI = Medidor cumple ensayo

N.A = Ensayo no aplica para este informe
 NO = Medidor no cumple ensayo

De acuerdo a los resultados obtenidos por el medidor individualizado en el presente informe, el laboratorio de ensayos TESTLAB SpA., indica que **NO CUMPLE** los requisitos del protocolo de verificación de medidores de energía eléctrica, establecido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La incertidumbre expandida asociada a los ensayos de error indicados en el presente informe, tiene un valor de 0,30% con un nivel de confianza del 95%, de acuerdo al factor de cobertura K=2

Esteban Alvarado
 Técnico en Terreno



Fatima Sanchez .
 Técnico en Laboratorio