



REGISTRO DE INSPECCION MONOFASICA N°120026200760

<u>Aviso</u> N° Aviso : 120026200760 Servicio : Origen :INSP-OTRA DENUNCIA INTERNA Distrbuidora : CGE S.A Cliente : OC1002778699 PS3002608442 Teléfono : 242141 Dirección : BRAULIO MUÑOZ 876 Comuna : ARICA	<u>Solicitud</u> <u>Instalación</u> N° Instalacion : M111044238 Tipo empalme : - Tipo red : Tipo acometida : Tarifa : BT1 NG Automático (A) : N° Placa poste :	<u>Servicio</u> Fecha Solicitud : 28/01/2024 Fecha Ejecución : 19/02/2024 Hora Inicio : 17:15 Hora Final : 17:34 N° Rim Cliente :
---	--	---

<u>Med. Instantáneas</u> Vfn (V) : 224 Vnt (V) : 0.1 Vft (V) : 220 I (A) : 0.6	<u>Patrón Energía</u> N° Serie : Marca : Modelo :	<u>Sellos</u> Encontrado Dejado Cubierta : - : - Terminales : : 3005384 Caja Medidor : :
---	---	---

<u>Medidor Encontrado</u> Marca : EMH Modelo : N° Serie : 220204144 Año Fabricacion : Tension Nominal (V) : Corriente (A) : Constante (Kh) : Lectura Inicial(kWh) : Lectura Final (kWh) :	<u>Medidor Dejado</u> Marca : - Modelo : - N° Serie : - Año Fabricacion : - Tension Nominal (V) : - Corriente (A) : - Constante (Kh) : - Lectura Inicial(kWh) : -
---	--

RESULTADO DE LA INSPECCION					
Tipo	Ubicación	Componente	Detalle	Origen	Tratamiento
CNR	Conexión irregular	Bajada o acometida		Se detecta nuetro flotante. Se normaliza insertando un puente entre tierra neutro, servicio queda con energia	Normalizado
Sin cambio medidor				Se detecta nuetro flotante. Se normaliza insertando un puente entre tierra neutro, servicio queda con energia	

Prueba Rapida
0

Fecha de emision:19/02/2024

Fecha de impresion:19/02/2024

Ejecutó
Chey Sun Menares Guin

Observaciones

