

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	7
Municipio	Vigía Del Fuerte
Departamento	Antioquia
Operador	UNION TEMPORAL AEI
Aliado	1
Técnico responsable	Eber Johan Londoño
Fecha diagnóstico	27/04/2026
Longitud aproximada	32.15
Componentes relacionados	PUNTO_CAMARA
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	2
Postes existentes	2
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	32.15

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	Alcaldía
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del poste	Alcaldia trafo
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



