

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

Número trazado	3
Municipio	San José De La Montaña
Departamento	Antioquia
Operador	SPECTRA INGENIERIA SAS
Aliado	1
Técnico responsable	John Mariaca Benitez
Fecha diagnóstico	30/04/2026
Longitud aproximada	200.52
Componentes relacionados	
Observaciones generales	

2. RESUMEN DEL TRAMO

Total puntos de anclaje	6
Postes existentes	6
Postes requeridos	0
Longitud aproximada	200.52

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

Número del poste	1
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA_ALUMBRADO_PUB
Tipo de poste	POSTE META
Altura del poste (m)	8MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

Número del poste	2
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

Fotografía 1	Fotografía 2

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

Número del poste	3
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	8MTS

Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

Número del poste	4
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE_MADERA
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto



PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

Número del poste	5
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto





PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

Número del poste	6
Relación trazado-tramo	
Tipo de servicio	TELEMATICA,ENERGIA
Tipo de poste	POSTE MADERA
Altura del poste (m)	10MTS
Dirección de referencia del poste	
Propietario del poste	EPM
Tipo tensión	MEDIA
Red secundaria	

Información gabinete

Existe gabinete metálico	NO
Requiere gabinete metálico	NO
Estado gabinete	
Estado operativo gabinete	
% ocupación gabinete	
El gabinete pertenece	

Información fibra óptica

Existe fibra óptica	NO
Requiere fibra óptica	SI
Tipo de fibra óptica	FO_MONO_24H

Registro fotográfico del punto

