

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique si es Verdadera o Falsa la siguiente afirmación:

"En las inspecciones de mantenimiento preventivo se utilizan solo los sentidos, quedando excluido el uso de otro tipo de instrumental electrónico, aunque el uso de los mismos no implique mayores dificultades".

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

- 1) **FALSO.** Además de utilizarse los sentidos, en el mantenimiento preventivo se utilizan registros como la hoja de ruta y el historial de equipos. El primero hace referencia al trayecto que van a realizar las personas que hacen la inspección, se indica lugar, secuencia y frecuencia en cada punto. Mientras que el historial de máquina o equipo se refiere a un registro en el cual se deben volcar las acciones de mantenimiento que se realizan, indicando qué se realiza, quién lo realiza, en qué momento y cómo.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Seleccione la opción correcta.

"En el mantenimiento centralizado":

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una:

- ☐ a. Existe personal en cada línea de producción.
- ☐ b. Todas las demás opciones son correctas.
- ☐ c. Se realizan solo tareas específicas de mantenimiento directivo.
- ☒ d. Se envía operarios de mantenimiento al lugar donde se necesitan.
- ☐ e. Se comparten operarios de mantenimiento con operarios de producción.

- 2) **D.** Este tipo de mantenimiento se caracteriza por una poseer una casa central de Mantenimiento para distintas líneas de producción o sucursales, el personal se transporta al lugar donde es necesario realizar las tareas (por ejemplo: bancos que tienen una sola casa central de mantenimiento de técnicos).

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 2,00

▼ Marcar pregunta

Indique cual de las siguientes afirmaciones se corresponde con el reacondicionamiento de un equipo:

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Ninguna de las demás opciones corresponde a una acción de reacondicionamiento.
- ☐ b. Solo puede ser llevado a cabo por el fabricante del equipo.
- ☐ c. Puede ser llevado a cabo por el fabricante del equipo, personal propio o un tercero.
- ☐ d. Su finalidad es incrementar el MTTR de los equipos.
- ☐ e. Es de uso exclusivo en motores eléctricos.

5) C. El Reacondicionamiento es una Acción Reactiva Programada. Cuando se llega al fin de la Vida Útil de una máquina se debe considerar si hacer un reacondicionamiento, y su finalidad de este mantenimiento es extender la vida útil del equipo. Puede ser realizado por Fabricante, Personal propio, Personal Tercerizado.

Pregunta 6

Sin responder aún


Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

El gráfico muestra la curva de fallas durante la vida útil de un grupo electrógeno.

Cuál de las siguientes acciones de mantenimiento realizaría durante el período de "Vida Normal":

Justifique su respuesta enviándola por mail a fjaprigliano@yahoo.com.ar.



Seleccione una:

- ☐ a. Todas las demás opciones son incorrectas.
- ☐ b. Reacondicionamiento.
- ☐ c. Mantenimiento Detectivo.
- ☐ d. Todas las demás opciones son correctas.
- ☐ e. Mantenimiento Coercitivo.

6) A. Durante la etapa de vida normal se lleva a cabo Mantenimiento Preventivo, Predictivo o Proactivo, y algo de Mantenimiento Correctivo, ya que cabe destacar que este último es imposible de evitar del todo, siempre está presente.