

NBR 15575-4 Emenda 1/2025 + NBR 8995-1 — Skill de Inteligência Técnica de Interiores

Para qual Agente serve

Tenreiro (Interiores) — equipe de Cardozo (Gestor Complementares). Esta é uma Skill de **Trilha A (Inteligência)**: normas técnicas e critérios de projeto, não ferramenta de software. Alimenta o saber-fazer de Tenreiro em especificação de acabamentos, vedações internas e iluminação de interiores residenciais.

Status

ratificada — v1.0 — 03/09/2026, Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg)

Convertida em Skill real em 03/09/2026:
`.claude/skills/nbr15575-4-nbr8995-1-interiores/SKILL.md`. Este arquivo permanece como registro histórico da pesquisa original.

O que esta Skill ensina

Parte 1 — NBR 15575-4 Emenda 1/2025: Vedações Verticais Internas

Contexto

A **NBR 15575-4** (Edificações habitacionais — Desempenho — Parte 4) estabelece requisitos para sistemas de vedações verticais internas e externas (SVVIE): paredes, divisórias, revestimentos de parede. A **Emenda 1/2025** atualiza a Seção 11 (Desempenho Térmico), alinhando à **NBR 15220-3:2024**, que expandiu o zoneamento bioclimático brasileiro de **8 para 12 zonas**.

O que mudou (impacto direto em interiores)

Aspecto	Antes (2021)	Depois (Emenda 1/2025)
Zonas bioclimáticas	8 zonas	12 zonas
Classificação de cidades	Mapa de 2005	Reclassificação 2024 — várias cidades mudaram de zona
Critérios térmicos de paredes internas	Baseados nas 8 zonas	Recalibrados para 12 zonas

Ação prática: ao especificar acabamentos de parede (revestimento, isolamento, pintura), Tenreiro precisa: 1. Confirmar em qual das **12 zonas** o imóvel se enquadra (NBR 15220-3:2024) 2. Verificar se os critérios de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT) mudaram para aquela zona 3.

Especificar materiais que atendam os novos requisitos — parede que atendia na zona antiga pode NÃO atender na nova

Risco para o Rio de Janeiro: a reclassificação pode ter movido bairros/regiões para uma zona bioclimática diferente, alterando exigências de desempenho térmico de paredes. **Verificar classificação atual do município antes de especificar.**

Requisitos que Tenreiro precisa conhecer

- **Estanqueidade à água:** sistema de vedação interna não pode permitir infiltração que comprometa acabamentos
- **Isolamento acústico:** paredes entre unidades e entre cômodos com limites mínimos em dB
- **Resistência a impacto:** paredes internas devem suportar impactos de corpo mole e corpo duro conforme tabela da norma
- **Capacidade de fixação de peças suspensas:** armários, prateleiras, suportes de TV — parede deve suportar sem deformação permanente
- **Compartimentação em incêndio:** vedações internas têm classe de resistência ao fogo por tipo de ocupação

Parte 2 — NBR 8995-1: Iluminação de Interiores

Contexto

A **NBR 8995-1** (NBR ISO 8995-1:2013) substituiu a antiga **NBR 5413:1992** e é a referência para projetos luminotécnicos de interiores no Brasil. Define iluminâncias mínimas por tipo de ambiente.

Em 2025-2026, a norma está em **processo de revisão** pela Comissão de Estudos de Aplicações Luminotécnicas, com novos critérios em discussão.

Iluminâncias de referência para residências

Ambiente	Iluminância mínima (lux)	Observação
Sala de estar	100-200	Iluminação geral difusa
Cozinha (bancada)	300-500	Tarefa visual exigente
Quarto	100-150	Conforto, sem ofuscamento
Banheiro (espelho)	300-500	Tarefa visual detalhada
Home office	500	Alinhado com norma de ambientes de trabalho
Circulação	75-100	Segurança de deslocamento

Critérios emergentes (revisão 2025-2026)

1. **Melanopic EDI** (Melanopic Equivalent Daylight Illuminance): mede o efeito da luz no ritmo circadiano humano — iluminação que simula luz do dia durante o dia e reduz espectro azul à noite. Impacto: projeto luminotécnico de interiores pode precisar distinguir cenários diurno/noturno.
2. **TLM** (Temporal Light Modulation): controle de flicker em LEDs — frequências de cintilação invisíveis ao olho mas que causam fadiga visual e cefaleia. Impacto: especificação de drivers LED com TLM < limiar normativo.

Ação prática: Tenreiro deve especificar: - Iluminância por ambiente conforme tabela vigente - Temperatura de cor adequada ao uso (2700-3000K para áreas de descanso, 4000K para trabalho) - **Quando a revisão 2025-2026 for publicada:** incorporar critérios de Melanopic EDI e TLM

Fontes primárias

- NBR 15575-4:2021 + Emenda 1/2025 — ABNT (acesso via Target Normas ou compra direta)
- NBR 15220-3:2024 — Novo zoneamento bioclimático brasileiro (12 zonas)
- NBR ISO 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho (referência para residências por analogia)
- Projeto de revisão NBR 8995-1 (2025-2026) — em consulta nacional ABNT

Lacunas conhecidas

- **Zona bioclimática do Rio de Janeiro:** não confirmada na nova classificação de 12 zonas. Verificar mapa da NBR 15220-3:2024 antes de aplicar.
 - **Revisão NBR 8995-1:** Melanopic EDI e TLM são critérios propostos, não publicados. Monitorar publicação da nova versão.
 - **NBR 17170** (prazos de garantia, substitui Anexo D da NBR 15575 desde 12/12/2022): impacta prazos de garantia de acabamentos — Tenreiro deve conhecer mas não é escopo desta Skill.
-

Versão: v1.0

Criada em: 31/08/2026

Rotina: Diária Skills v2.7 — Seg-Qui, Passo 3