

 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书: A111017147 综甲 工程勘察证书: B111017147 综甲	压力(差压)变送器 数据单		项目号: DD25441				
			数据单编号: DDS-0000IN01-02				
	延川增压站二期扩建工程		技术规格书编号: SPE-0000IN01-02				
			专业: 仪表自控				
			阶段: 施工图				
		第 1 页 共 2 页			A 版		
压力(差压)变送器							
施工图	A 版	供审查	舒刚	王兆斐	轩兰兰	王亮	2026.1.31
阶段	版次	说明	编制	校对	审核	审定	日期

 中国石油工程 建设有限公司 华北分公司 工程设计证书: A111017147 综甲 工程勘察证书: B111017147 综甲		压力(差压)变送器 数据单		项目号: DD25441	
				数据单编号: DDS-0000IN01-02	
		延川增压站二期扩建工程		技术规格书编号: SPE-0000IN01-02	
				专业: 仪表自控	
				阶段: 施工图	
		第 2 页 共 2 页		A 版	
位号		PT-4401~4601		PT-4402~4602	
数量		3		3	
安装位置		压缩机进气口压力指示		压缩机排气口压力指示	
环境温度/环境湿度		-23~38.3℃/0~100%		-23~38.3℃/0~100%	
操作 条件	测量介质	天然气		天然气	
	操作温度(℃)	~20		≤50	
	操作压力	3.0~6.0		6.5~9.5	
	设计压力(MPa)	10		10	
	标准密度(kg/ m³)	750		750	
	动力粘度(mPa.s)	0.013		0.013	
	工艺(设备)管径(mm)	D323.9×12.5 L360Q		D273.1×10 L360Q	
变 送 器 规 格	*型号				
	*测量原理	电容式或单晶硅谐振式		电容式或单晶硅谐振式	
	准确度	0.075%		0.075%	
	测量范围(MPa)	0~10MPa		0~12MPa	
	输出信号	4~20mA DC Hart		4~20mA DC Hart	
	电源电压	24V DC		24V DC	
	*测量元件材质	316SS		316SS	
	变送器外壳材质	铝合金		铝合金	
	电气接口	1/2" NPT (F)		1/2" NPT (F)	
	防爆/防护等级	Exdb II BT4Gb/IP65		Exdb II BT4Gb/IP65	
	*灌充液				
	*远传毛细管				
	安装方式	直接安装		直接安装	
	过程连接型式	螺纹		螺纹	
	过程连接尺寸	1/2" NPT (F)		1/2" NPT (F)	
	显示方式	数字显示		数字显示	
	内置瞬变电压保护	需要		需要	
	配套一体化阀组型式				
	一体化阀组材质				
	安装支架				
SIL 等级					
检定要求	需要		需要		
*制造厂商					
备注: 本数据单内容须经设计人员最后确认方可作为订货依据。*号部分由厂家填写。仪表 SIL 认证机构为 TUV、EXIDA、BV 及其下属机构。					