



No	Nama Equipment	QTY	Terpasang	Actual		Keterangan
				Support	manual	
1	Level Tangki air RO	1	iya	v		Sensor memakai ultrasonic EH Type micropilot FMR10 signal 4-20mA
2	Motor High Pressure Pump	1	Iya	v		Memakai inverter schneider 30 KW (atur frekuensi dan tampilkan ampere)
3	Flowmeter Air	1	Belum			Tarik signal 4-20mA dari sensor flowmeter
4	Control Valve Air	2	Iya			Output signal 4-20mA
5	Control Valve Steam	2	Iya			Output signal 4-20mA
6	Pressure Steam	1	Iya	v		Sensor memakai pressure transmitter Jumo signal 4-20mA
7	Pressure Air	1	Iya		v	Pressure masih memakai bourdon tube, perlu upgrade ke Pressure Transmitter (range 0-25 Bar) Temp 200'C
8	Temperature Input THE 1	1	Belum			Akan dipasang Sensor PT 100
9	Temperature out THE 1 ke THE 2	1	Iya	v		Sensor PT 100
10	Temperature Out THE 2	1	Iya	v		Sensor PT 100



No	Nama Equipment	QTY	Terpasang	Actual		Keterangan
				Support	manual	
1	Valve DN 150 Bagian bawah	7	iya		√	Valve sudah ada actuator akan tetapi limit switch box belum ada
2	Valve DN 150 Bagian Atas	7	iya		√	valve tidak ada actuator dan juga limit switch box
3	Valve DN 50	87	iya		√	valve tidak ada actuator dan juga limit switch box
4	Pressure transmitter	7	iya		√	Pressure masih memakai bourdon tube, perlu upgrade ke Pressure Transmitter (range 0-25 Bar) Temp 200'C rekomendasi memakai diaphragm.
5	Temperature	7	iya	√		Sensor PT 100



No	Nama Equipment	QTY	Terpasang	Actual		Keterangan
				Support	manual	
1	Valve DN 50	4	iya		√	valve tidak ada actuator dan juga limit switch box
2	Motor Pompa transfer	2	Belum			pompa masih gabung dengan extract yang lain, upgrade pembacaan ampere motor
3	Pressure transmitter	4	Belum			valve tidak ada actuator dan juga limit switch box
4	Temperature	6	Belum			Akan dipasang Sensor PT 100
5	Timbangan Silo C, Flavour, dan Hidrolic	3	Iya	√		Sudah ada display timbangan, signal out 4-20mA.

Note Tambahan