

	ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO		CÓDIGO:	FO-MT-006
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	10/7/2025
Título: FUGA DE AGUA ID: 686				
Fecha: 05/12/2025 Estado: Terminada				
Información de la OT:				
Categoría:	INFRASTRUTURA	Subcategoría:	PLOMERIA Y FILTROS DE AGUA	
Zona / Planta / Tienda:	CERRITOS PEREIRA	Ciudad:	PEREIRA	
Prioridad:	media	Tipo de Solicitud:	Solicitud B2C	
Tipo de Mantenimiento:	correctivo	Tiempo estimado (h):	Por definir	
Etapas:	Terminada			
Asignación				
Técnico asignado:	Luis Sabogal	Fecha de visita:	05/12/2025	
Solicitante:	CAROLINA	Contacto solicitante:	tcerritosmall@cafequindio.com.co - 3118682944	
Descripción				
SE ENCUENTRA FUGA DE AGUA DEBAJO DE LA TRAMPA GRASA Q SALE A LA TIENDA				
Imagen Original de la Solicitud				
				
Notas del Técnico				
<ul style="list-style-type: none">En la instalación inicial no se deja alguna unión universal o similar que cumpla con sello hermético y sea desmontable ya sea para el mantenimiento y/o necesidades hidráulicas y de plomería en el compartimiento. Dicha instalación es la que deja filtrar agua en el tramo de salida de trampa grasa a punto desagüe └ Por: tecnicotiadasejecafetero2@cafequindio.com.co (05/12/2025 15:53)Se cierra OT sin evidencia fotográfica por fallas de la app para adjuntar archivos				
Archivos Adjuntos				
				
Firmas de Conformidad				
Nombre del Técnico		Nombre del Cliente		
Por asignar		Cliente		
Firma del Técnico		Firma del Cliente		