



УЧЕБНЫЙ КУРС

Пожарная безопасность

Предупреждение пожара, эвакуация
и безопасное применение огнетушителя

Учебный курс для рабочих и линейного персонала





После курса работник сможет

- 01 — Назвать первые действия при дыме, запахе гари, тревоге или открытом огне.
- 02 — Понимать условия горения, опасные факторы и способы прекращения пожара.
- 03 — Выбрать подходящий огнетушитель по маркировке и оценить безопасность тушения.
- 04 — Эвакуироваться, сообщить 101/112 и действовать на пункте сбора.

Жизнь и безопасная эвакуация имеют приоритет над имуществом и тушением.



Логика курса

- 01 — Первые действия и основы горения.
- 02 — Классы пожаров и выбор огнетушителя.
- 03 — Эвакуация, сообщение и пункт сбора.
- 04 — Профилактика и огневые работы.
- 05 — Практические сценарии и итоговый алгоритм.

КУРС

5

СМЫСЛОВЫХ
блоков



01

Сигнал и основы горения

При признаках пожара сначала предупредить людей, сообщить и начать эвакуацию.





Тревога требует немедленного действия

1

Сообщить

Подать сигнал и позвонить 101 или 112, если это предусмотрено ролью.

2

Предупредить

Оповестить людей рядом и выполнять указания системы оповещения.

3

Эвакуироваться

Идти по безопасному маршруту, не задерживаясь за вещами.

4

Собратся

Прибыть на пункт сбора, пройти перекличку и не возвращаться.

Опасная фраза «не поднимайте тревогу» удалена: тревогу подают незамедлительно.



Пожар — неконтролируемое горение

- Он создаёт угрозу людям, имуществу, процессам и окружающей среде.
- Развитие зависит от горючего, кислорода, энергии зажигания и условий помещения.
- Небольшой очаг может быстро стать непригодным для ручного тушения.
- Раннее обнаружение и сообщение сокращают время свободного развития.

Размер пламени — не единственный показатель опасности; дым может быть критичнее.



Опасные факторы действуют до пламени

РИСК / ИСТОЧНИК

ПОСЛЕДСТВИЕ

МЕРА КОНТРОЛЯ

Дым и токсичные продукты

Отравление, потеря ориентации

Раннее оповещение и эвакуация

Высокая температура

Ожоги и тепловое воздействие

Дистанция и защищённый маршрут

Снижение кислорода

Потеря сознания

Не входить без специальной защиты

Обрушение и взрыв

Травмы и блокирование выхода

Не приближаться и сообщить службам

В задымлённое помещение не возвращаются без специальных полномочий и защиты.

Причины связаны с контролем источников

- Неисправное электрооборудование, перегрузка и повреждённая изоляция.
- Открытое пламя, искры и огневые работы без подготовки.
- Неправильное хранение горючих материалов и разливы жидкостей.
- Курение вне отведённого места, горячие поверхности и нарушение уборки.



Профилактика управляет источником зажигания и пожарной нагрузкой одновременно.



Для горения нужны три условия

- Горючее вещество — материал, пары или газ, способные поддерживать горение.
- Окислитель — обычно кислород воздуха.
- Источник зажигания — пламя, искра, горячая поверхность или иная энергия.
- Управление любым элементом может предотвратить возникновение или развитие пожара.

**Огненный
треугольник
помогает
выбрать меру
профилактики
и тушения.**



Тепло распространяется четырьмя путями

- Теплопроводность передаёт тепло через материал и соединённые конструкции.
- Конвекция переносит горячие газы и дым вверх и по помещениям.
- Излучение нагревает предметы на расстоянии.
- Пламя непосредственно зажигает материалы при контакте.

**Закрытая дверь
может
замедлить
распространени
е дыма и тепла.**



Горение прекращают воздействием на условие

1

Охладить

Снизить температуру подходящим огнетушащим веществом.

2

Изолировать

Ограничить доступ кислорода или закрыть поверхность.

3

Удалить горючее

Остановить подачу или убрать материал, если это безопасно.

4

Прервать реакцию

Применить подходящий состав для данного класса пожара.

Неподходящее средство может распространить огонь или создать новую опасность.



02

Классы и огнетушители

Выбор выполняют по горящему материалу, наличию напряжения и маркировке конкретного огнетушителя.

| Класс пожара определяет горючее

- А — твёрдые материалы, обычно с образованием тлеющих углей.
- В — горючие жидкости и плавящиеся твёрдые вещества.
- С — горючие газы; D — горючие металлы.
- Для электрооборудования под напряжением учитывают электрический риск и маркировку средства; класс F применяют к пищевым маслам и жирам, если он предусмотрен для объекта.

**Цвет корпуса
или иностранный
ярлык не заменяет
обозначение
класса
и инструкцию.**



Напряжение ограничивает выбор средства



- Если возможно, безопасно обесточьте оборудование по установленной процедуре.
- Не применяйте воду или пену к оборудованию под напряжением, если средство не предназначено для этого.
- Соблюдайте маркировку огнетушителя и безопасную дистанцию изготовителя.
- После снятия напряжения учитывайте класс фактически горящего материала.

Выключатель оборудования не всегда гарантирует отсутствие напряжения.



Тип огнетушителя выбирают по задаче

- Водный охлаждает и применяется только к подходящим материалам и условиям.
- Пенный изолирует поверхность горючей жидкости, но имеет ограничения по электрическому риску.
- Порошковый универсален по многим классам, но снижает видимость и загрязняет оборудование.
- Углекислотный не оставляет остатка, но требует учёта удушья, холода раструба и повторного возгорания.

**Выбирайте
по этикетке
конкретного
огнетушителя,
а не
по привычке.**



У каждого типа есть ограничения

РИСК / ИСТОЧНИК

ПОСЛЕДСТВИЕ

МЕРА КОНТРОЛЯ

Вода

Электрический риск; реакция с отдельными веществами

Применять только по маркировке и после оценки

Пена

Проводимость и несовместимость с отдельными жидкостями

Не использовать вне обозначенной области

Порошок

Пыль, потеря видимости, повторное возгорание

Сохранять выход и контролировать очаг

CO₂

Холодовой ожог, вытеснение кислорода

Не касаться раструба, проветрить безопасно

Огнетушащая способность не отменяет опасности самого способа тушения.



| Маркировка содержит решение для работника

- Проверьте тип заряда и обозначенные классы пожара.
- Прочитайте ограничения по напряжению, температуре и способу применения.
- Убедитесь, что инструкция читаема, пломба цела и срок обслуживания действителен.
- Если маркировка неясна, не используйте средство наугад.

**Старая
иностранная
цветовая схема
не используется
как обязательная
маркировка
Казахстана.**



Внешняя проверка занимает несколько секунд

1

Доступ

Огнетушитель виден,
обозначен и не
загромождён.

2

Состояние

Корпус, шланг, раструб
и рукоятка
без повреждений
и коррозии.

3

Готовность

Пломба и чека целы;
индикатор давления
в допустимой зоне, если он
есть.

4

Обслуживание

Маркировка и отметка
контроля читаемы
и действительны.

Повреждённый огнетушитель не проверяют пуском в помещении.



Размещение зависит от категории помещения

- Предельное расстояние до возможного очага: 20 м для общественных зданий.
- Для категорий А, Б и В1–В4 — 30 м; для категории Г — 40 м; для категории Д — 70 м.
- Размещают на видных местах и у эвакуационных выходов без препятствия эвакуации.
- Верх огнетушителя: не выше 1,5 м; при полной массе 15 кг и более — не выше 1,0 м.

**Универсальные
«30 м и 1,1 м»
из старого
материала были
ошибочны.**



Сначала решите: тушить или уходить



- Тушение допустимо только для небольшого начального очага при наличии обучения.
- Есть исправный подходящий огнетушитель и безопасный путь отхода за спиной.
- Нет плотного дыма, угрозы взрыва, токсичного выброса или быстрого распространения.
- Если любое условие не выполнено — предупредите, эвакуируйтесь и сообщите службам.

Огнетушитель не обязывает рисковать жизнью.



Огнетушитель применяют устойчиво и точно

1

Подготовить

Снять пломбу и выдернуть чеку в безопасном положении.

2

Направить

Удерживать насадку на основание пламени, а не в дым.

3

Подать

Нажать рычаг и подавать состав коротко или непрерывно по инструкции.

4

Перемещать

Обрабатывать очаг системно, сохраняя выход и контроль обстановки.

Конкретная последовательность уточняется по маркировке огнетушителя.



| Путь отхода остаётся за спиной

- Подходите только настолько, насколько позволяет инструкция и тепловое воздействие.
- Не входите в дым и не позволяйте огню отрезать выход.
- Учитывайте направление дыма и ветра, не стойте в выбросе продуктов горения.
- Отступайте сразу при росте пламени, ухудшении видимости или окончании заряда.

**Положение
работника важнее
попытки
приблизиться
к очагу
максимально
близко.**



Тушение прекращают при потере контроля



- Огонь распространяется за пределы начального очага или вверх по конструкции.
- Дым становится плотным, видимость ухудшается или путь отхода меняется.
- Есть подозрение на газ, взрыв, опасные вещества или скрытое горение.
- Огнетушитель не действует, заряд закончился или средство выбрано неверно.

Отступить вовремя — профессиональное решение, а не неудача.



03

Эвакуация и сообщение

Маршрут, связь и учёт людей должны быть понятны до возникновения пожара.





Эвакуационные пути всегда свободны

- Проходы, лестницы, двери и выходы не загромождают материалом и оборудованием.
- Двери на пути эвакуации открываются и не блокируются самодельными устройствами.
- Знаки и аварийное освещение должны быть видимыми.
- Неисправный или перекрытый путь сообщают немедленно.

**Эвакуационный
путь проверяют
в обычной
работе, а не
во время
тревоги.**

План эвакуации нужно уметь читать

- Найдите своё текущее положение, основной и запасной маршрут.
- Отметьте ручные извещатели, средства тушения и место сбора, если они показаны.
- Сверьте план с фактическими дверями и проходами.
- Изменение планировки требует актуализации схемы и инструктажа.



План — подсказка маршрута, но решение учитывает фактический дым и преграды.



При звонке 101 или 112 сообщите главное

1

Адрес

Объект, участок, этаж,
ориентир и безопасный
въезд.

2

Что горит

Материал, оборудование,
помещение и видимые
признаки.

3

Люди и опасности

Пострадавшие,
заблокированные, газ,
баллоны или химикаты.

4

Контакт

Имя, номер и кто встретит
прибывающие
подразделения.

Не завершайте разговор раньше диспетчера и отвечайте кратко и точно.



Выходите быстро, но без паники

- Оставьте личные вещи и двигайтесь по ближайшему безопасному маршруту.
- Помогайте по назначенной роли, не создавая встречного потока.
- Закройте дверь за собой, если это безопасно, но не запирайте её.
- Лифт не используют, если он не предназначен для эвакуации по специальной процедуре.

Закрытая незапертая дверь может замедлить распространение дыма и огня.



| Пункт сбора нужен для учёта людей

- Прибывайте в назначенное место и оставайтесь со своей группой.
- Сообщите о себе ответственному за перекличку.
- Передайте сведения о возможном местонахождении отсутствующего человека.
- Не уходите с пункта сбора и не возвращайтесь в здание без разрешения.

Самовольный уход может направить спасателей на ненужный поиск.



Повторный вход запрещён без разрешения



- Не возвращайтесь за документами, телефоном, одеждой или инструментом.
- Не входите искать коллегу: сообщите его возможное местонахождение спасателям.
- Не пересекайте ограждение и не мешайте подъезду подразделений.
- Возвращение допускается только после официального разрешения ответственного лица.

Даже если дыма не видно, внутри могут сохраняться токсичные газы и риск обрушения.



04

Профилактика и огневые работы

Пожар предотвращают ежедневным контролем порядка, электричества, горючих материалов и источников зажигания.



Порядок снижает пожарную нагрузку

- Горючие отходы удаляют регулярно в предусмотренную тару.
- Проходы, выходы, пожарные шкафы и огнетушители не загромождают.
- Разливы убирают по процедуре, а загрязнённые материалы безопасно изолируют.
- Временное хранение не превращают в постоянный склад.

**Уборка —
элемент
пожарной
профилактики,
а не только
внешний
порядок.**

| Электрическую неисправность не маскируют

- Не перегружайте сеть и не применяйте самодельные удлинители и соединения.
- Повреждённый кабель, нагрев, запах и искрение требуют отключения и сообщения.
- Оборудование отключают по завершении, если это предусмотрено инструкцией.
- Электрощиты и защитные устройства сохраняют доступными и закрытыми.

**Повторное
включение
сработавшей
защиты
без выяснения
причины опасно.**



| Горючие жидкости хранят контролируемо

- Используют совместимую закрытую тару с читаемой маркировкой.
- Количество на рабочем месте ограничивают производственной потребностью и локальными правилами.
- Исключают нагрев, искры, разливы и совместное хранение несовместимых веществ.
- Проветривание и аварийный сбор разлива готовят заранее.

**Перелитая
в немаркирован
ную тару
жидкость
создаёт двойной
риск.**

Курение — только в отведённом месте

- Место обозначается и организуется с учётом пожарного риска.
- Курение запрещено в складах, производственных зонах и других местах, где это установлено.
- Окурки полностью гасят и помещают в предусмотренную негорючую ёмкость.
- Электронные устройства для курения также подчиняются локальному режиму.

**Отсутствие
открытого
пламени
не означает
отсутствие
источника
нагрева.**



Огневые работы готовят до зажигания дуги

1

Разрешить

Определить место, наряд-допуск, ответственных и время.

2

Подготовить

Удалить или защитить горючее, изолировать оборудование, проверить среду.

3

Обеспечить

Средства тушения, ограждение, вентиляцию, связь и наблюдение.

4

Контролировать

Следить во время и после окончания в установленном порядке.

Переносная ширма не заменяет удаление скрытых горючих материалов.



Пожарный пост наблюдает и после работы

- Наблюдающий контролирует зону искр, скрытые полости и прилегающие помещения.
- Он имеет связь, знает способ остановки и расположение средств тушения.
- Пост не совмещают с задачей, отвлекающей от контроля.
- Продолжительность контроля после работ устанавливается правилами и локальным допуском.

**Тление может
обнаружиться
после ухода
сварщика.**



Дым или запах гари — уже повод действовать

1

Не игнорировать

Остановить безопасно выполняемую операцию и оценить путь выхода.

2

Подать сигнал

Предупредить людей и сообщить по 101/112 и локальной схеме.

3

Эвакуироваться

Двигаться по безопасному пути, закрывая двери без запираания.

4

Передать сведения

Указать точное место, признаки и возможные опасные материалы.

Не ждите видимого пламени или повторного сигнала.



Сценарий: загорелась корзина у выхода

СЦЕНАРИЙ

- Оцените: очаг мал, но расположен рядом с маршрутом эвакуации.
- Подайте сигнал и обеспечьте выход людей, не позволяя огню отрезать дверь.
- Тушите только при обучении, подходящем огнетушителе и свободном пути отхода.
- При росте дыма немедленно отступите, закройте дверь без запираения и идите на сбор.

**Выход
не должен
оказаться
между работник
ом и огнём.**



Сценарий: дым из электрощита

СЦЕНАРИЙ

- Не открывайте шкаф без полномочий и не касайтесь корпуса при подозрении на напряжение.
- Подайте тревогу, сообщите 101/112 и организуйте эвакуацию.
- Обесточивание выполняет уполномоченное лицо по безопасной процедуре.
- Применение огнетушителя допустимо только при подходящей маркировке и безопасном пути отхода.

**Скрытая
электрическая
и дуговая
опасность может
быть выше
видимого пламени.**



Итоговый алгоритм при пожаре

- ✓ Сообщить: тревога, 101 или 112, точное место и опасности.
- ✓ Предупредить: людей рядом и ответственных по локальной схеме.
- ✓ Эвакуироваться: безопасный маршрут, дверь закрыть без запираания.
- ✓ Собраться: перекличка, сведения об отсутствующих, запрет повторного входа.
- ✓ Тушить только безопасный начальный очаг при выполнении всех условий.

Нажмите «Начать тест»

Актуализировано:
21.08.2026