

KT3-02530AHO4/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

07/05/2024
Page 01/01

1. Tên mẫu : PHỤ GIA THỰC PHẨM: HƯƠNG CAM -
Name of sample ORANGE WS FLAVOR P25461549
Xuất xứ: Việt Nam
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu
Description do khách hàng cung cấp./ Testing sample was sampled by customer,
sample name and sample information were supplied by customer.
Mẫu dạng lỏng, đựng trong hũ nhựa.
The liquid is contained in the plastic pot.
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 23/04/2024
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 24/04/2024 - 07/05/2024
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN THỰC PHẨM
Customer Lô C2, Đường số 6, Khu công nghiệp Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Long An
7. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	Giới hạn phát hiện Limit of detection
7.1. Tỷ trọng ở 20 °C / 20 °C Specific gravity at 20 °C / 20 °C	ASTM D4052-18	1,008	-
7.2. Chỉ số khúc xạ ở 20 °C Refractive index at 20 °C	FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Refractive index (*)	1,4521	-
7.3. Hàm lượng chì (Pb), Lead content	mg/kg FAO JECFA Monographs 1 Vol 4, 2006 - Metallic Impurities - (ICP-AES)	Không phát hiện Not detected	0,40

Ghi chú/ Notice:

(*) Đo bằng thiết bị đo chỉ số khúc xạ Atago model PAL - RI/ Measure by refractometer Atago model PAL - RI

PHỤ TRÁCH PTN HÓA
HEAD OF CHEMICAL TESTING LAB.

Nguyễn Thành Bảo

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thanh Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.