

### 3.2 Brandtekniske installationer

Der etableres automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) i hele bygningen, der dækker samtlige rum.

Anlægget udføres som et systemanlæg iht. DBI retningslinje 232.

Varslingsanlæg (AVA) udføres som tonevarsling suppleret med talevarsling i kantineområdet, jf. BR18 §132.

Der etableres ikke automatisk sprinkleranlæg, da brandbelastningen er under 800 MJ/m<sup>2</sup>, og risikoklassen er fastholdt på RK2.

Håndildslukkere placeres pr. 25 meter i flugtveje.