سجلات الأمن والسلامة والصيانة والنظافة 1448هـ

الابتدائية السابعة والستون — الطائف

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف · الرقم الوزاري 30800 · مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري** · منسقة الأمن والسلامة: **صالحه طيب علي السهيمي** · الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مستخرج من منصة «ملف الأمن والسلامة والصيانة والنظافة» للمدرسة كما هو مسجل فيها حتى 11/5/1448هـ، وبخدم المؤشرات 4-1-1-3 و4-2-1-1 و4-2-1-2 و4-2-1-3.

أولًا: سجل البلاغات وطلبات الصيانة

16	6	5	1	9
بلاغًا وطلبًا	منجز	أُنجز في يوم البلاغ	قيد المتابعة	صُعّد ولم يُرد

م	التاريخ	الموقع	النوع	الوصف	المرجع	الأولوية	الحالة	تاريخ الإنجاز	ملاحظات
1	10/3/1448هـ	واجهة المدرسة	أخرى	طلب لوحة خارجية باسم المدرسة	الدعم الموحد 2750971	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
2	10/3/1448هـ	الإدارة	تجهيزات	طلب آلة تصوير ودواليب	الدعم الموحد 2752124	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
3	10/3/1448هـ	الفصول	تجهيزات	طلب أدوات المختبر	الدعم الموحد 2751895	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
4	10/3/1448هـ	الإدارة	تجهيزات	طلب أجهزة كمبيوتر محمولة	الدعم الموحد 2752443	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
5	13/3/1448هـ	جميع المواقع	سلامة	طفايات حريق منتهية الصلاحية	غرفة الدعم	عادي	منجز	13/3/1448هـ	تمت التعبئة وإعادة التفعيل
6	13/3/1448هـ	درج الطوارئ	إنشائي	الدرج غير آمن: سوء في الأرضية وعدم تهيئة الدرج	الدعم الموحد 364894	عاجل	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد — يُحدَّد مخرج بديل في خطة الإخلاء
7	14/3/1448هـ	المبنى	سلامة	نقص في طفايات الحريق	الدعم الموحد 2871830	عاجل	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد
8	21/3/1448هـ	الخزان العلوي	سباكة	عدم وصول المياه للخزان — العوامة تالفة	قسم الصيانة	عاجل	منجز	21/3/1448هـ	استُبدلت العوامة وعادت التعبئة
9	24/3/1448هـ	الفصول والمرافق	تكييف	أعطال في أجهزة التكييف	بلاغ صيانة 3084886	عادي	منجز	—	منجز حسب بيان رفع تقرير الدعم الموحد
10	24/3/1448هـ	الفصول	أثاث	طلب أثاث مدرسي	الدعم الموحد 3085253	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
11	9/4/1448هـ	الإدارة	تجهيزات	طلب أجهزة حاسب وطابعات	الدعم الموحد 337744	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد من التعليم
12	9/4/1448هـ	جميع المرافق	نظافة	النظافة العميقة للمدرسة	الدعم الموحد 3379314	عادي	منجز	9/4/1448هـ	منجز
13	19/4/1448هـ	المقصف المدرسي	كهرباء	عطل في التيار وإغلاق الطبلون وتعطل الإنارة وفيش المكيف	قسم الصيانة	عاجل	منجز	19/4/1448هـ	بوشر البلاغ في يومه
14	26/4/1448هـ	دورات المياه	سباكة	أعطال الصنابير والسيفونات وانسدادات	قسم الصيانة	عادي	منجز	26/4/1448هـ	صيانة المغاسل والسيفونات ومعالجة الانسدادات
15	26/4/1448هـ	محيط المدرسة	سلامة	عدم توفر حواجز سلامة كافية	الدعم الموحد	عادي	لم يُرد	—	تم التصعيد ولم يُرد — رقم البلاغ يُتحقق منه (2752443 في بيان الدعم الموحد هو طلب أجهزة كمبيوتر محمولة)
16	3/5/1448هـ	البوابة	سلامة	كاميرات أمنية وحواجز سلامة	الدعم الموحد 3649994	عادي	قيد المتابعة	—	قيد المتابعة

ثانيًا: محاضر الجولات التفقدية المنفذة

محضر (1) — جولة تفقدية للمبنى بداية العام الدراسي — 13/3/1448هـ — معتمد

البند	الموقع	الملاحظة	الإجراء والحالة
طفايات الحريق	جميع المواقع	طفايات منتهية الصلاحية	تعبئتها وإعادة تفعيلها بالتنسيق مع غرفة الدعم — سليم/عولج
درج الطوارئ	مخرج الطوارئ	الدرج غير آمن: سوء في الأرضية وعدم تهيئة الدرج	إبلاغ المنسوبات بالمخالفة ومنع استخدامه حتى الإصلاح — عاجل
النظافة العامة للمبنى	الفصول والممرات والمرافق	تميز النظافة العامة من جميع النواحي	— — سليم/عولج

التوصيات: عولجت طفايات الحريق بالتعبئة، وما زالت مشكلة درج الطوارئ قائمة. يُرفع طلب إصلاح الدرج ويُتابع حتى الإصلاح، ويُحدَّد مخرج بديل في خطة الإخلاء.

محضر (2) — تقرير متابعة عطل خزان المياه — 21/3/1448هـ — معتمد

البند	الموقع	الملاحظة	الإجراء والحالة
الخزان العلوي	سطح المبنى	عدم دفع المياه ووصولها للخزان؛ العوامة تالفة	استبدال العوامة من قبل الصيانة — سليم/عولج

التوصيات: عاد نظام تعبئة الخزان للعمل بالشكل المطلوب.

محضر (3) — تقرير متابعة أعمال الصيانة — المقصف المدرسي — 19/4/1448هـ — معتمد

البند	الموقع	الملاحظة	الإجراء والحالة
كهرباء المقصف	المقصف	عطل التيار وإغلاق الطبلون وتعطل الإنارة وفيش المكيف	إبلاغ قسم الصيانة فورًا ومباشرة البلاغ في يومه — يحتاج إصلاح

التوصيات: متابعة إصلاح الأعطال الكهربائية حتى اكتمالها.

محضر (4) — تقرير صيانة دورات المياه والمغاسل — 26/4/1448هـ — معتمد

البند	الموقع	الملاحظة	الإجراء والحالة
المغاسل والصنابير	دورات المياه	أعطال في تدفق المياه	إصلاح الصنابير — سليم/عولج
السيفونات والتصريف	دورات المياه	انسدادات	صيانة السيفونات ومعالجة الانسدادات — سليم/عولج

التوصيات: الاستمرار في المتابعة الدورية وسرعة الإبلاغ عن الأعطال.

الجولات القادمة المجدولة في المنصة: الجولة الدورية لشهر جمادى الأولى (17/5/1448هـ)، الجولة الدورية لشهر جمادى الآخرة وفحص الطفايات (8/6/1448هـ)، الجولة الدورية لشهر رجب (14/7/1448هـ)، جولة نهاية الفصل وحصر المرافق والتجهيزات (22/7/1448هـ).

ثالثًا: المتابعة اليومية للنظافة (الأسابيع المعتمدة)


7	15	11	165	100%
أسابيع معتمدة	يوم حضوري مرصود	منطقة تُرصد يوميًا	رصدًا	بتقدير جيد


مناطق الرصد: فصول الدور الأول (بنين)، فصول الدور الثاني (بنات)، الممرات والسلالم، دورات مياه الطالبات، دورات مياه المنسوبات، الإدارة وغرف المعلمات، غرفة الصحة والمستودع، المقصف ومحيطه، الساحة الداخلية، الساحة الخارجية والمدخل، برادات المياه وحاويات النفايات.


الأسبوع	أيام الرصد (الحضوري)	النتيجة	الملاحظة	الإجراء	الاعتماد
1	20/3/1448هـ، 21/3/1448هـ	22/22 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
2	26/3/1448هـ، 27/3/1448هـ، 28/3/1448هـ	33/33 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
3	5/4/1448هـ، 6/4/1448هـ	22/22 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
4	11/4/1448هـ	11/11 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
5	19/4/1448هـ، 20/4/1448هـ	22/22 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
6	25/4/1448هـ، 26/4/1448هـ، 27/4/1448هـ	33/33 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد
7	3/5/1448هـ، 4/5/1448هـ	22/22 جيد	مستوى النظافة جيد في جميع المناطق خلال أيام الحضور.	الاستمرار في المتابعة اليومية والمحافظة على نظافة الفصول والمرافق.	معتمد


الأيام عن بُعد والإجازات لا تُرصد. الأسبوع الثامن جارٍ ولم يُعتمد بعد فلم يُدرج.


رابعًا: التوثيق المصوّر للفصول الدراسية (11/5/1448هـ)



فصل 1/1 بنين — الدور الأول



فصل 1/2 بنين — الدور الأول



فصل 2/1 بنين — الدور الأول



فصل 2/2 بنين — الدور الأول



فصل 1 بنات — الدور الثاني


فصل 2 بنات — الدور الثاني


فصل 3 بنات — الدور الثاني


فصل 4 بنات — الدور الثاني


فصل 5 بنات — الدور الثاني


فصل 6 بنات — الدور الثاني

قبل وبعد



طفاية منتهية الصلاحية قبل التعبئة (13/3/1448هـ)



بعد التعبئة وإعادة التفعيل


درج الطوارئ غير الآمن — رُفع للدعم الموحد 364894

منسقة الأمن والسلامة	التوقيع	مديرة المدرسة	التوقيع	الختم
صالحه طيب علي السهيمي		ناديه عوض الصخيري		