المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
الابتدائية السابعة والستون

وزارة التعليم
Ministry of Education

تقرير إغلاق ملاحظات الجولة التفقدية للمبنى — طفايات الحريق ودرج الطوارئ 1448هـ

التاريخ: 19/5/1448هـ

بيانات التقرير

مصدر الملاحظات	الجولة التفقدية للمبنى بداية العام الدراسي (26/8/2026 — 13/3/1448هـ) — منسقة الأمن والسلامة
الهدف	توثيق معالجة الملاحظات المرصودة على المبنى وخدماته وإغلاقها بشواهد.

الملاحظات وإجراءات الإغلاق

م	الملاحظة	الإجراء المتخذ	المرجع	الحالة
1	طفايات حريق منتهية الصلاحية	عُبئت وأعيد تفعيلها بالتنسيق مع غرفة الدعم (27/8/2026)، ثم **استُبدلت الطفايات وجُدد تاريخ صلاحيتها**، وثُبتت في مواقعها.	الدعم الموحد 2871830	مغلقة
2	درج مخرج الطوارئ غير آمن	مُنع استخدامه وحُدد مخرج بديل في خطة الإخلاء، ورُفع بلاغ الإصلاح وأُنجز (20/10/2026)، وأُصلح باب مخرج الطوارئ.	الدعم الموحد 3826967 و3827615	مغلقة

المتابعة

- فحص الطفايات وتاريخ صلاحيتها شهريًا ضمن الجولة الدورية (الجولة القادمة: جمادى الآخرة 1448).
- تحديث سجل فحص معدات السلامة في ملف الأمن والسلامة بعد كل فحص.

الشواهد المصورة



قبل: طفاية منتهية الصلاحية



بعد: طفاية سارية الصلاحية

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب السهيمي

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري