محضر جولة الصيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري** — العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **13/3/1448هـ**

رقم المحضر	1 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 13/3/1448هـ
نوع الجولة	**جولة تفقدية للمبنى المدرسي بداية العام الدراسي**		

إنه في يوم الأربعاء 13/3/1448هـ نفّذت منسقة الأمن والسلامة جولة تفقدية على المبنى المدرسي، ورُصدت بعض المخالفات والملاحظات، وتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة على النحو التالي:

بنود الجولة

م	البند	الموقع	الملاحظة المرصودة	الحالة	الإجراء
1	**طفايات الحريق**	جميع المواقع	طفايات منتهية الصلاحية	تمت المعالجة	تعبئتها وإعادة تفعيلها بالتنسيق مع غرفة الدعم
2	**درج الطوارئ**	مخرج الطوارئ	الدرج غير آمن: سوء في الأرضية وعدم تهيئة الدرج	عاجل	إبلاغ جميع المنسوبات بالمخالفة، ومنع استخدامه حتى الإصلاح
3	**النظافة العامة للمبنى**	الفصول والممرات والمرافق	تميز النظافة العامة من جميع النواحي	ممتازة	—

الخلاصة والتوصيات

- عولجت طفايات الحريق بالتعبئة، وما زالت مشكلة درج الطوارئ قائمة.
- يُرفع طلب إصلاح درج الطوارئ للجهة المختصة ويُتابع حتى الإصلاح.
- يُحدَّد مخرج بديل في خطة الإخلاء حتى إصلاح الدرج.
- الاستمرار في المتابعة الدورية لمستوى النظافة والسلامة.

المصدر: تقرير جولة تفقدية للمبنى المدرسي 13/3/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **21/3/1448هـ**

رقم المحضر	2 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الخميس 21/3/1448هـ
الموضوع	**تقرير متابعة عطل خزان المياه**		

تفاصيل المحضر

الملاحظة	لوحظ عدم دفع المياه ووصولها إلى الخزان العلوي بالشكل المطلوب.
الإجراء المتخذ	التواصل مع قسم الصيانة لطلب فحص الخزان ومعرفة سبب العطل.
سبب العطل	بعد الفحص اتضح أن العوامة الخاصة بالخزان تالفة.
المعالجة	معالجة العطل من قبل الصيانة واستبدال العوامة.
النتيجة	عودة عمل نظام تعبئة الخزان بالشكل المطلوب وتحسن وصول المياه إلى الخزان.
الحالة	منجز

المصدر: تقرير متابعة عطل خزان المياه 21/3/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **19/4/1448هـ**

رقم المحضر	3 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 19/4/1448هـ
الموضوع	**تقرير متابعة أعمال الصيانة – المقصف المدرسي**		

تفاصيل المحضر

الملاحظة	أفادت موظفة المقصف المدرسي بوجود عطل في التيار الكهربائي، وإغلاق لوحة الكهرباء (الطبلون)، وتعطل بعض الإنارة، إضافة إلى عطل في فيش المكيف.
الإجراء المتخذ	إبلاغ قسم الصيانة فورًا، ومباشرة البلاغ في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال.
الحالة	**تمت مباشرة البلاغ**

المصدر: تقرير متابعة أعمال الصيانة – المقصف المدرسي 19/4/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **26/4/1448هـ**

رقم المحضر	4 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 26/4/1448هـ
الموضوع	**تقرير صيانة دورات المياه والمغاسل**		

تفاصيل المحضر

الهدف	التأكد من سلامة المرافق الصحية وجاهزيتها للاستخدام والمحافظة على النظافة العامة داخل البيئة المدرسية.
الأعمال المنفذة	صيانة المغاسل وإصلاح الصنابير ومعالجة أعطال تدفق المياه، وصيانة السيفونات والتأكد من كفاءتها، ومعالجة انسدادات دورات المياه لضمان التصريف السليم.
الإجراءات المتخذة	متابعة الأعطال القائمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على كفاءة المرافق الصحية.
الأثر	تحسين كفاءة المغاسل ودورات المياه، والإسهام في بيئة مدرسية صحية ونظيفة وآمنة للطالبات والمنسوبات.
التوصيات	الاستمرار في المتابعة الدورية، وسرعة الإبلاغ عن الأعطال ومعالجتها، والمحافظة على نظافة المرافق الصحية وسلامة تجهيزاتها.
الحالة	منجز

المصدر: تقرير صيانة دورات المياه والمغاسل 26/4/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

سجل متابعة طلبات الصيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **9/5/1448هـ**

سجل متابعة طلبات الصيانة · الفصل الدراسي الأول 1448هـ (محدّث حتى 9/5/1448هـ)

م	تاريخ الرصد	الموقع	وصف العطل	الجهة / رقم البلاغ	تاريخ الرفع	تاريخ الإصلاح	الحالة
1	10/3/1448هـ	واجهة المدرسة	طلب لوحة خارجية باسم المدرسة	الدعم الموحد 2750971	10/3/1448هـ	—	لم يُرد
2	10/3/1448هـ	الإدارة	طلب آلة تصوير ودواليب	الدعم الموحد 2752124	10/3/1448هـ	—	لم يُرد
3	10/3/1448هـ	الفصول	طلب أدوات المختبر	الدعم الموحد 2751895	10/3/1448هـ	—	لم يُرد
4	10/3/1448هـ	الإدارة	طلب أجهزة كمبيوتر محمولة	الدعم الموحد 2752443	10/3/1448هـ	—	لم يُرد
5	13/3/1448هـ	طفايات الحريق	طفايات منتهية الصلاحية	غرفة الدعم	13/3/1448هـ	تمت التعبئة	منجز
6	13/3/1448هـ	درج الطوارئ	الدرج غير آمن وسوء في الأرضية	الدعم الموحد 364894	26/4/1448هـ	—	لم يُرد
7	14/3/1448هـ	المبنى	نقص في طفايات الحريق	الدعم الموحد 2871830	14/3/1448هـ	—	لم يُرد
8	21/3/1448هـ	الخزان العلوي	عوامة الخزان تالفة	قسم الصيانة	21/3/1448هـ	21/3/1448هـ	منجز
9	24/3/1448هـ	الفصول والمرافق	أعطال أجهزة التكييف	بلاغ صيانة 3084886	24/3/1448هـ	—	منجز
10	24/3/1448هـ	الفصول	طلب أثاث مدرسي	الدعم الموحد 3085253	24/3/1448هـ	—	لم يُرد
11	9/4/1448هـ	الإدارة	طلب أجهزة حاسب وطابعات	الدعم الموحد 337744	9/4/1448هـ	—	لم يُرد
12	19/4/1448هـ	المقصف	عطل الطبلون والإنارة وفيش المكيف	قسم الصيانة	19/4/1448هـ	بوشر	تمت المباشرة
13	26/4/1448هـ	دورات المياه	صنابير وسيفونات وانسدادات	قسم الصيانة	26/4/1448هـ	26/4/1448هـ	منجز
14	26/4/1448هـ	محيط المدرسة	عدم توفر حواجز سلامة كافية	الدعم الموحد	26/4/1448هـ	—	لم يُرد
15	3/5/1448هـ	البوابة	كاميرات أمنية وحواجز سلامة	الدعم الموحد 3649994	3/5/1448هـ	—	قيد المتابعة

المصادر: تقارير الصيانة في مجلد «الصيانة والنظافة»، وسجل إدارة المخاطر والأزمات 1448هـ.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

مسؤولة العُهد والمتابعة
حصه محمد سالم العتيبي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف