استمارة تقييم السلامة في نظام نور — ملخص النتائج

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **2/6/1448هـ**

المصدر	نظام نور — استمارة تقييم السلامة المدرسية (الأقسام الخمسة مرفقة بنسختها المستخرجة بعد هذه الصفحات)
تاريخ الاستخراج	الخميس 2/6/1448هـ
عدد البنود	193 بندًا

القسم	المجال	البنود	نعم	لا	غير موجود	لا أعرف	نسبة التحقق
1	السلامة الإنشائية	112	79	18	14	1	81%
2	السلامة الكهربائية	41	34	1	6	0	97%
3	وسائل الإطفاء	23	22	0	1	0	100%
4	نظام الإنذار	11	9	0	2	0	100%
5	خطط الطوارئ والإخلاء	6	6	0	0	0	100%
	الإجمالي	193	150	19	23	1	88%

نسبة التحقق = «نعم» ÷ (البنود − «غير موجود»). البنود «غير موجود» تخص مرافق غير متوفرة في مدرستنا أو مشتركة مع ابتدائية ذوي حجي (المسرح، المخازن، الملاعب، التشجير).

البنود غير المتحققة وإجراءات المعالجة

الموقع	الملاحظة في الاستمارة	الإجراء	المسؤولة
السور الخارجي	السور غير خالٍ من التصدعات والشروخ	بلاغ في الدعم الموحد (قسم المباني) ومتابعة الإصلاح	منسقة الأمن والسلامة
الفصول الدراسية	الممرات بين صفوف المقاعد أقل من متر	إعادة ترتيب المقاعد بما يترك ممرًا لا يقل عن متر، أو معالجة الكثافة عبر توزيع الفصول	الوكيلة ورائدات الفصول
المختبر (مرفق مشترك)	لا يوجد مخرجان متقابلان، والطاولات قابلة للاشتعال، ولا نظام لمنع تسرب الغاز، ولا دش طوارئ، ولا لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ	رفع احتياج للمختبر عبر الدعم الموحد، والتنسيق مع ابتدائية ذوي حجي، وعدم استخدامه للتجارب حتى المعالجة	المديرة
المستودع	الممرات بين الصفوف أقل من متر، ولا لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ	إعادة ترتيب التخزين بممرات لا تقل عن متر، وطلب لوحات مضيئة	المنسقة
المقصف	نوافذ الخدمة غير كافية، والتزام العاملات بتعليمات الصحة العامة «لا أعرف»	متابعة الشهادات الصحية للعاملات ضمن استمارة الإشراف الأسبوعية، وطلب توسعة نافذة الخدمة	مشرفة المقصف
بيوت الدرج ومخارج الطوارئ	لا توجد إنارة طوارئ في الممرات والمخارج، ولا لوحات وأسهم مضيئة	طلب إنارة طوارئ ولوحات وأسهم مضيئة عبر الدعم الموحد (قسم الأمن والسلامة)	المنسقة
دورات المياه	بعض التمديدات والصنابير غير سليمة، وتهريب مياه في الجدران والأسقف	متابعة بلاغ الصيانة 3650688 ورفع بلاغ للتهريب	المنسقة
غرف التدبير المنزلي	لا يوجد مخرجان متقابلان، ولا لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ	إدراجها في طلب اللوحات المضيئة، والإبقاء على المخرج سالكًا	المنسقة
البرادات	البرادة غير مؤرضة وليس لها قاطع خاص وقاطع حساس	بلاغ صيانة كهرباء عاجل لتأريض البرادة وتركيب قاطع حساس	المنسقة

أُدرجت هذه الملاحظات في متابعة المخاطر وخطة التحسين، وتُرفع البلاغات اللازمة في الدعم الموحد.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم — الابتدائية السابعة والستون بالطائف (بنات) — الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

البنود	التفاصيل	نعم/لا - غير موجود -لا أعرف
الأبواب والمداخل الداخلية	هل الأبواب مثبته وسليمة؟	نعم
	هل تفتح وتقفل بسهولة؟	نعم
	هل المداخل نظيفة وخالية من العوائق؟	نعم
الأسطح	هل يسهل الوصول إلى الأسطح؟	نعم
	هل الأسطح نظيفة وخالية من أي عوائق؟	نعم
	هل ارتفاع جدار السطح لا يقل عن متر ونصف؟	نعم
	هل جميع التمديدات الكهربائية سليمة؟	نعم
الدور الأرضي	هل جميع ساحات الدور نظيفة؟	نعم
	هل ساحة المصلى مناسبة ويمكن الانطلاق منها للمخارج بسهولة؟	نعم
	هل المساحات أمام الدرج النازل من الأدوار العليا سليمة؟	نعم
	هل الممرات خالية من أي عوائق؟	نعم
	هل الأرضيات سليمة؟	نعم
	هل نهايات الحواف والقواطع ناعمة وسليمة؟	نعم
	هل الإنارة كافية طبيعية أو صناعية؟	نعم
	هل كافة الجدران والأسقف سليمة؟	نعم
السور الخارجي والأبواب الخارجية	هل السور خال من التصدعات والشروخ؟	لا
	هل الأبواب مثبتة جيدا؟	نعم
	هل تخلو أماكن تثبيت الأبواب من الشروخ؟	نعم
	هل تبعد المحلات الخطرة عن المدرسة مثل محطات الوقود مسافة لا تقل عن 25 م ومحلات الغاز مسافة لا تقل عن 50م؟	نعم
	هل الأبواب تفتح وتغلق بسهولة؟	نعم
	هل مفصلات ومثبتات الأبواب خالية من الصدأ؟	نعم
	هل يوجد لوحة واضحة باسم المدرسة؟	نعم
	هل اللوحة مثبتة بشكل جيد؟	نعم
الفصول الدراسية	هل كل فصل عبارة عن قطاع حريق مستقل؟	نعم
	هل مساحة الفصل تتناسب مع عدد الطلاب بواقع متر ونصف للطالب؟	نعم
	هل يوجد ممرات بين صفوف المقاعد الدراسية لا تقل عن متر؟	لا
	هل السبورة مثبتة والمسافات بينها وبين أول صف وآخر صف مناسبة 4,5 – 7م؟	نعم

	هل الإنارة كافية وموزعة بشكل جيد ؟	◉ نعم
	هل جميع النوافذ في الأدوار العليا خالية من الشبك؟	◉ نعم
	هل أبواب الفصول سليمة ولا يوجد فيها زيادات أو بروز مسامير وخلافه؟	◉ نعم
الفناء الخارجي للمدرسة	هل الفناء نظيف وخالٍ من المخلفات؟	◉ نعم
	هل الأرضيات سليمة ولا يوجد هبوط أو كسر في البلاط؟	◉ نعم
	هل جميع حواف ونهايات الحواجز والأرصفة سليمة وناعمة؟	◉ نعم
	هل جميع الأسلاك الكهربائية مغطاة ومعزولة؟	◉ نعم
	هل الملاعب سليمة وناعمة وخالية من الأشياء المسببة للانزلاق أو السقوط؟	◉ غير موجود
	هل الأشجار مقلمة ومرتبة؟	◉ غير موجود
	هل الفناء خال من الحشائش والأشجار اليابسة؟	◉ غير موجود
	هل تستخدم الأسمدة الطبيعية للتشجير؟	◉ غير موجود
	هل الطرقات المؤدية للأبواب الخارجية سالكة وسليمة؟	◉ نعم
	هل سكن الحارس سليم وتتوفر فيه وسائل السلامة؟	◉ نعم
المحيط الخارجي للمدرسة	هل محيط المدرسة خال من أسلاك الضغط العالي؟	◉ نعم
	هل محيط المدرسة خال من الحُفر؟	◉ نعم
	هل محيط المدرسة خال من تجمعات المياه؟	◉ نعم
	هل الحركة المرورية حول المدرسة آمنة؟	◉ نعم
المختبر	هل يوجد مخرجان للمختبر في جهتين متقابلتين؟	◉ لا
	هل نظام التهوية ونظام الطرد يعمل بشكل جيد؟	◉ نعم
	هل أماكن حفظ العبوات مناسبة ومحكمة؟	◉ نعم
	هل جميع العبوات عليها ملصق التعليمات؟	◉ نعم
	هل هناك لوحة للتعليمات في الحالات الطارئة؟	◉ نعم
	هل جميع الطاولات غير قابلة للاشتعال؟	◉ لا
	هل يوجد نظام منع تسرب الغاز؟	◉ لا
	هل يوجد ثلاجات للمواد التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة؟	◉ نعم
	هل يتم حفظ العبوات حسب التركيب الكيميائي؟	◉ غير موجود
	هل يوجد دش للغسيل حين انسكاب مواد كيميائية على الجسم ؟	◉ لا
	هل يوجد مغسلة للعيون عند تعرضها للمواد الكيميائية؟	◉ نعم

	هل تتوافر معدات إطفاء صالحة؟	◉ نعم
	هل يتوافر نظام إنذار؟	◉ نعم
المستودع	هل يوجد مخرجان متقابلان على الأقل؟	◉ لا
	هل يوجد لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ؟	◉ لا
	هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة؟	◉ نعم
	هل طريقة التخزين آمنة؟	◉ نعم
	هل جميع الأرضيات نظيفة ومرتبة؟	◉ نعم
	هل وسائل الإطفاء والإنذار متوافرة؟	◉ نعم
المسرح	هل يوجد على الأقل مخرجان متقابلان؟	◉ غير موجود
	هل يوجد ممرات بين الصفوف لا تقل عن متر؟	◉ لا
	هل يوجد لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ؟	◉ لا
	هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة؟	◉ نعم
	هل يوجد إنارة احتياطية؟	◉ غير موجود
	هل نظام التهوية والتكييف يعملان بشكل جيد؟	◉ غير موجود
	هل الستائر بعيده من أي مصدر حراري؟	◉ غير موجود
	هل وسائل الإطفاء متوافرة؟	◉ غير موجود
	هل وسائل الإطفاء صالحة؟	◉ نعم
	هل وسائل الإنذار متوفرة؟	◉ نعم
	هل وسائل الإنذار صالحة؟	◉ نعم
المقصف	هل نوافذ الخدمة كافية ومناسبة لتقديم الخدمة؟	◉ لا
	هل التمديدات الكهربائية سليمة؟	◉ نعم
	هل يوجد طفاية حريق؟	◉ نعم
	هل العاملين بالمقصف ملتزمون بتعليمات الصحة العامة؟	◉ لا أعرف
	هل تستخدم مواقد الكهرباء بدلاً عن الغاز؟	◉ غير موجود
المكتبة	هل يوجد مخرجان متقابلان للطوارئ؟	◉ غير موجود
	هل يوجد ممرات بين صفوف أرفف الكتب لا تقل عن متر؟	◉ غير موجود
	هل يوجد فراغ بين أعلى الأرفف والسقف لا يقل عن متر؟	◉ نعم
	هل يوجد فراغ بين الأرفف والجدران لا يقل عن متر؟	◉ نعم
	هل وسائل الإطفاء متوافرة؟	◉ نعم

	هل وسائل الإطفاء صالحة؟	◉ نعم
	هل نظام الإنذار متوافر وصالح للعمل؟	◉ نعم
بيوت الدرج ومخرج الطوارئ	هل يتوفر بالمبنى مخرجان للطوارئ؟	◉ نعم
	هل جميعها تؤدي إلى الدور الأرضي ومباشرة إلى الخارج؟	◉ نعم
	هل جميع درج السلم سليمة ومنبسطة؟	◉ نعم
	هل الدربزين مثبت وجميع حوافه ناعمة؟	◉ نعم
	هل عرض بيت الدرج كاف ولا يقل عن متر ونصف صافٍ؟	◉ نعم
	هل مخارج الطوارئ كافية ولا تقل عن مخرجين في جهتين من المبنى؟	◉ نعم
	هل ممرات ومخارج الطوارئ غير المكشوفة قطاع حريق محمي من اللهب والدخان؟	◉ غير موجود
	هل ممرات ومخارج الطوارئ لا تمر بأماكن يمكن غلقها؟	◉ نعم
	هل جميع ممرات ومخارج الطوارئ مضاءة بإنارة طوارئ؟	◉ لا
	هل يوجد لوحات وأسهم مضيئة تدل على ممرات ومخارج الطوارئ؟	◉ لا
	هل لوحات وأسهم الطوارئ مثبتة وتعمل بشكل جيد؟	◉ لا
دورات المياه	هل عدد دورات المياه كافٍ؟	◉ نعم
	هل جميع التمديدات والصنابير سليمة؟	◉ لا
	هل يوجد وسائل نظافة مثل الصابون والمناديل؟	◉ نعم
	هل يوجد صناديق لحفظ النفايات؟	◉ نعم
	هل الأرضيات نظيفة وخالية من تجمعات المياه؟	◉ نعم
	هل الجدران والأسقف خالية من تهريب المياه؟	◉ لا
	هل جميع التمديدات الكهربائية سليمة؟	◉ نعم
	هل يتم تعقيم دورات المياه وتنظيفها بشكل يومي؟	◉ نعم
	هل التهوية كافية ومراوح الشفط تعمل بكفاءة؟	◉ نعم
غرف التدبير المنزلي	هل يوجد مخرجان متقابلان على الأقل؟	◉ لا
	هل يوجد لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ؟	◉ لا
	هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة؟	◉ نعم
	هل تستخدم المواقد الكهربائية بدلاً عن الغاز؟	◉ نعم
	هل نظام التهوية والتكييف يعملان بشكل جيد؟	◉ نعم
	هل وسائل الإطفاء والإنذار متوافرة؟	◉ نعم

عدد السجلات الكلي: 112

البنود	التفاصيل	نعم/لا - غير موجود -لا أعرف
البرادات	هل جميع التمديدات الكهربائية مخفية؟	◉ نعم
	هل البرادة مؤرضة ولها قاطع خاص وقاطع حساس؟	◉ لا
	هل الأسلاك الكهربائية معزولة وبعيدة عن ملامستها للماء؟	◉ نعم
	هل يوجد تصريف للمياه حول البرادة ؟	◉ نعم
التمديدات الداخلية للمبنى	هل يوجد قاطع ولوحة توزيع لكل دور من أدوار المبنى؟	◉ نعم
	هل الأغطية ثابتة ومحكمة؟	◉ نعم
	هل يسهل الوصول لها دون عوائق؟	◉ نعم
	هل جميع التمديدات مخفية ومعزولة؟	◉ نعم
	هل جميع المفاتيح والمآخذ الكهربائية مثبتة وسليمة؟	◉ نعم
	هل جميع الأجهزة موصولة مباشرة للمأخذ؟	◉ نعم
	هل تتجنب المدرسة استخدام الوصلات الرديئة؟	◉ نعم
	هل الإضاءة فلورسنت، ولا توجد لمبات حرارية أو كشافات ذات فولت عالٍ؟	◉ نعم
العدادات والقواطع الرئيسية	هل قوة العداد والقاطع الرئيسي معلومة ومتوازية مع الأحمال داخل المدرسة؟	◉ نعم
	هل غطاء العداد والقاطع مُحكم التركيب؟	◉ نعم
	هل جميع التوصيلات حوله مخفية ولا توجد أجزاء من الكيابل مكشوفة؟	◉ نعم
	هل يوجد قاطع حساس ELCB؟	◉ نعم
الكيابل من العداد والقاطع الرئيسي إلى لوحات التوزيع	هل جميع هذه الكيابل مدفونة وغير ظاهرة في الفناء أو داخل المبنى؟	◉ نعم
المكيفات (الوحدات والسبلت)	هل جميع المكيفات مثبتة ومركبة بشكل جيد؟	◉ نعم
	هل المكيفات موصولة إلى المأخذ دون توصيلات إضافية؟	◉ نعم
	هل يوجد قاطع لكل مكيف مع فيوز قاطع؟	◉ نعم
	هل تعمل المكيفات دون اهتزازات أو أصوات مزعجة؟	◉ نعم
	هل غطاء المكيف مُحكم التركيب ويقوم بتوزيع الهواء داخل الفصل جيداً؟	◉ نعم
	هل مولدات المكيفات السبلت خارج المبنى أو على الأسطح؟	◉ نعم
	هل جميع توصيلاتها الكهربائية مخفية وسليمة؟	◉ نعم
	هل جميع المكيفات توفر البرودة المطلوبة في المكان؟	◉ نعم
	هل يوجد لكل مكيف قاطع كهربائي خاص؟	◉ نعم
سخانات المياه	هل جميع السخانات مثبته بشكل جيد؟	◉ نعم

	هل السخانات موصولة بالمآخذ دون وصلات إضافية؟	◉ غير موجود
	هل يوجد صمام أمان على مخرج الماء الساخن؟	◉ غير موجود
	هل المنظم الكهربائي يعمل بشكل جيد ومثبت على درجة 70؟	◉ غير موجود
	هل إضاءة مصباح السخان تعمل مع تشغيل المنظم الحراري وتوقفه؟	◉ غير موجود
	هل جميع السخانات مؤرضة؟	◉ غير موجود
لوحات التوزيع الرئيسية والقاطع الداخلي الرئيسي	هل جميع التوصيلات مخفية ولا يوجدأسلاك مكشوفة؟	◉ غير موجود
	هل موقعها معزول ويمكن الوصول إليها بسهولة دون عوائق؟	◉ نعم
	هل موقعها خالٍ من أي تخزين أو مواد قابلة للاشتعال؟	◉ نعم
	هل الأسلاك بداخلها مرتبة ومثبتة والقواطع مرقمة ومحددة باسم الجزء الذي تخدمه؟	◉ نعم
	هل وسائل الإطفاء متوافرة وصالحة؟	◉ نعم
	هل نظام الإنذار متوافر وصالح للعمل؟	◉ نعم
مراوح الشفط	هل يوجد مفاتيح لكافة المراوح يمكن من خلالها تشغيلها وقت الحاجة؟	◉ نعم
	هل المراوح تعمل بشكل جيد دون إصدار أصوات أو احتكاك مع الإطار؟	◉ نعم
	هل هي مثبتة بشكل جيد وجميع التوصيلات الكهربائية مخفية ومعزولة؟	◉ نعم

عدد السجلات الكلي: 41

البنود	التفاصيل	نعم/لا - غير موجود -لا أعرف
خزان ماء الحريق	هل خزان ماء الحريق معبأ بالكامل؟	◉ نعم
	هل خزان الحريق مغطى بإحكام؟	◉ نعم
	هل يوجد تغذية مستمرة لمياه الحريق؟	◉ نعم
صناديق الحريق	هل جميع أجزاء المبنى مغطى بصناديق الحريق بواقع صندوق لكل 25 متراً؟	◉ نعم
	هل جميع أغطية صناديق الحريق سليمة؟	◉ نعم
	هل خراطيم صناديق الحريق من النوع المطاط؟	◉ نعم
	هل يوجد بنهاية خراطيم الحريق قواذف جاهزة؟	◉ نعم
	هل محابس الخراطيم صالحة وتعمل بشكل جيد؟	◉ نعم
	هل مواقع صناديق الحريق خالية من أية عوائق؟	◉ نعم
	هل الصناديق من الداخل نظيفة ومرتبة؟	◉ نعم
طفايات الحريق	هل جميع أجزاء المبنى مغطى بطفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة عن 22 متراً عن أقرب طفاية؟	◉ نعم
	هل جميع طفايات الحريق مصانة وتحمل بطاقة تاريخ صيانة ساري المفعول؟	◉ نعم
	هل يوجد طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون في غرفة الكهرباء؟	◉ نعم
	هل يوجد طفايتا حريق بودرة في المختبر؟	◉ نعم
	هل جميع الطفايات معلقة بطريقة يسهل نزعها على ارتفاع مد اليد مستقيمة؟	◉ نعم
	هل جميع طفايات الحريق في مكان واضح ويمكن الوصول لها بسهوله؟	◉ نعم
	هل جميع الطفايات سليمة الأجزاء؟	◉ نعم
	هل يوجد بداخل كل صندوق حريق طفاية؟	◉ نعم
	هل يوجد طفاية متعددة الأغراض في غرفة التدبير المنزلي؟	◉ نعم
	هل يوجد بالمسرح طفايات حريق لا تقل عن طفايتين؟	◉ غير موجود
	هل يوجد بسكن الحارس طفاية بودرة؟	◉ نعم
مضخة الحريق	هل مضخة الحريق موصولة بكيبل وقاطع خاص؟	◉ نعم
	هل مضخة الحريق تعمل آليا بمجرد استخدام أحد صناديق الحريق؟	◉ نعم

عدد السجلات الكلي: 23

البنود	التفاصيل	نعم/لا - غير موجود -لا أعرف
نظام الإنذار التلقائي	هل يوجد بالمختبرات نظام إنذار تلقائي؟	◉ نعم
	هل يوجد بالمخازن نظام إنذار تلقائي؟	◉ غير موجود
	هل يوجد بالمسرح نظام إنذار تلقائي؟	◉ غير موجود
	هل يوجد بغرف التدبير المنزلي نظام إنذار تلقائي؟	◉ نعم
	هل يوجد لوحة تحكم خاصة بنظام الإنذار التلقائي تعمل بشكل جيد؟	◉ نعم
نظام الإنذار اليدوي	هل يوجد كواشف للدخان في جميع أجزاء المبنى؟	◉ نعم
	هل جميع كواشف الدخان تعمل بشكل جيد؟	◉ نعم
	هل يوجد أجراس حريق في جميع أدوار المبنى؟	◉ نعم
	هل جميع أجراس الحريق سليمة ؟	◉ نعم
	هل مواقعها واضحة ويمكن الوصول لها بسهولة دون عوائق؟	◉ نعم
	هل جميع أجراس الحريق يتم صيانتها بشكل دوري؟	◉ نعم

عدد السجلات الكلي: 11

البنود	التفاصيل	نعم/لا - غير موجود -لا أعرف
خطة الطوارئ والإخلاء	هل يوجد خطة طوارئ؟	نعم
	هل يوجد مسؤول عن السلامة المدرسية؟	نعم
	هل تم تشكيل واعتماد لجنة الطوارئ بالمدرسة؟	نعم
	هل تم التدريب على الخطة؟	نعم
	هل تم تطبيق الخطة؟	نعم
	هل يتم تطبيقها بشكل فصلي؟	نعم

عدد السجلات الكلي: 6