تقرير صيانة الكهرباء

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **18/5/1448هـ**


الجهة المنفذة	شركة المجال العربي – عقد التشغيل والصيانة
المتابِعة	صالحه طيب علي السهيمي – منسقة الأمن والسلامة
تاريخ التنفيذ	الخميس 18/5/1448هـ

الأعمال المنفذة

- فحص لوحات التوزيع الكهربائية وشد التوصيلات.
- استبدال الأفياش والمفاتيح التالفة في الفصول والممرات.
- استبدال مفتاح السخان في دورات المياه.
- استبدال علب الأفياش الخارجية المكسورة.
- صيانة وحدات الإنارة والتأكد من عملها.
- فحص أفياش أجهزة التكييف.


التوثيق بالصور

لوحة التوزيع – فحص وشد التوصيلات



الموقع: لوحة الكهرباء **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

لوحة التوزيع الفرعية



الموقع: لوحة الكهرباء **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

تقرير صيانة الكهرباء

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **18/5/1448هـ**

التوثيق بالصور — تابع

فيش تالف (قبل)



الموقع: الممر **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

تركيب فيش جديد



الموقع: الفصول **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مفتاح السخان (قبل)



الموقع: دورات المياه **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مفتاح السخان (بعد)



الموقع: دورات المياه **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

تقرير صيانة الكهرباء

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **18/5/1448هـ**

التوثيق بالصور — تابع

علبة فيش خارجية مكسورة (قبل)



الموقع: الجدار الخارجي **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

علبة الفيش بعد الاستبدال (بعد)




الموقع: الجدار الخارجي **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

صيانة وحدة الإنارة



الموقع: الممرات **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

الإنارة بعد الصيانة



الموقع: الممرات **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

تقرير صيانة الكهرباء

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **18/5/1448هـ**

التوثيق بالصور — تابع

فحص فيش المكيف



الموقع: الفصول **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

فيش مكيف الفصل



الموقع: الفصول **التاريخ:** الخميس 18/5/1448هـ

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

الابتدائية 67 بالطائف

تقرير الصيانة الشاملة للمبنى المدرسي

التاريخ
8/10/2026

تم تنفيذ جولة للصيانة الشاملة للمبنى المدرسي ورصد عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بالمرافق الكهربائية والتجهيزات، والعمل على توثيقها بالصور ورفع خطاب إلى إدارة التعليم لاتخاذ اللازم. وبتاريخ 8/10/2026 تم دق جرس الإنذار وإخلاء المبنى المدرسي وفق إجراءات السلامة، تعزيزاً لوعي منسوبات المدرسة بأهمية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.

أبرز الملاحظات الموثقة


- فحص مفاتيح ومفابس الكهرباء
- فحص لوحة القواطع الكهربائية
- مراجعة التوصيلات والأجهزة الكهربائية
- فحص وصيانة كاميرات المراقبة والتجهيزات الخارجية

الإجراء المتخذ

تم توثيق الملاحظات بالصور ورفع خطاب لإدارة التعليم لمتابعة الصيانة واتخاذ اللازم.



ملاحظة كهربائية


توصيلات الأجهزة


مفاتيح ومفابس كهربائية

الخطاب


صيانة التجهيزات الخارجية


لوحة القواطع

منسقة الأمن والسلامة: صالحة السهيمي | مديرة المدرسة: نادية الصخيري