خطاب تصعيد ملاحظات السلامة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **12/5/1448هـ**

الرقم	.....	**التاريخ**	12/5/1448هـ
المرفقات	صور درج الطوارئ · بيان رفع تقرير الدعم الموحد (قسم الأمن والسلامة)		

سعادة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الموضوع: طلب التدخل العاجل لمعالجة ملاحظات سلامة قائمة بالابتدائية السابعة والستون

نفيد سعادتكم بأن المدرسة رصدت ملاحظات تمس سلامة الطالبات والطلاب والمنسوبات، ورُفعت عبر نظام الدعم الموحد في حينها، وتم تصعيدها إلى قسم الأمن والسلامة دون أن تُنجز حتى تاريخه، وبيانها:

م	الملاحظة	رقم البلاغ	تاريخ الرفع	الأثر على السلامة
1	**عدم صلاحية درج مخرج الطوارئ رقم 2** (أفاد قسم المباني بإنجاز الإصلاح 3826967، ونحتاج اعتماد صلاحيته)	3648494	7/10/2026م	يؤثر على مسارات الإخلاء وقت الطوارئ
2	**باب مخرج الطوارئ**	3827710	20/10/2026م	يعيق الخروج الآمن عند الإخلاء
3	**عدم توفر كاسر الزجاج**	3864122	22/10/2026م	ضعف الاستجابة الأولية عند الحريق
4	**كاميرات المراقبة والحواجز التنظيمية** عند البوابة وخارج المبنى	2874277 · 3649994	27/8 · 7/10/2026م	صعوبة ضبط الدخول وحماية الطالبات عند الدخول والانصراف

الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المدرسة: تحديد مخرج بديل في خطة الإخلاء حتى اعتماد صلاحية الدرج، وتعبئة طفايات الحريق وصيانتها (2871830 — منجز)، وتنظيم حركة الطالبات بالمناوبات عند البوابة والمواقع غير المحمية.

وعليه نأمل من سعادتكم التوجيه بسرعة معالجة هذه الملاحظات، حرصًا على سلامة منسوبي المدرسة وجاهزيتها.

شاكرين ومقدرين تعاونكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف