محضر جولة الصيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري** — العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **13/3/1448هـ**

رقم المحضر	1 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 13/3/1448هـ
نوع الجولة	**جولة تفقدية للمبنى المدرسي بداية العام الدراسي**		

إنه في يوم الأربعاء 13/3/1448هـ نفّذت منسقة الأمن والسلامة جولة تفقدية على المبنى المدرسي، ورُصدت بعض المخالفات والملاحظات، وتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة على النحو التالي:

بنود الجولة

م	البند	الموقع	الملاحظة المرصودة	الحالة	الإجراء
1	**طفايات الحريق**	جميع المواقع	طفايات منتهية الصلاحية	تمت المعالجة	تعبئتها وإعادة تفعيلها بالتنسيق مع غرفة الدعم
2	**درج الطوارئ**	مخرج الطوارئ	الدرج غير آمن: سوء في الأرضية وعدم تهيئة الدرج	عاجل	إبلاغ جميع المنسوبات بالمخالفة، ومنع استخدامه حتى الإصلاح
3	**النظافة العامة للمبنى**	الفصول والممرات والمرافق	تميز النظافة العامة من جميع النواحي	ممتازة	—

الخلاصة والتوصيات

- عولجت طفايات الحريق بالتعبئة، وما زالت مشكلة درج الطوارئ قائمة.
- يُرفع طلب إصلاح درج الطوارئ للجهة المختصة ويُتابع حتى الإصلاح.
- يُحدَّد مخرج بديل في خطة الإخلاء حتى إصلاح الدرج.
- الاستمرار في المتابعة الدورية لمستوى النظافة والسلامة.

المصدر: تقرير جولة تفقدية للمبنى المدرسي 13/3/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **21/3/1448هـ**

رقم المحضر	2 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الخميس 21/3/1448هـ
الموضوع	**تقرير متابعة عطل خزان المياه**		

تفاصيل المحضر

الملاحظة	لوحظ عدم دفع المياه ووصولها إلى الخزان العلوي بالشكل المطلوب.
الإجراء المتخذ	التواصل مع قسم الصيانة لطلب فحص الخزان ومعرفة سبب العطل.
سبب العطل	بعد الفحص اتضح أن العوامة الخاصة بالخزان تالفة.
المعالجة	معالجة العطل من قبل الصيانة واستبدال العوامة.
النتيجة	عودة عمل نظام تعبئة الخزان بالشكل المطلوب وتحسن وصول المياه إلى الخزان.
الحالة	منجز

المصدر: تقرير متابعة عطل خزان المياه 21/3/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **19/4/1448هـ**

رقم المحضر	3 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 19/4/1448هـ
الموضوع	**تقرير متابعة أعمال الصيانة – المقصف المدرسي**		

تفاصيل المحضر

الملاحظة	أفادت موظفة المقصف المدرسي بوجود عطل في التيار الكهربائي، وإغلاق لوحة الكهرباء (الطبلون)، وتعطل بعض الإنارة، إضافة إلى عطل في فيش المكيف.
الإجراء المتخذ	إبلاغ قسم الصيانة فورًا، ومباشرة البلاغ في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال.
الحالة	**تمت مباشرة البلاغ**

المصدر: تقرير متابعة أعمال الصيانة – المقصف المدرسي 19/4/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **26/4/1448هـ**

رقم المحضر	4 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الأربعاء 26/4/1448هـ
الموضوع	**تقرير صيانة دورات المياه والمغاسل**		

تفاصيل المحضر

الهدف	التأكد من سلامة المرافق الصحية وجاهزيتها للاستخدام والمحافظة على النظافة العامة داخل البيئة المدرسية.
الأعمال المنفذة	صيانة المغاسل وإصلاح الصنابير ومعالجة أعطال تدفق المياه، وصيانة السيفونات والتأكد من كفاءتها، ومعالجة انسدادات دورات المياه لضمان التصريف السليم.
الإجراءات المتخذة	متابعة الأعطال القائمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على كفاءة المرافق الصحية.
الأثر	تحسين كفاءة المغاسل ودورات المياه، والإسهام في بيئة مدرسية صحية ونظيفة وآمنة للطالبات والمنسوبات.
التوصيات	الاستمرار في المتابعة الدورية، وسرعة الإبلاغ عن الأعطال ومعالجتها، والمحافظة على نظافة المرافق الصحية وسلامة تجهيزاتها.
الحالة	منجز

المصدر: تقرير صيانة دورات المياه والمغاسل 26/4/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة

ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة

صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

محضر صيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري** — العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **18/5/1448هـ**

رقم المحضر	5 / 1448هـ	**اليوم والتاريخ**	الخميس 18/5/1448هـ
الموضوع	**تقرير زيارة صيانة شركة التشغيل والصيانة**		

تفاصيل المحضر

الجهة المنفذة	فريق الصيانة — شركة المجال العربي (عقد التشغيل والصيانة)
الكهرباء	فحص لوحات التوزيع وشد التوصيلات، واستبدال الأفياش والمفاتيح التالفة ومفتاح السخان وعلب الأفياش الخارجية المكسورة، وصيانة وحدات الإنارة، وفحص أفياش المكيفات.
السباكة ودورات المياه	تركيب صناديق طرد جديدة، وصيانة الصناديق القائمة، وتركيب محابس زاوية وشطافات، وإزالة المواسير القديمة، وفحص تصريف الأرضيات.
الأثاث	إصلاح درج مكتب انفصلت حافته وإعادة تثبيته.
المبنى	صيانة صناديق توصيل كاميرات المراقبة على السور وإعادة تثبيتها.
التوصيات	متابعة البلاغات المصعّدة: باب مخرج الطوارئ (3827710)، وكاسر الزجاج (3864122)، والكاميرات والحواجز (2874277 · 3649994)، والدهانات (3846102).
الشواهد	تقارير صيانة الكهرباء والأثاث ودورات المياه والمبنى بالصور 18/5/1448هـ
الحالة	منجز

المصدر: تقرير زيارة صيانة شركة التشغيل والصيانة 18/5/1448هـ — منسقة الأمن والسلامة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

سجل متابعة طلبات الصيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **11/5/1448هـ**

سجل متابعة طلبات الصيانة والدعم الموحد · الفصل الدراسي الأول 1448هـ (محدّث حتى 11/5/1448هـ)

م	تاريخ الرصد	الموقع	وصف العطل / الطلب	رقم البلاغ / الجهة	تاريخ الرفع	تاريخ الإصلاح	الحالة
1	4/3/1448هـ	جميع المرافق	صيانة شاملة لمرافق المدرسة ونظافة عميقة	2652071	4/3/1448هـ	—	صُعِّد
2	4/3/1448هـ	المدرسة	توفير عاملة دائمة للمدرسة	2651040	4/3/1448هـ	—	منجز
3	10/3/1448هـ	واجهة المدرسة	طلب لوحة خارجية باسم المدرسة	2750971	10/3/1448هـ	—	صُعِّد
4	10/3/1448هـ	الإدارة	طلب آلة تصوير ودواليب	2752124	10/3/1448هـ	—	صُعِّد
5	10/3/1448هـ	الفصول	طلب أدوات المختبر	2751895	10/3/1448هـ	—	صُعِّد
6	10/3/1448هـ	الإدارة	طلب أجهزة كمبيوتر محمولة	2752443	10/3/1448هـ	—	صُعِّد
7	13/3/1448هـ	درج مخرج الطوارئ رقم 2	عدم صلاحية درج مخرج الطوارئ رقم 2	3648494	26/4/1448هـ	—	صُعِّد
8	14/3/1448هـ	جميع المواقع	تعبئة وصيانة طفايات الحريق	2871830	14/3/1448هـ	14/3/1448هـ	منجز
9	14/3/1448هـ	البوابة والمبنى	تركيب كاميرات مراقبة	2874277	14/3/1448هـ	—	صُعِّد
10	21/3/1448هـ	الخزان العلوي	عدم وصول المياه للخزان — العوامة تالفة	قسم الصيانة	21/3/1448هـ	21/3/1448هـ	منجز
11	24/3/1448هـ	الفصول والمرافق	صيانة عاجلة لمكيفات المدرسة	3084886	24/3/1448هـ	—	منجز
12	24/3/1448هـ	الفصول	طلب أثاث مدرسي	3085253	24/3/1448هـ	—	صُعِّد
13	9/4/1448هـ	الإدارة	طلب أجهزة حاسب وطابعات	337744	9/4/1448هـ	—	صُعِّد
14	9/4/1448هـ	جميع المرافق	تنفيذ أعمال نظافة عميقة وشاملة لجميع المرافق	3379314	9/4/1448هـ	—	قيد المتابعة
15	19/4/1448هـ	المقصف المدرسي	عطل في التيار وإغلاق الطبلون وتعطل الإنارة وفيش المكيف	قسم الصيانة	19/4/1448هـ	19/4/1448هـ	منجز

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

مسؤولة العُهد والمتابعة
حصه محمد سالم العتيبي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

سجل متابعة طلبات الصيانة

الابتدائية السابعة والستون

مديرة المدرسة: **ناديه عوض الصخيري**

العام الدراسي **1448هـ** · الفصل الدراسي الأول · التاريخ: **11/5/1448هـ**

سجل متابعة طلبات الصيانة والدعم الموحد · الفصل الدراسي الأول 1448هـ (محدّث حتى 11/5/1448هـ) — تابع

م	تاريخ الرصد	الموقع	وصف العطل / الطلب	رقم البلاغ / الجهة	تاريخ الرفع	تاريخ الإصلاح	الحالة
16	23/4/1448هـ	جميع المرافق	تنفيذ أعمال نظافة عميقة وشاملة لجميع المرافق	3563866	23/4/1448هـ	—	قيد المتابعة
17	26/4/1448هـ	دورات المياه	طلب صيانة عاجلة لدورات المياه (الصنابير والسيفونات والانسدادات)	3650688	26/4/1448هـ	26/4/1448هـ	منجز
18	26/4/1448هـ	خارج المبنى والبوابة	تركيب كاميرات وحواجز تنظيمية خارج المبنى	3649994	26/4/1448هـ	—	قيد المتابعة
19	26/4/1448هـ	واجهة المدرسة	طلب تركيب لوحة رئيسية باسم المدرسة ولوحات إرشادية	3650577	26/4/1448هـ	—	صُعِّد
20	27/4/1448هـ	المبنى المدرسي	انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في المدرسة	3667493	27/4/1448هـ	27/4/1448هـ	منجز
21	9/5/1448هـ	مخرج الطوارئ	باب مخرج الطوارئ	3827710	9/5/1448هـ	—	صُعِّد
22	9/5/1448هـ	مخرج الطوارئ	باب مخرج طوارئ	3827615	9/5/1448هـ	9/5/1448هـ	منجز
23	9/5/1448هـ	درج مخرج الطوارئ	إصلاح درج مخرج الطوارئ	3826967	9/5/1448هـ	9/5/1448هـ	منجز
24	10/5/1448هـ	المبنى المدرسي	أعمال الدهانات للمبنى المدرسي	3846102	10/5/1448هـ	—	صُعِّد
25	10/5/1448هـ	سطح المبنى	وجود تصدعات في سطح المبنى المدرسي	3845184	10/5/1448هـ	—	منجز
26	10/5/1448هـ	المدرسة	عدم توفر مستندات العاملة التابعة لشركة التشغيل والصيانة	3845564	10/5/1448هـ	—	صُعِّد
27	11/5/1448هـ	الممرات	عدم توفر كاسر الزجاج	3864122	11/5/1448هـ	—	صُعِّد
28	11/5/1448هـ	المبنى المدرسي	طلب توفير أدوات ومواد النظافة	3863941	11/5/1448هـ	—	صُعِّد
29	11/5/1448هـ	المبنى المدرسي	عدد العاملات المتوفرات حاليًا لا يكفي لتغطية احتياجات المبنى	3863783	11/5/1448هـ	—	صُعِّد
30	18/5/1448هـ	الفصول ودورات المياه والمكاتب والسور	زيارة صيانة: أفياش ومفاتيح وإنارة، صناديق طرد ومحابس وشطافات، درج مكتب، صناديق كاميرات	شركة التشغيل والصيانة	18/5/1448هـ	18/5/1448هـ	منجز

الإجمالي 30: منجز 11 · صُعِّد 19. المصدر: بيان رفع تقرير الدعم الموحد (أقسام الأمن والسلامة والمباني والنظافة) وتقارير الصيانة.

مديرة المدرسة
ناديه عوض الصخيري

منسقة الأمن والسلامة
صالحه طيب علي السهيمي

مسؤولة العُهد والمتابعة
حصه محمد سالم العتيبي

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم
الابتدائية السابعة والستون بالطائف
بنات
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف