ᢙ RoboDK 机器人精度和重复性测试

机器人: Staubli TX200

已校准 ted error: 0.358 mm, using 107 measurements.

测试日期: 2025-08-13 22h37m41s

校准目标的误差统计

预定测量点: 107。测量已读取: 107。

位置误差:

	平均值(mm)	标准尺寸(mm)	最大(mm)	六西格玛	点
标称	1. 269	0. 309	2. 128	2. 196	107
校验过的	0. 142	0.072	0.488	0.358	107

距离误差:

	平均值(mm)	标准尺寸(mm)	最大(mm)	六西格玛	数
标称	0. 274	0. 215	1.487	0.918	5671
校验过的	0. 094	0.075	0.505	0.319	5671



