



TODO GAS S.A.
"Su solución en Gases Medicinales"

ACTA DE SERVICIO

Correctivo

OT-2026-00001

Emitido: 08/09/2026 07:32

Estado: Finalizada

1. Datos del activo y la intervención

Información del activo	Información de la intervención
HOSPITAL / CLIENTE Hospital San Vicente NOMBRE DEL ACTIVO Central de oxígeno medicinal CÓDIGO INTERNO OX-139082	FABRICANTE Air Liquide MODELO Manifold MX-40 NÚMERO DE SERIE SN2d4accf5 FECHA DE INTERVENCIÓN 08/09/2026 07:32 FECHA PROGRAMADA 09/09/2026 TÉCNICO RESPONSABLE Demo Tec DURACIÓN REAL 0:00:00.184558

Descripción de la intervención
El personal de enfermería reporta silbido constante.

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Presion de linea (bar)	4.5	

Inicio: 08/09/2026 07:32 | Fin: 08/09/2026 07:32

3. Evidencia fotográfica

Regulador principal antes de la intervencion
08/09/2026 07:32
GPS: 6,2442000, -75,5812000

4. Materiales utilizados

No se registraron materiales utilizados.

5. Firmas

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE
Juan Esteban Marulanda TECNICO DE GASES MEDICINALES 08/09/2026 07:32 SHA-256: C414CD0E204DE974...	