



TODO GAS S.A.
"Su solución en Gases Medicinales"

ACTA DE SERVICIO

Correctivo

OT-2026-00001

Emitido: 07/09/2026 19:34

Estado: Finalizada

1. Datos del activo y la intervención

Información del activo	Información de la intervención
HOSPITAL / CLIENTE Hospital San Vicente NOMBRE DEL ACTIVO Central de oxígeno medicinal CÓDIGO INTERNO OX-8a6133	FABRICANTE Air Liquide MODELO Manifold MX-40 NÚMERO DE SERIE SNcb0fe5b0 FECHA DE INTERVENCIÓN 07/09/2026 19:34 FECHA PROGRAMADA 08/09/2026 TÉCNICO RESPONSABLE Demo Tec DURACIÓN REAL 0:00:00.246493

Descripción de la intervención
El personal de enfermería reporta silbido constante.

2. Checklist ejecutado

General		
Campo	Respuesta	Observaciones
Presion de linea (bar)	4.5	

Inicio: 07/09/2026 19:34 | Fin: 07/09/2026 19:34

3. Evidencia fotográfica

Regulador principal antes de la intervencion
07/09/2026 19:34
GPS: 6,2442000, -75,5812000

4. Materiales utilizados

No se registraron materiales utilizados.

5. Firmas

FIRMA DEL TÉCNICO Juan Esteban Marulanda TECNICO DE GASES MEDICINALES 07/09/2026 19:34 SHA-256: C414CD0E204DE974...	FIRMA DEL RECEPTOR / CLIENTE
---	---