

KOSHA GUIDE

B - E - 3 - 2025

## 변전실 등의 양압유지에 관한 기술지원규정

2025. 3.

한국산업안전보건공단

기술지원규정은 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 산업안전보건법령의 요구사항을 이행하는데 참고하거나 사업장 안전·보건 수준향상에 필요한 기술적 권고 규정임

## 기술지원규정의 개요

- 제정자 : 한국산업안전보건공단 류보혁
- 개정자 : 한국산업안전보건공단 전문기술실
  
- 제·개정 경과
  - 1998년 11월 총괄제정위원회 심의
  - 2003년 9월 총괄제정위원회 심의
  - 2009년 9월 전기안전분야 제정위원회 심의
  - 2009년 11월 총괄제정위원회 심의예정
  - 2011년 12월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
  - 2024년 11월 기계·전기안전분야 전문위원회 심의(개정)
  - 2025년 1월 표준제정위원회 본위원회 심의(개정)
  
- 관련규격 및 자료
  - 미국 화재보험협회 규격(NFPA 496) - 2003 : Standard for purged and pressurized enclosures for electrical equipment - 2003 edition
  - 국제전기기술위원회 보고서(IEC Report 79-13) : Construction and use of rooms or buildings protected by pressurization
  - KS C IEC 60079-13(가입실 “p” 및 강제 환기실 “v”에 의한 기기 보호)
  
- 관련법령·고시 등
  - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)
  
- 기술지원규정의 적용 및 문의
  - 이 기술지원규정에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지([www.kosha.or.kr](http://www.kosha.or.kr))의 기술지원규정 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2025년 3월 26일

제정자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## 목 차

1. 목 적 .....	1
2. 적용범위 .....	1
3. 용어의 정의 .....	1
4. 양압설비의 종류 .....	2
5. 양압설비의 설계 및 설치 .....	3
5.1 양압설비 설계 시 고려사항 .....	3
5.2 양압설비의 급기력 .....	4
5.3 보호기체 공급설비 .....	5
5.4 급기구, 창문 등의 위치 등 .....	5
5.5 급기덕트의 설치 .....	6
5.6 전산관 및 덕트 등의 인입부 시공 .....	7
5.7 배기구 자동차단밸브 등의 설치 .....	7
6. 보호장치 .....	7
7. 전원투입 .....	8
8. 양압실패시 조치내용 .....	8
9. 시험 .....	9
10. 표시 .....	10

# 변전실 등의 양압유지에 관한 기술지원규정

## 1. 목적

이 규정은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제312조(변전실 등의 위치)에 따라, 변전실·배전반실·제어실 그 밖에 이와 유사한 시설(이하 “변전실 등”이라 한다)의 실내압력을 양압으로 유지하기 위하여 설치하는 양압설비에 대하여 필요한 기술적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

- (1) 이 규정은 인화성 액체의 증기 또는 가연성 가스(이하 “가스 등”이라 한다)를 취급하는 폭발위험장소에 위치한 건물이나 건물 일부에 설치되는 변전실 등에 대하여 적용한다.
- (2) 이 규정은 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.
  - (가) 자연발화성 물질만을 취급하는 장소 내에 설치되는 변전실 등
  - (나) 분진으로 인한 화재·폭발위험이 있는 장소 내에 설치되는 변전실 등
  - (다) 실내에서 누출 우려가 있는 가스등을 취급하고 있는 변전실 등

## 3. 용어의 정의

- (1) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
  - (가) “양압설비(Pressurization system)”란 실내압이 외부의 대기압보다 높은 상태로 보호기체를 유지함으로써 외부 가스등의 실내유입을 억제(이하 “양압”이라 한다)하는 설비를 말하며, 보호기체 공급설비 및 그 부속설비, 덕트 및 각종 보호장치 등을 포함한다.
  - (나) “보호기체(Protective gas)”란 변전실 등에 양압을 유지하기 위하여 주입하거나 변전실 등에 전원을 투입하기 전 내부를 퍼지(Purge) 시키기 위하여 사용하는 공기를 말한다.

- (다) “보호기체 공급설비(Protective gas supply)”란 양압에서 보호기체를 공급하기 위한 압축기, 송풍기, 압력용기 등을 말하며, 인입·인출 배관, 덕트, 압력조정기 등을 포함한다.
- (라) “개구부(Opening)”란 문·창문·밀봉되지 않은 배전반·틈새 등 보호기체가 새어 나갈 수 있는 곳을 말한다.
- (마) “퍼지(Purge)”란 가스등의 농도를 안전한 수준으로 낮추기 위하여 변전실등의 내부와 덕트 등에 충분한 양의 보호기체를 흘려 내보내는 것을 말한다.
- (바) “양압실(Pressurized room)”이란 양압으로 보호되고 있는 건물내부 공간을 말한다.
- (사) “X가압(Type X pressurizing)”이란 양압실 내부의 위험을 폭발위험 1종 장소에서 비폭발위험장소로 완화시키는 것을 말한다.
- (아) “Z가압(Type Z pressurizing)”이란 양압실 내부의 위험을 폭발위험 2종 장소에서 비폭발위험장소로 완화시키는 것을 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외 하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

#### 4. 양압설비의 종류

양압설비는 누설보상방식과 보호기체순환방식의 2 종류로 분류할 수 있다.

##### (1) 누설보상방식(Pressurization with leakage compensation)

변전실등의 모든 개구부를 닫은 상태에서 예측 가능한 누설을 감안하여 충분한 보호기체를 주입시킴으로써 양압을 유지하는 방법을 말하며, 이를 “봉입식”이라고도 한다.

##### (2) 보호기체순환방식(Pressurization with continuous circulation of protective gas)

변전실등에 내부 보호기체를 연속적으로 순환시킴으로써 양압을 유지하는 방법으로, 이를 “통풍식”이라고도 한다.

## 5. 양압설비의 설계 및 설치

### 5.1 양압설비 설계 시 고려사항

(1) 폭발위험장소에서의 안전운전을 위한 변전실등의 설계 시 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

(가) 근무인원 수

(나) 수용되는 설비의 종류

- ① 공정제어 계측기 및 패널
- ② 데이터 처리장비, 통신설비
- ③ 조명, 동력설비 및 관련된 장비
- ④ 비상전원설비
- ⑤ 간이식당, 화장실 및 탈의실
- ⑥ 사무실 및 정비시설
- ⑦ 난방 및 환기설비

(다) 변전실등의 위치와 바람의 주요 방향, 공정설비의 위치(예 : 릴리프 밸브, 통풍구 및 비상 릴리프 설비) 등

(2) 보호기체는 공기로 하여야 하며, 이때 사용하는 공기는 오염이나 이물질로부터 영향을 받지 아니하고, 가스등을 포함하지 않아야 한다.

(3) 변전실등에는 가스등의 침입을 최소화하도록 설계되어야 하며, 그 유의사항은 다음과 같다.

(가) 깨끗한 공기를 보호기체로 이용하기 위하여, 가스등의 혼입을 방지하기 위한 필터 등 공기 정화기가 구비된 환기설비를 사용한다. 이 경우 배전반 등에 있는 전기설비는 특수한 용기 내에 넣을 필요는 없다.

(나) 필요에 따라 인화성 액체의 침입을 방지하기 위하여 바닥을 높이거나 방유제 등을 사용할 수 있다.

(4) 양압설비는 배전반 등의 모든 지역에서 필요한 압력과 풍량이 공급되도록 설계한다.

(5) 변전실등의 출입문 수는 양압을 유지할 수 있도록 최소한으로 하되, 안전하게 대피

할 수 있도록 설치한다.

## 5.2 양압설비의 급기력

### 5.2.1 실의 차압

(1) 양압설비의 급기력은 변전실등의 실내기압이 항상 양압(25 Pa 이상의 압력을 말한다.)을 유지하도록 하고 다음의 조치를 하여야 한다. 다만, 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에 적합한 방폭성능을 갖는 전기 기계·기구를 변전실 등에 설치·사용한 경우에는 그러하지 아니하다.

(가) 양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 경우 경보를 할수 있는 조치

(나) 환기설비가 정지된 후 재가동하는 경우 변전실등에 가스 등이 있는지를 확인할 수 있는 가스검지기 등 장비의 비치

(다) 환기설비에 의하여 변전실등에 공급되는 공기는 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소가 아닌 곳으로부터 공급되도록 하는 조치

(2) 문을 개방했을 때는 일시적인 압력 강하에 대비하여 다음과 같은 조치를 해야 한다.

(가) 에어로크가 사용되는 경우 시간당 최소 청정 공기 유량이 에어로크 체적의 5배 이상 이거나, 제한값의 25%에서 경보를 발생시키는 가스 감지기가 에어로크 내에 설치되어야 한다.

(나) 에어로크의 각 문에는 에어로크의 문이 하나라도 열려 있으면, 그 사실을 표시해주는 장치를 눈에 잘 띄는 장소에 설치해야 한다.

(다) 에어로크 출입 시, 한쪽 문을 열기 전에 다른 쪽 문을 닫도록 경고를 표시해야 한다.

(3) 에어로크가 설치되지 않은 경우, 열린 문을 통해 방출되는 공기의 최소 속도는 0.3 m/s 이상이어야 한다.

(4) 다음과 같은 개구부는 (3)의 열린 문에 해당되지 않는다.

(가) 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고는 개방할 수 없는 글랜드 또는 벌크헤드 플레이트

또는 그 밖에 이와 유사한 덮개

(나) ‘접근제한’이라고 표시된 문

(다) 내부에서만 열 수 있는 비상구 전용 문

(라) 드물게 장비를 이동시키거나 장비를 위해서만 사용되는 문(관리상의 통제하에 있고, 사용 제한 표시가 되어 있으며, 닫힌 상태로 고정되어 출구로 사용되지 않아야 한다.)

(5) 양압설비의 급기장치는 위의 (1)~(3)을 만족하는 조건 하에서 냉·난방설비 또는 공기 조화설비를 이용할 수 있다.

(6) 변전실등의 내부에 공기를 소비하는 장치가 있는 경우에는 공기소비량을 고려하여 위의 (1)에서 정한 양압이 유지되도록 충분한 공기를 공급하여야 한다.

(7) 공기를 소비하는 장치에는 공기압축기, 실험실 후드 등이 있으며, 공기의 양이 충분하지 않을 경우에는 해당 장치의 공기를 별도의 공급원으로부터 공급받는 등 조치를 하여야 한다.

### 5.3 보호기체 공급설비

(1) 보호기체 공급설비는 변전실등의 내부 또는 외부에 설치할 수 있으나, 외부나 벽면에 설치할 경우에는 방폭구조의 것을 사용하여야 한다.

(2) 공정 특성상 제어전원이 차단될 우려가 있는 경우에는 양압유지용 보호기체 공급설비를 다중화 하여야 한다.

(3) 가스누출감지경보기는 가스등, 독성이 있는 가스 또는 액체의 증기(이하 “독성가스 등”이라 한다)를 항상 검출하여 경보장치가 작동되도록 하여야 하며, 만약 가스등의 누출이 검출될 경우에도 상황에 따라 보호기체 공급설비를 작동시킬 수 있는 시스템을 갖추어야 한다.

### 5.4 급기구, 창문 등의 위치 등

(1) 급기구는 가스등 또는 독성가스등, 그 밖의 오염된 공기가 변전실등의 실내로 유입되지 아니 하도록 안전한 장소에 위치하여야 한다.



(가) 공기는 가스, 분진 등이 존재할 우려가 적은 지역에서 흡입한다.

(나) 팬 흡입구의 높이는 취급 온도와 주위 환경 상태 하에서의 가스·증기·먼지의 밀도에 따라 결정한다.

(다) 변전실등이 공정지역의 중앙에 있는 경우에는 덕트의 설치를 고려한다.

(2) 급기덕트는 누설부분이 없어야 하며, 부식이나 외부로부터 물리적인 손상이 없도록 적절한 보호장치를 한다.

(3) 폭발위험장소와 접한 곳에는 개방된 창문 등의 설치를 금지하고, 틈새가 생기지 않도록 한다.

## 5.5 급기덕트의 설치

(1) 보호기체용 급기덕트 및 덕트를 접속하는 부품은 다음에 따라야 한다.

(가) 급기덕트 및 접속부품의 재료는 불연성의 자재로 시공하고, 설치장소에 적합한 강도와 내식성이 있어야 한다.

(나) 덕트 및 접속부품의 강도는 최대사용압력의 1.5배에 견딜 수 있도록 하되, 최소한 200 Pa 이상의 압력에 견딜 수 있어야 한다.

(다) 덕트 및 접속부품이 사용 중의 과도한 압력으로 변형을 일으킬 우려가 있는 경우에는 적절한 보호장치를 설치하여야 한다.

(2) 급기덕트를 설치하는 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.

(가) 급기덕트의 수량, 설치 위치 및 크기는 변전실등의 실내 양압을 유지하거나 퍼지 시키기에 충분한 급기량을 확보할 수 있어야 하며, 보호대상 설비의 배치 상태 및 구조와의 관계를 고려하여 선정하여야 한다.

(나) 급기덕트가 폭발위험장소를 통과하는 경우에는 가스등이 덕트 내부로 유입되지 않도록 급기덕트 내부압력이 해당 폭발위험장소의 기압보다 높아야 한다. 다만, 급기덕트가 밀봉된 구조인 경우에는 예외로 한다.

## 5.6 전선관 및 덕트 등의 인입부 시공

변전실 등의 내부로 인입되는 케이블·전선관·덕트 등은 가스등이 해당 설비를 통하여 실내로 유입되는 것을 방지하고, 실내의 양압이 유효하게 유지될 수 있도록 실링재나 건조한 모래 등을 사용하여 밀봉시켜야 한다.

## 5.7 배기구 자동차단밸브 등의 설치

배기구가 폭발위험장소 쪽으로 개방되어 있는 경우, 급기장치의 고장으로 인하여 양압이 유지되지 않을 때에는 외부로부터 가스등의 유입을 방지하기 위한 자동차단밸브를 설치하도록 한다.

## 6. 보호장치

- (1) 양압설비의 전원은 변전실등의 입력전원 차단장치 앞단의 주 전원선에서 분기하거나 별도로 독립된 전원을 사용하여야 한다.
- (2) 양압설비의 조작스위치, 전선로, 전동기 등은 양압이 유지되지 않았을 때(이하 “양압실패시”라 한다)를 감안하여 해당 폭발위험장소에 적합한 방폭구조로 하여야 한다.
- (3) 양압설비의 고장은 팬의 배출구 끝에서 감지할 수 있도록 하여야 하며, 필요한 조치를 취할 수 있는 근무자가 즉각 감지할 수 있는 장소에 경보기를 설치하여야 한다.
- (4) 양압설비의 고장 시 전기공급의 차단은 “8. 양압실패시 조치내용 및 전원차단 절차”에 따라 이루어져야 한다.
- (5) 변전실등 내부의 적합한 위치에 가연성가스 누출감지경보기를 설치하여야 한다.
- (6) 전등, 전화기와 같이 양압실패시에도 전원이 투입되어야 하는 모든 전기기기는 양압실패시 기기가 설치될 장소에 적합한 방폭구조의 것을 사용하여야 한다.
- (7) 변전실등의 내부에는 기압계 또는 유속계를 설치하여 양압 유지상태를 감시하여야 한다.
- (8) 양압의 저하를 감지하는 장치로는 유량스위치, 압력스위치 등이 있으며, 팬 전동기의 전기 연동장치는 벨트의 미끄러짐, 느슨한 날개, 팬의 역회전 등을 감지하지 못하므로 적절하지 아니 하다.

## 7. 전원투입

- (1) 양압실패시 폭발위험장소로 구분되는 변전실등의 경우, 해당 폭발위험장소에 적합하지 않은 전기기기의 전원을 투입하기 전에 다음의 조치를 취하여야 한다.
  - (가) 변전실등의 내부가 비폭발위험장소인 것을 확인하거나 비위험으로 간주될 때까지 충분한 시간동안 퍼지 시킨다.
    - ① 비폭발위험장소로 확인되는 경우는 용기, 부속덕트 등 실내 모든 지점에서의 가스 농도가 해당 가스 폭발하한값의 25 % 이하인 때이며, 측정위치는 가스 농도가 가장 높은 곳이어야 한다.
    - ② 퍼지용 보호기체의 최소량은 실내와 부속덕트 내부용적 합 5배 이상이다.
  - (나) 변전실등의 실내는 양압을 유지시킨다.
- (2) 7.(1)항에 따라 양압설비가 정지된 후, 기기를 재가동할 경우에는 사전에 변전실등의 실내를 충분히 퍼지시켜 실내의 적정 양압이 유지된 이후에 전원을 투입하여야 한다.
- (3) 양압실패시 또는 양압설비 정지 후, 변전실등을 안전하게 통전시키기 위한 규정이 마련 되어야 한다. 이 규정에는 변전실등의 실내에 가스등이 위험한 정도로 존재하고 있는 지를 확인하기 위하여 가스누출감지기로 검사하는 내용이 포함되어 있어야 한다.

## 8. 양압실패시 조치내용

- (1) X 가압, 즉 양압실패시 1종장소로 구분되는 양압실의 경우 실내에 설치된 전기기기가 방폭 구조의 것이 아닌 경우에는 다음의 규정에 따라야 한다.
  - (가) 양압실패시 이를 알리는 적합한 경보장치(시각이나 청각 또는 둘 모두)를 설치한다.
  - (나) 양압복귀를 위한 신속한 조치를 취한다.
  - (다) 가능한 전원은 자동으로 신속히 차단되어야 한다. 다만, 실외의 주위 조건이 직접적으로 위험하지 않다는 것이 증명되는 경우에는 일정 지연시간을 두고 정해진 절차에 따라 전원을 차단할 수 있다.
- (2) X 가압, 즉 양압실패시 1종 장소로 구분되는 양압실의 경우, 실내에 설치된 전기기기가 2종 장소에 적합한 방폭구조인 경우에는 다음의 규정에 따라야 한다.

(가) 양압실패시 이를 알리는 적절한 경보장치(시각이나 청각 또는 둘 모두)를 설치한다.

(나) 양압복귀를 위한 신속한 조치를 한다.

(다) 양압복귀가 규정시간 이내에 이루어지지 않거나 가스등의 축적이 위험수준까지 상승할 경우에는 절차에 따라 전원을 차단한다.

(3) Z 가압, 즉 양압실패 시 2종 장소로 구분되는 양압실의 경우, 실내에 설치되는 전기기기가 방폭구조의 것이 아닌 경우에는 상기 (2)항에 따른다.

<표 1> 양압실패시 조치내용 요약

폭발위험장소의 종류 <sup>1)</sup>	설치된 전기기기 <sup>2)</sup>		
	1종장소	2종장소	비방폭 구조
1종장소	조치 불필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적합한 경보설비</li> <li>○ 양압의 즉시 복구</li> <li>○ 절차에 따른 전원 차단</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적합한 경보설비</li> <li>○ 양압의 즉시 복구</li> <li>○ 전원의 신속한 자동 차단</li> </ul>
2종장소	조치 불필요	조치 불필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적합한 경보설비</li> <li>○ 양압의 즉시 복구</li> <li>○ 절차에 따른 전원 차단</li> </ul>

주) 1. 양압실패시 변전실등의 실내 폭발위험장소의 종류

2. 해당 폭발위험장소에 적합한 방폭구조로 된 전기기기의 종류

## 9. 시험

(1) 양압실을 가동하기 전에 규정된 절차에 따라 시험을 실시하여야 한다.

(2) 필요한 경우, 다음을 확인한다.

(가) 변전실등의 구조와 보호장치에 따른 퍼지 효과

(나) 정상운전상태에서 모든 개구부를 닫고, 최소유량으로 최소 양압의 유지가능 여부

## 10. 표시

- (1) 양압설비를 한 변전실등의 모든 문에는 “경고-양압실-문을 닫을 것” 등과 같은 표시를 한다.
- (2) 변전실등 실내의 보기 쉬운 위치에는 실내 최소 양압 또는 보호기체의 최소유량을 표시한다.
- (3) 양압설비에는 다음과 같은 사항을 부착하도록 한다.
  - (가) 전기기기의 전원을 투입하기 전에 비위험지역으로 간주될 때까지 충분한 시간동안 환기팬을 운전한다. 단, 변전실등의 내부가 위험하지 않다고 확인된 경우는 예외로 한다.
  - (나) 양압실폐시의 경우 위의 8.에 따라 스위치를 차단하거나 필요시 시간지연 운전을 하여야 하는 기기 목록과 그 밖의 조치들을 나타내어야 한다.

## 기술지원규정 개정 이력

### □ 개정일 : 2025. 2. 3.

- 개정자 : 한국산업안전보건공단 전문기술실
- 개정사유 : 법령에 맞추어 현행화
  - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제312조 내용 반영
- 주요 개정내용
  - “5. 양압설비 설계 및 설치” 양압설비의 기준에 대한 내용 추가

### □ 재공표 : 2025. 3. 26.

- 기술지원규정 영문 명칭(KSH-GUIDANCE→KOSHA GUIDE)으로 재공표