



家庭安全 · 随手可查

家庭停电 应急指南

准备清单 · 分阶段行动时间线 · 食品与发电机安全

紧急原则

发现倒伏电线、燃气味、火灾、触电或疑似一氧化碳中毒：
立即远离，拨打当地紧急电话，不要自行抢修。

怎么使用这份指南

先看下一页的“8 件事”，再按停电时长查阅行动时间线。停电前可打印清单并填写家庭信息。

01 停电前 家庭计划、物资、食物与备用电源	02 停电中 0—10 分钟至 24 小时以上
03 重点照护 老人、婴幼儿、慢病与医疗设备	04 安全红线 发电机、一氧化碳、倒伏电线
05 恢复供电 设备重启、食品与药品检查	06 随手填写 紧急联系人和家庭关键位置

三个关键数字

4 小时

冷藏室（门不开）

24/48 小时

半满/满载冷冻柜

约 6 米

发电机距门窗通风口

以上为附条件的估计或最低距离，温度计读数和当地官方指引优先。

一页速查：停电时先做这 8 件事

- 1. 确认人身安全：**用手电照明；查看是否有火灾、燃气泄漏、进水、掉落电线等危险。
- 2. 确认范围并报修：**看邻居/公共区域是否也停电；通过电力公司官方渠道查询或报修。不要因线路“看似无电”而靠近。
- 3. 照顾重点人员：**优先确认婴幼儿、老人、残障人士及依赖制氧机、呼吸机、透析、冷藏药品等人员；设备即将断电时联系急救、医疗机构或转移到有可靠电源处。
- 4. 关好冰箱和冷冻柜：**减少开门。未开门时，冷藏室约可保冷 **4 小时**；满载冷冻柜约 **48 小时**，半满约 **24 小时**。
- 5. 拔掉敏感电器：**拔下电视、电脑、路由器等，或关闭对应回路，避免来电浪涌；留一盏灯开启，便于知道恢复供电。
- 6. 安全照明：**优先用 LED 手电、头灯或电池灯；尽量不用蜡烛。若不得不用，须置于稳定耐燃处，远离儿童、宠物和可燃物，人在灯在。
- 7. 严防一氧化碳：**发电机、炭炉、燃气烤炉只可在室外使用。发电机距门窗、通风口至少 **约 6 米（20 英尺）**，排气朝向远离住宅。
- 8. 节省电量并获取信息：**手机开低电量模式；用短信代替长时间通话；通过官方广播、电力公司和政府渠道了解预计恢复时间。

停电前：家庭准备清单

A. 信息与家庭计划

- ☐ 保存电力公司报修电话、客户编号、物业电话和当地紧急电话。
- ☐ 制定家庭联络和集合方案；为老人、儿童、残障人士安排照护责任人。
- ☐ 若有人依赖电动医疗设备：向医生、设备供应商和电力公司咨询备用电源、续航、转移地点及优先恢复登记政策。
- ☐ 给药品拍照，记录名称、剂量、储存要求、处方和医生/药师电话。
- ☐ 确认住所的总开关、配电箱、燃气阀和水阀位置；仅由熟悉操作的成年人处理。
- ☐ 纸面保存重要号码和家庭成员信息，避免手机没电后无法查看。

B. 物资清单（建议至少满足家庭 3 天基本需要，并按当地风险加长）

- ☐ 每人饮用水、无需烹饪或易开启的耐储食品；婴儿、宠物及特殊饮食另备。
- ☐ LED 手电/头灯，每人一只；备用电池。
- ☐ 充满电的移动电源、车载充电器；必要时准备合规便携电源。
- ☐ 电池或手摇收音机。
- ☐ 急救包、常用药、卫生用品、口罩、湿巾、垃圾袋。
- ☐ 现金、小面额纸币；停电时 ATM 和电子支付可能不可用。
- ☐ 保温箱、冰袋/冷冻凝胶包；冰箱和冷冻柜温度计。
- ☐ 灭火器；每层住宅安装并定期测试烟雾报警器和一氧化碳报警器。
- ☐ 保暖衣物/毯子，或高温天气的降温用品。
- ☐ 手动开罐器、纸笔、简单工具。

C. 冰箱与食物准备

- ☐ 冷藏室保持 4°C (40°F) 或以下；冷冻室保持 -18°C (0°F) 或以下。
- ☐ 在冷藏室和冷冻室各放温度计。
- ☐ 冷冻水瓶或冰袋；冷冻柜空隙可用冻水瓶填充，提高保冷能力（留出结冰膨胀空间）。
- ☐ 将常用即食物品集中放置，减少停电后开门次数。
- ☐ 若预知长时间停电，提前购买冰块/干冰；干冰须通风、戴隔热手套，禁止密闭储存或徒手接触。

D. 发电机与备用电源

- ☐ 先计算必要负载，不超过设备额定功率；医疗设备优先。
- ☐ 发电机存放和使用位置应在室外，距门、窗、通风口至少约 6 米，避免雨淋和积水。
- ☐ 准备厂家指定规格、完好且适合户外使用的延长线。
- ☐ 如需接入住宅固定线路，必须由合格电工安装合规转换开关。
- ☐ 燃油按当地法规存放在合规容器中，远离火源和生活区。
- ☐ 定期试运行并阅读厂家手册；禁止在室内、地下室、车库、棚屋或门廊运行。

停电中：行动时间线

0—10 分钟：保命、照明与报修

- 使用手电，不要在黑暗中摸索配电设备。
- 检查烟火、燃气味、进水和掉落电线。若闻到燃气味，不操作电器开关、不点火，撤离并联系燃气公司/消防。
- 观察邻居或公共区域是否有电，判断是户内故障还是区域停电；通过官方渠道报修。
- 检查重点人员和电动医疗设备剩余电量。出现呼吸困难、意识异常或设备即将停止且无备援时，立即求助。

10—60 分钟：保护人员、设备和食物

- 关闭炉灶、电暖器、电熨斗等发热设备；拔掉电脑、电视等敏感设备；留一盏灯开启。
- 记录停电开始时间。
- 关闭冰箱和冷冻柜门；将“不要开门”提示贴在门上。
- 手机开启省电模式，降低亮度，关闭非必要无线连接。
- 确认电梯、车库门、电动门锁的应急方案；停电时不要乘电梯。
- 若必须用发电机，先按“发电机安全红线”逐项检查。

1—8 小时：维持、监测与食物处置

- 每隔一段时间查看官方恢复信息，避免频繁打开冰箱。
- 夏季高温：饮水，拉上朝阳窗帘，转移至有电的公共降温场所；不要只靠风扇应对极端高温。
- 冬季严寒：集中在一个房间、分层穿衣、使用毯子；**不要用燃气灶、烤箱、炭火或户外炉具取暖。**
- 医疗冷藏品按说明书和医生/药师方案处理；不要仅凭“摸起来还凉”判断。
- 冰箱保持关闭时，易腐食品通常可安全保冷约 4 小时；不要反复开门检查。

8—24 小时：转移、补给与冷链决策

- 将冷藏易腐食品放入装有足量冰块/冰袋的保温箱，维持 **4°C 以下**；用温度计确认。
- 对已高于 4°C 超过约 2 小时的肉、禽、鱼、蛋、奶、熟食、剩菜及切开的果蔬等易腐食品，应丢弃。天气很热时应更保守。
- **不要品尝食物来判断是否安全**；有疑问就丢弃。
- 冷冻柜继续关门：满载约 48 小时、半满约 24 小时仍可保冷；环境温度和开门次数会缩短时间。
- 若室内温度危及健康、供水中断、医疗设备无法保障，应尽早转移，不要等到手机和备用电源耗尽。

24 小时以上：长期停电与医疗安排

- 重新评估水、食物、药物、燃料、室温、卫生和通信是否还能安全维持。
- 需要冷藏的药品若断电超过 1 天，除非标签另有说明，不要自行继续使用或擅自丢弃；尽快联系医生或药师确认替代、补领和处置。若生命维持所必需，只按专业人员指示处理。
- 冷冻食品若仍有冰晶，或测得不高于 4°C，通常可重新冷冻或烹调，但品质可能下降；否则按食品安全表分类丢弃。
- 为弱势家庭成员安排有空调/供暖和充电条件的安置点。

老人、婴幼儿、慢病患者与医疗设备特别注意事项

老人与行动不便者

- 提前指定一名家庭照护负责人和一名备用联系人，约定定时确认机制。
- 保持通道无杂物，手电放在床边；助听器、轮椅、升降椅等备足电池或人工替代方案。
- 老年人对高温、严寒和脱水更敏感；室温失控时应优先转移到有空调或供暖的安全地点。
- 不要让行动不便者独自操作燃气、配电箱或发电机。

婴幼儿

- 备足安全饮用水、即食婴儿食品、尿布和常用药。冲调配方奶须遵守产品和当地饮水安全指引；水源可疑时不要使用。
- 母乳喂养者尽量维持正常喂养；挤出的母乳须按专业储存温度和时限处理，不套用普通剩菜规则。
- 婴幼儿无法准确表达过热、过冷或脱水，应密切观察尿量、精神状态、呼吸和体温。
- 蜡烛、火柴、燃油、移动电源小配件和药物必须放在儿童触及不到之处。

慢病患者与冷藏药品

- 预留合理数量的处方药和纸质药单，不自行囤积、停药或改变剂量。
- 糖尿病、心肺疾病等患者按医嘱监测；设备或药品温度失控时联系医生或药师。
- 冷藏药品应按标签和药师指导保存，可用保温容器和冰袋辅助，但避免药品直接接触冰块而冻结。
- 断电超过一天后，需要冷藏的药物除非标签另有说明，不应自行继续使用；尽快向医生或药师确认。

依赖电力的医疗设备

- 明确设备型号、功率、内置电池续航和备用电源可维持时间。
- 备用电源只接必要设备；切勿把医用设备接到不稳定、超载或不合规的电源。
- 提前向设备供应商询问手动替代、备用电池和运输要求，并确认最近可供电的医疗或避难地点。
- 若制氧机、呼吸支持、透析等生命维持设备即将断电且无可靠备援，立即联系当地急救服务，不要等待完全断电。

紧急联系与何时求助

立即撤离并联系急救、消防或燃气部门

- 闻到燃气味，看到烟火、火花，或怀疑建筑电气起火。
- 出现疑似一氧化碳中毒：头痛、眩晕、乏力、恶心、胸痛、意识混乱；先到室外新鲜空气处再求助。
- 有人触电、呼吸困难、意识异常，或生命维持设备失效。
- 房屋进水并接触电气设备、结构受损，或撤离命令已经发布。

联系电力公司或物业

- 区域停电、变压器异响/闪光、倒伏电线、树木压线、入户线损坏。
- **倒伏电线一律视为带电**；保持远离，并提醒他人不要靠近。
- 仅自家停电且总开关正常，或恢复供电后仍无电。

联系医生、药师或设备供应商

- 冷藏药品温度或失温时长不确定。
- 电动医疗设备续航不足、报警、损坏或需要更换耗材。
- 慢病症状加重，或无法按原计划监测和用药。

联系食品或供水主管部门

- 收到煮沸饮水通知，或水有异味、浑浊、疑似被洪水/污水污染。
- 对大批食品是否安全无法判断。

发电机安全红线

一氧化碳无色无味，可在数分钟内致病或致命。普通门窗开启、风扇排风，都不能让室内运行发电机变安全。

- 只在室外运行，距门、窗、通风口至少约 6 米（20 英尺）；排气远离自家及邻居住宅。
- 绝不在住宅、地下室、车库、车棚、棚屋、门廊或靠近开口处运行，即使门窗打开也不行。
- 每层和睡眠区附近安装电池供电或带备用电池的一氧化碳报警器。
- 绝不把发电机插进墙上插座“反送电”。这会危及邻居、电力抢修人员并损坏设备。
- 固定接入住宅线路须使用合规转换开关，并由合格电工安装。
- 只用厂家认可、适合户外、线径足够、带接地且无破损的延长线；保持插头和设备干燥，避免积水。
- 加油前关闭发电机并完全冷却；热机溅油可起火。燃油远离住宅、点火源和儿童。
- 不超负载；先接必要设备，再逐一增加负载。
- 一氧化碳中毒症状可能包括头痛、眩晕、乏力、恶心、呕吐、胸痛、意识混乱。怀疑中毒时：**立即到室外新鲜空气处，拨打当地急救电话，不要返回建筑内寻找源头。**

恢复供电后：0—24 小时行动时间线

来电后 0—10 分钟

- 不要一次性启动全部设备。先确认没有焦味、火花、异响、进水或线路损坏。
- 等电力稳定片刻，再逐一接通冰箱、通信设备和其他必要电器；大功率设备分批启动。
- 若断路器反复跳闸、插座发热或有烧焦味，立即断开相关回路并请合格电工检查。
- 关闭并冷却发电机后再加油或收纳；不要在发电机仍接入时恢复市电连接。

来电后 10—60 分钟：食物判定

1. 查看停电持续时间和温度计读数。
2. 冷藏易腐食物：若停电不超过约 4 小时、冰箱门基本未开，通常可保留；若食物高于 4°C 超过约 2 小时，丢弃。
3. 冷冻食品：仍有冰晶，或温度不高于 4°C，可重新冷冻或烹调；否则依官方食品分类表处理。
4. **不要依靠气味、外观或试吃判断安全。** 无法确认时间或温度时，宁可丢弃。
5. 被洪水、污水、破损包装或不明污染物接触的食品和饮用水，按当地卫生部门指引处理。

来电后 1—24 小时：恢复与复盘

- 检查药物储存温度，联系药师确认冷藏药品是否还能使用；不要自行改变剂量。
- 给移动电源、照明设备、医疗备用电池重新充电，更换已耗尽电池。
- 清洁并补充保温箱、冰袋、食品、水和燃料。
- 记录损失、拍照并保留收据，以备保险或救助申请。
- 更新家庭计划：实际停电时哪里最薄弱？通讯、药物、制冷、取暖还是备用电量不足？
- 测试烟雾和一氧化碳报警器；安排发电机维护。

冰箱食物快速判定卡

情况	建议
冷藏室停电 ≤ 4 小时，门基本未开	易腐食品通常可保留；仍应结合温度计和异常情况判断
易腐食品温度 > 4°C 且持续约 2 小时以上	丢弃
满载冷冻柜、门未开	约 48 小时保冷
半满冷冻柜、门未开	约 24 小时保冷
冷冻食品仍有冰晶或温度 ≤ 4°C	通常可重新冷冻或烹调，品质可能下降
时间或温度无法确认	不试吃；有疑问就丢弃

通常需要重点丢弃的易腐食品：肉、禽、鱼和海鲜；蛋和蛋制品；奶及多数乳制品；熟食、剩菜、汤和炖菜；切开的瓜果、熟蔬菜；需要冷藏的酱汁及含上述成分的食品。具体分类以当地卫生部门或 [FoodSafety.gov/FDA](https://www.foodsafety.gov/fda) 食品表为准。

不要这样做

- 不要触碰或驶过倒伏电线，也不要触碰与其接触的树木、围栏、积水或车辆。
- 不要在室内或半封闭空间使用发电机、炭炉、烧烤炉或燃油炉具。
- 不要用燃气灶或烤箱给房间取暖。
- 不要把发电机插入墙上插座；不要使用“双公头”电源线。
- 不要在发电机运行或尚热时加油。
- 不要用湿手、站在水中操作电器或配电箱。
- 不要频繁打开冰箱和冷冻柜。
- 不要靠尝味、闻味来判断食品安全。
- 不要使用电梯；不要把点燃的蜡烛无人看管。
- 不要自行处理损坏的入户电线、配电设备或被水浸泡的电器。

家庭个性化填写区

- 电力公司：__ 报修电话/网址：____
- 物业/房东：__ 电话：__
- 当地紧急电话：_ 非紧急公共服务：_
- 家庭集合地点：_____
- 外地联系人：__ 电话：__
- 医生/药师：__ 电话：__
- 医疗设备供应商：__ 电话：_____
- 需要优先照护的人：_____
- 备用电源可维持：__ 小时
- 最近避暑/取暖/充电点：_____
- 总开关位置：__ 燃气阀位置：_____

参考依据与使用说明

以下关键数值和建议已用多个权威来源交叉核对：

1. **冷藏 4 小时、满冻 48 小时、半满 24 小时：** FDA、FoodSafety.gov、USDA FSIS 口径一致，前提是门保持关闭。
2. **温度阈值：** 冷藏应保持 4°C (40°F) 或以下，冷冻应保持 -18°C (0°F) 或以下；易腐食品高于 4°C 约 2 小时应丢弃。FDA/FoodSafety.gov 提供分类表。
3. **冷冻食品再冷冻：** 仍有冰晶或不高于 4°C 时通常可重新冷冻或烹调；品质可能下降。来源：FoodSafety.gov/FDA/USDA。
4. **发电机距离：** Ready.gov 与 CDC 均建议只在室外运行，并距门、窗、通风口至少 20 英尺（约 6 米）。
5. **禁止反送电：** ESFI 指出，发电机直接接入住宅线路可能向公用电网反送电并造成致命触电；应使用合规转换开关并由合格电工安装。
6. **冷藏药物：** CDC/Ready.gov 提示，停电超过一天后，需要冷藏的药物除非标签另有说明，不应自行继续使用；应联系医生或药师。此建议不能取代具体药品说明和专业意见。
7. **拔下电器、留一盏灯、优先手电：** Ready.gov/红十字会等应急指引一致建议减少浪涌损害、提示来电并降低明火风险。

权威参考来源（检索核对日期：2026-09-04）

- Ready.gov, **Power Outages**
<https://www.ready.gov/power-outages>
- CDC, **What to Do to Protect Yourself During a Power Outage**
<https://www.cdc.gov/natural-disasters/response/what-to-do-protect-yourself-during-a-power-outage.html>
- FDA, **Food and Water Safety During Power Outages and Floods** (2024-03-05 页面)
<https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/food-and-water-safety-during-power-outages-and-floods>
- FoodSafety.gov, **Food Safety During Power Outage** (2024-08-08 页面)
<https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/food-safety-during-power-outage>
- USDA FSIS, **Keep Your Food Safe During Emergencies: Power Outages**
<https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/emergencies/keep-your-food-safe-during-emergencies>
- Electrical Safety Foundation International, **Portable Generators**
<https://www.esfi.org/portable-generators/>
- Electrical Safety Foundation International, **Don't Shock the Neighborhood**
<https://www.esfi.org/dont-shock-the-neighborhood/>

使用说明

- “约 6 米”是 20 英尺的公制近似值，建议 PDF 同时保留两种单位。
- 4/24/48 小时是门保持关闭时的估计保冷时间，不是无条件安全保证；温度计读数优先。
- 电气安装、燃气处置和医疗决策应明确指向当地专业人员；不同国家/地区的法规、插头制式、紧急电话和饮水要求可能不同。
- 本指南不替代当地政府、消防、电力公司、医生或药师的指引。