《工程建设强制性条文》（信息工程部分）测试题 C

姓名：_____ 部门：_____

标准号：《固定电话交换设备安装工程验收规范》YD/T5077-2005 ◆机房内严禁存放易燃、易爆等_____。

标准号：《移动通信直放站工程设计规范》YD/T5115-2005 ◆站址应有较好的卫生环境,不应选择在生产过程中散发有害气体，多烟雾,_____的工业企业附近。

标准号：《本地通信线路工程设计规范》YD5137-2005 ◆光（电）缆线路应尽量绕避雷暴危害严重地段的孤立大树、杆塔、高耸建筑、行道树、树林等易引雷目标。在无法避开时，应采用_____ 、_____等措施对光缆线路进行保护。

标准号：《长途通信光缆线路工程验收规范》YD5121-2005 ◆管道和其他地下管线及建筑物之间的最小净距应满足_____ 有关规定。具体符合表 3.3.1 要求。

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆长途光缆线路设计中，光缆与消火栓 最小净距____ ；

标准号：《长途通信光缆线路工程验收规范》YD5121-2005 ◆电杆洞深应达到表应小于 50 mm.杆路的标准杆距为____。
电杆洞深标准 水泥电杆 杆长 9m，硬土土质时洞深应为_____，偏差应小于____。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆一级邮区中心局和省会二级邮区中心局的邮政生产用房耐火等级应为_____,其余邮政生产用房耐火等级不应低于二级

标准号：《长途通信光缆线路工程验收规范》YD5121-2005 ◆挖掘沟施工时如发现有埋藏物，特别是_____等必须立即停止施工,并负责保护现场,且与有关部门联系,在未得到妥善解决之前,施工单位严禁在该地段内继续工作。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆电信建筑内的配电线路暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧结构内且保住层厚度不应小于 30mm；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽；当采用_____电缆时，敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施；当采用_____电缆时可直接敷设。电信建筑内的动力、照明、控制等线路应采用阻燃铜芯电线（缆）。电信建筑内的消防配电线路，应采用耐火型或矿物绝缘类不燃性铜芯电线（缆）。消防报警等线路穿金属管时，可采用阻燃铜芯电线（缆）。

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆接地线布放时应尽量端直，多余的线缆应截断，严禁_____。

标准号：《SDH 数字微波设备安装工程验收规范》YD/T5141-2005 ◆机房内必须配置有效的灭火消防器材。机房内_____ 系统、火灾报警系统和_____ 系统工作正常。

标准号：《固定电话交换设备安装工程验收规范》YD/T5077-2005 ◆机房室内装修材料应采用_____。

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆电信机房楼地面、墙面、顶棚的防静电设计应_____ 规定。防静电保护接地电阻应不大于_____。

标准号：《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005 ◆在局,站址选择时应考虑对周围环境的影响的防护对策.通过天线发射产生电磁波辐射的通信工程项目选址对周围环境的影响应符合_____限值的要求

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆缆线严禁系挂在____ _____ 上。

标准号：《固定电话交换设备安装工程验收规范》YD/T5077-2005 ◆新建的交换机房不得安装_____ 。

标准号：《长途通信光缆塑料管道工程验收规范》YD5043-2005 ◆挖掘沟施工时如发现有埋藏物,特别是_____等必须立即停止施工,并负责保护现场,且与有关部门联系,在未得到妥善解决之前,施工单位严禁在该地段内继续工作

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆严禁在接地线中加装_____。

标准号：《有线接入网设备安装工程验收规范》YD/T5140-2005 ◆机房楼板预留孔洞应配置_____ 。

标准号：《本地通信线路工程设计规范》YD5137-2005 ◆埋式电缆上上应加覆盖物保护，并设标志。埋式电缆穿越铁路轨道、沟渠、公路时，应设于保护管内。交越处的埋式电缆穿放在保护管内时，应执行_____。____

标准号：《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T5070-2005 ◆机房室内装修材料应采用_____。

标准号：《移动通信直放站工程设计规范》YD/T5115-2005 ◆网管设备必须采取接地措施，应符合_____的要求。

标准号：《本地通信线路工程设计规范》YD5137-2005 ◆埋式光（电）缆线路的防雷保护应选用下列措施：在ρ10＜100Ω*m 的地段，_____；在ρ10 为 100～500Ω*m 的地段，设一根防雷线；在ρ10＞500Ω*m 的地段，_____。

标准号：《电信建筑抗震设防分类标准》YD5054-2005 ◆应急通信机房的配套电力室为____类建筑，移动通信基站机房为____类建筑。

标准号：<<电信设备安装抗震设计规范>> YD5059-2005 ◆列架式通信设备顶部安装应采取由上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、旁侧撑铁和斜撑组成的加固连接网。_____之间应按有关规定连接_____，使之成为一个_____。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆电信建筑防火分区的允许最大建筑面积不应超过表 3.1.3 的规定__一,二类高层电信建筑__每个防火分区建筑面积不应超过_____；电信建筑的地下室不应超过_____。

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆长途光缆线路设计中，光缆沿街道架设时，电杆距人行道边石 最小净距____；与其他架空线路平行时 最小净距不宜小于_____；线杆与拉线与直埋缆线间 最小净距 1.5m。

标准号：《国内卫星通信地球站工程设计规范》YD5050-2005 ◆高压输电线不应穿越地球站场地,距 35KV 及以上的高压电力线应大于_____。

标准号：《公用计算机互联网工程验收规范》YD/T5070-2005 ◆机房内不同电压的电源设备、电源插座应有_____标志。

标准号：《电信专用房屋工程施工监理规范》YD5073-2005 ◆监理工程师应检查电信专用房屋_____设置的火灾自动报警系统的性能是否达到设计要求。

标准号：《本地通信线路工程验收规范》YD/T5138-2005 ◆光（电）缆线路的防强电措施应符合设计要求。《电信线路遭受强电线路影响的允许值》GB6830－86 中规定，在强电线路正常工作状态下通信导线上的感生电动势不能超过_____，在强电线路短路故障时，通信导线上的感生电动势不能超过电缆直流耐压试验值的____。

标准号：《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005 ◆电缆孔洞及管井应采用相同耐火极限的防火材料封堵.通信电缆不应与动力馈电线敷设在_____内。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆一级邮区中心局和省会二级邮区中心局的生产车间应设_____。火灾应急广播可与生产调度广播合用，火灾时应能将生产调度广播自动切换到火灾应急广播。

标准号：《电信专用房屋工程施工监理规范》YD5073-2005 ◆检验通风与空气调节系统安装是否符合防火规范要求，重点检查防火阀是否关闭严密，防火阀检查孔位置是否设在便于操作的部位。保证电池室使用独立的通风设备，并采用_____排风机。

标准号：《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079-2005 ◆直流电源线正极外皮颜色应为_____，负极外皮颜色应为_____。

标准号：《长途通信光缆塑料工程设计规范道》YD5025-2005 ◆塑料管道埋深，应根据工程要求及铺设地段的土质和环境条件等因素符合表"长途塑料管道的埋深要求":普通土,硬土≧_____ 半石质(砂砾土,风化石等)≧0.8m 全石质,流砂≧_____；市郊,村镇≧1.0m 市区街道≧0.8m 穿越铁路(距路基面),公路(距路面基底)≧1.0m 高等级公路中央分隔带≧_____；沟,渠,水塘≧1.0m 河流 同水底光缆埋深要求。

标准号：《移动通信工程钢塔桅工程施工监理暂行规定》YD5133-2005 ◆钢塔桅安装过程中，遇有恶劣气候影响施工安全时，必须_____。

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆长途光缆线路设计中，与其他架空通信缆线交越时 最小净距 0.6m 交越角度_____；与架空电力线交越时 最小净距 1.0m 交越角度_____；

标准号：《本地通信线路工程验收规范》YD/T5138-2005 ◆光（电）缆线路进入交接设备时，可与交接设备共用_____，其接地电阻值应满足设计要求。

标准号：《长途通信光缆线路工程监理暂行规定》YD5123-2005 ◆监理工程师应对光缆单盘测试工作进行_____ ，光缆单盘测试指标必须符合设计要求，并对测试结果进行签认。

标准号：《移动通信应急车载系统工程设计规范》YD/T5114-2005 ◆车辆厢体内的装修应满足电信工艺的要求，满足_____ 的规定。

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆严禁将 C 级 40KA 模块型 SPD 进行_____ 作为 80kA 或 120kA 的 SPD 使用。

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆直埋光缆与其他建筑设施间的最小净距要求。通信管道边线（不包括人手孔） 平行时 0.75m 交越时 0.25m，非同沟的直埋通信光、电缆 平行时 0.5m 交越时 0.25m，埋式电力电缆（35kV 以下） 平行时 0.5m 交越时 0.5m，埋式电力电缆（35kV 及以上） 平行时 2.0m 交越时 0.5m，给水管（管径小于 30cm） 平行时 0.5m 交越时 0.5m，给水管（管径 30-50cm） 平行时 1.0m 交越时 0.5m，给水管（管径大于 50cm） 平行时 1.5m 交越时 0.5m，高压油管、天然气管 平行时 10.0m 交越时 0.5m，热力、排水管 平行时 1.0m 交越时 0.5m，燃气管（压力小于 300kPa）平行时 1.0m 交越时 0.5m，燃气管（压力 300-800kPa）平行时 2.0m 交越时 0.5m，排水沟 平行时 0.8m 交越时 0.5m，房屋建筑红线或基础 平行时 1.0m，树木（市内、村镇大树、果树、行道树） 平行时_____，树木（市外大树） 平行时_____，水井、坟墓 平行时 3.0m，粪坑、积肥池、沼气池、氨水池等 平行时 3.0m，架空杆路及拉线 平行时_____。

标准号：《本地通信线路工程设计规范》YD5137-2005 ◆埋式电缆的埋深,应大于或等于_____.

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆长途光缆线路设计中，光缆距路面：跨越公路及市区街道 最小净距_____ ，跨越通车的野外大路及市区巷弄 最小净距_____；

标准号：<<通信电源设备安装设计规范>> YD/T5040-2005 ◆直流电源线、交流电源线、信号线必须_____ 布放。

标准号：《长途通信光缆线路工程设计规范》YD/T5102-2005 ◆长途光缆线路设计中，跨越河流时：不通航的河流，光缆距最高洪水位的垂直间距 最小净距 2.0m，通航的河流，光缆距最高通航水位时的船桅最高点 最小净距____ ；

标准号：《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005 ◆发电机房设计除应满足工艺要求外，其噪声对周围建筑物的影响不得超过_____ 的规定。居住区夜间的噪声不得超过标准值____ dB。

标准号：<<电信设备安装抗震设计规范>> YD5059-2005 ◆6～9 度抗震设防时,自立式设备底部应与_____ 加固。

标准号：《26GHz 本地多点分配系统（LMDS）工程设计规范》YD/T5143-2005 ◆工程设计中采用的设备应取得信息产业部_____，未取得信息产业部颁发的_____的设备不得在工程中使用。

标准号：《数字移动通信（TDMA）工程施工监理规范》YD5086-2005 ◆进行高空作业时，监理工程师必须检查从事高空作业人员的_____及_____。

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆接入网站的供电系统采用_____时，单相供电时应选择“ 1＋1 型 ”SPD,三相供电时应选择“ 3＋1 型 ”SPD。

标准号：《固定电话交换设备安装工程设计规范》YD/T5076-2005 ◆由机关、企业、事业单位或专业部门投资建设供自己内部使用的专用电话网接入公用网时的中继电路数量应根据设计的话务量的大小和规定的呼损指标通过计算加以确定。本地网内出、入中继电路 呼损指标为____，长市局间出、入中继电路 呼损指标 0.5%，呼叫长途业务 呼损指标 0.5%,呼叫其他业务 呼损指标 1%，用户环路中继电路 呼损指标 0.5%，长途电路 呼损指标____。

标准号：《移动通信直放站工程设计规范》YD/T5115-2005 ◆应在安全的环境内设站.不应选择在易燃,易爆的_____,以及在生产过程中容易发生火灾和有爆炸危险的工业企业附近设站.

标准号：《电信专用房屋设计规范》YD/T5003-2005 ◆电源配电系统的防雷和接地：电力电缆与架空电力电缆连接处应设相应等级的_____。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆一类高层电信建筑与建筑高度超过_____ 的二类高层电信建筑均应设防烟楼梯间,其余电信建筑应设_____ 。

标准号：《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 YD5098-2005 ◆（SPD）是_____ _____ 的英文缩写。

标准号：《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131-2005 ◆移动通信工程钢塔桅结构的设计基准期为____ 年。

标准号：《邮电建筑设计防火规范》YD5002-2005 ◆一类高层电信建筑的耐火等级应为一级，二类高层电信建筑以及单层，多层电信建筑的耐火等级均不应低于_____，裙房的耐火等级不应低于二级．电信建筑地下室的耐火等级应为____。

标准号：《国内卫星通信地球站工程设计规范》YD5050-2005 ◆站址的选择应有一定的安全环境，不应选择在易燃，易爆的仓库以及地震和易受洪水淹灌的地方，应避开断层土坡边缘，_____及有可能塌方，滑坡，有开采价值的地下矿藏或_____ 的地方。

标准号：《有线接入网设备安装工程验收规范》YD/T5140-2005 ◆新建机房不得安装_____ _____ 。

标准号：《移动通信直放站工程设计规范》YD/T5115-2005 ◆移动通信直放站工程建设对周围环境的各类影响，应执行_____ _____和《通信工程建设环境保护技术规定》YD5039－1997 的有关规定。发射频率为 30~3000MHz 时，公众照射导出功率密度限值为_____。

标准号：<<通信电源设备安装设计规范>> YD/T5040-2005 ◆低压交流供电系统应采用 TN-S 接线方式。该方式中_____ 和_____ 只在变压器的副边中性点合在一起，其后分开。

标准号：《电信专用房屋工程施工监理规范》YD5073-2005 ◆检查电信专用房屋内火灾事故照明和疏散指示标志是否设置在_____ ，指示标志是否清晰易懂。

标准号：《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》YD/T5131-2005 ◆钢塔桅结构的地基变形允许值：20＜H≤50m 时，沉降量允许值为_____，倾斜允许值 tgθ 为_____。

施工图设计文件审查单位应当对_____强制性标准的情况实施监督。

设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的，责令整改，处_____的罚款。

IP 视讯会议系统供电交流电源的杂音干扰电压不应大于_____；保护地线的杂音干扰电压不应大于_____。

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，_____ ，并处罚金。

本规定所称工程建设强制性标准是指_____ __等方面的工程建设标准强制性条文。