

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01. KG 440 Starkstromanlagen - TP2

01.01. KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

SiBe-Zentralbatteriesystem

01.01.0010. Zertifiziertes Zentralbatteriesystem

Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten
 Zentralbatterieanlage - Betriebsdauer 1 h
 Kompakt-Standschrank zum Ausb. auf max. 48 Stromkreise, jedoch
 Bemessungsspannung 230 V, Anschlussquerschnitt bis 35 mm²
 inkl. HMI 7 " TFT-Touch-Display (Keine Zulassung für 7" in E30 Gehäusen
 ACU DG, PSU, BCM.1, Abgangsverteiler 35 mm² : 1 x AC 1 ~Ph, 1 x
 Bestückt mit 32 Endstromkreisen 1,5 A, 1 x CG IV Relaismodul
 Abmess. Elektronikschr. HxBxT 2040 x 800 x 605 mm, IP21, RAL 7035
 mit 50,4 Ah OGiV Batteriesatz, 1 x Blindstopfenset für Dachblech
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

1,000 St

01.01.0020. Blei-Batterien

Batterieblocküberwachung mit automatischer Messung und
 Protokollierung von Spannungs- und Temperaturwerten
 während der Erstinbetriebnahme und der automatischen
 Betriebsdauertests. Anzeige des Ladezustandes der Batterie in
 % am TFT-Touch-Display. Mit potentialfreiem Wechselkontakt
 zur Weitermeldung des Betriebszustandes. Warn- und
 Alarmanzeige bei Abweichungen der Starklade-, der
 Ladeerhaltungs- und der Entladespannung sowie
 Abweichungen der Temperaturen jedes einzelnen
 Batterieblockes sowohl am TFT-Touch-Display als auch direkt
 durch den Batterieblock Sensor. Einfache Installation der BBS-
 Batterieblock-Sensoren ohne zusätzliche Datenleitung durch
 Wireless - Datenübertragung und Minuspol -
 Temperaturmessung über die Sensorleitung, somit ist keine
 direkte, temperaturleitende Verbindung des BBS - Batterieblock-
 Sensors zum Batteriegehäuse notwendig. Gut erkennbare
 Statusanzeigen durch translumineszierendes, robustes BBS
 Sensorgehäuse mit integrierter, mechanisch geschützter LED-
 Anzeige.
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

1,000 St

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.01.0030. Unterstation als Wandschrank

Wandschrank zum Ausb. auf max. 52 Stromkreise, jedoch max. 23 Module. Bemessungsspannung 230 V, Anschlussquerschnitt bis 35 mm² inkl. HMI 7 " TFT-Touch-Display, ACU DG, PSU, Bestückt mit 44 Endstromkreisen 1,5 A vorverdrahtet für 8 Stromkreise 3 A, 1 x Blindstopfenset für Dachblech Abmess. Elektronikschr. HxBxT 1200 x 600 x 305 mm, IP54, RAL 7035 Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

1,000 St

01.01.0040. Fernanzeige

Baugruppe zur Wandaufbaumontage
 Für die Fernanzeige der Betriebszustände des Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die Blockierung des Notlichtbetriebes während Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht betroffen.
 Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur Betriebsbereitschaft des Systems.
 LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage gestört.
 Gehäuse: Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage
 Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

1,000 St

01.01.0050. Bus-Modul zur Überwachung

zur Überwachung von Lichtverteiltern der Allgemeinbeleuchtung
 Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung.
 Adress- und Funktionsvergabe über Drehkodierschalter.
 LED-Anzeigen für Störung, Betrieb und Schaltzustand pro Eingang.
 Maximale Leitungslänge: 1000m
 Maximale Leistungsaufnahme: 0,39W
 Umgebungstemperatur: -10°C - +55°C
 Montage: DIN-Schiene
 Gehäusefarbe: Oberteil Hellgrau / Unterteil Schwarz
 Abmessung B x H x T in mm: 35 x 90 x 61,7
 Teileinheiten: 2 TE
 Frei programmierbare Belegung unabhängiger Eingänge pro Notlichtkreis oder Leuchte sowie individueller Name pro Bus Modul im Steuerteil.
 Bei Einsatz als Phasenwächter 3 x 230V mit gemeinsamen Neutralleiter mit Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung Allgemeinbeleuchtung über Klartextanzeige auf dem Display.
 Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

1,000 St

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.01.0060. Programmierung und Einweisung

Programmierung der Anlagen - Einweisung des Errichters/Betreibers in die Anlagengrundfunktion mit Programmierung der Leuchten Schaltungsarten, ohne Zielortprogrammierung, max. 4 h
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

1,000 St

01.01.0070. PC-Software mit USB Stick

PC-Software mit USB Stick
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

1,000 St

01.01.0080. Programmierung von Zielorttexten

Es erfolgt eine Zielortprogrammierung mit Texten in einer Länge von maximal 20 Zeichen pro Leuchte, pro Stromkreis, pro ZB-Gerät bzw. Unterstation (Anlagenname) und pro externes Busmodul (DLS, DLS invertiert oder TLS).
 Programmierung der Leuchten-Schaltungsarten und Zielorttexte
 Hierfür müssen Leuchtdaten
 (Anlage/Stromkreis/Leuchtennummer/Zuordnung) vorliegen .
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

900,000 St

Sicherheitsbeleuchtung

die Kabel, Verlegesysteme und Befestigungsmaterialien sind in KG444 berücksichtigt.

S1-Einbau Symmetrisch

**01.01.0090. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
 Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckeneinbau IP43 IK03 LED 230VAC/220VDC
 Überwachungsbaustein Schalteingang**

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke mind. 1 lx,
 Lichtpunkthöhe '2,5' m,
 Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m,
 Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Aluminium, für Deckeneinbau, Schutzklasse II, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Symmertrisch' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

12,000 St

S2-Einbau Asymmetrisch

01.01.0100. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckeneinbau IP43 IK03 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke mind. 1 lx, Lichtpunkthöhe '2,5' m, Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m, Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Aluminium, für Deckeneinbau, Schutzklasse II, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Asymmetrisch' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

2,000 St

S3-Anbau

01.01.0110. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckenanbau IP43 IK03 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke mind. 1 lx, Lichtpunkthöhe '2,5' m, Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m, Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Kunststoff, für

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Deckenanbau, Schutzklasse I, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

360,000 St

S4-Anbau Holzwerkstadt

01.01.0120. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckeneinbau IP65 IK08 LED 230VAC/220VDC
Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke mind. 1 lx, Lichtpunkthöhe '2,5' m, Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m, Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Kunststoff, für Deckeneinbau, Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK08 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

10,000 St

S5-

01.01.0130. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung IP65 IK09 LED 230VAC/220VDC
Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke mind. 1 lx, Lichtpunkthöhe '2,5' m, Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m,

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP 65
 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 62262
 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit
 Leuchtmittel LED und Betriebsgerät,
 Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %),
 einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer
 Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für
 Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit
 Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
 der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung
 gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Handlaufmontage'
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

15,000 St

S6-Outdoor

01.01.0140. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckenanbau IP65 IK10 LED 230VAC/220VDC
Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE
 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur
 Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke
 mind. 1 lx,
 Lichtpunkthöhe '2,5' m,
 Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m,
 Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Aluminium, für Deckenanbau,
 Schutzart IP 65 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis
 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät,
 Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %),
 einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer
 Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für
 Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht mit
 Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über
 der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

25,000 St

S6

01.01.0150. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckeneinbau IP67 IK09 LED 230VAC/220VDC
Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE
 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur
 Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

mind. 1 lx,
 Lichtpunkthöhe '2,5' m,
 Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m,
 Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Aluminium, für
 Deckeneinbau, Schutzart IP 67 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
 Schutzart IK09 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),
 Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED
 und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V
 AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit
 adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei
 programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes
 Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis
 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

10,000 St

S8- 5Lux

01.01.0160. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Sicherheitsleuchte Dauerschaltung Deckeneinbau IP43 LED 230VAC/220VDC
Überwachungsbaustein Schalteingang

Sicherheitsleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE
 0711-2-22) für zentrale Versorgung, in Dauerschaltung, zur
 Beleuchtung von Flucht-/Rettungswegen, Beleuchtungsstärke
 mind. 5 lx,
 Lichtpunkthöhe '2,5' m,
 Leuchtenabstand bei 2 m Flucht-/Rettungswegbreite '10' m,
 Wartungsfaktor 0,8, Gehäuse aus Aluminium, für
 Deckeneinbau, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
 Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED
 und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V
 AC/220 V DC (+/- 20 %), einschl. Überwachungsbaustein mit
 adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei
 programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes
 Dauerlicht mit Schalteingang, Arbeitshöhe des Montageortes bis
 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

51,000 St

S10-Einseitig

01.01.0170. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Dauerschaltung
Deckenanbau IP43 LED

Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22
 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, Rettungszeichen DIN
 EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1, im

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Kompaktgehäuse, Rettungszeichen einseitig, Erkennungsweite mind. 20 m, in Dauerschaltung, Gehäuse aus Aluminium, Rettungszeichenträger aus Kunststoff, für Deckenanbau, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

165,000 St

S11-Einseitig

01.01.0180. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Dauerschaltung Deckenanbau IP43 LED

Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, Rettungszeichen DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1, im Kompaktgehäuse, Rettungszeichen einseitig, Erkennungsweite mind. 20 m, in Dauerschaltung, Gehäuse aus Aluminium, Rettungszeichenträger aus Kunststoff, für Deckenanbau, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen

15,000 St

S12-Zweiseitig

01.01.0190. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Dauerschaltung Wandanbau IP2X LED Überwachungsbaustein

Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, Rettungszeichen DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1, im Kompaktgehäuse, Rettungszeichen 2-seitig, Erkennungsweite mind. 20 m, in Dauerschaltung, Gehäuse aus Aluminium, Rettungszeichenträger aus Kunststoff, für Wandanbau, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, einschl. Überwachungsbaustein mit adressierbarer Einzelerkennung, für Mischbetrieb, frei programmierbar für Dauer-, Bereitschafts- oder geschaltetes Dauerlicht, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der

Projekt: 30366
LV: 440

MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen				
		12,000	St		
	S13-Etagewechsel				
01.01.0200.	DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte Erkennungsweite 20m Dauerschaltung Deckenanbau IP43 IK03 LED 230VAC/220VDC Rettungszeichenleuchte DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) für zentrale Versorgung, Rettungszeichen DIN EN ISO 7010, DIN 4844-1 und DIN ISO 3864-1, als Scheibenleuchte, Rettungszeichen einseitig, Erkennungsweite mind. 20 m, in Dauerschaltung, für Deckenanbau, Schutzklasse I, Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Umgebungstemperatur 5 bis 35 Grad C, mit Leuchtmittel LED und Betriebsgerät, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC/220 V DC (+/- 20 %), Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen				
		10,000	St		
Summe 01.01.	KG 442 Eigenstromversorgungsanl..				