

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 2 sur 7


1^{er} mail reçu : Le cabinet d'architecte Duval a envoyé un mail concernant une modification à apporter sur le chantier de construction de la maison de M&Mme Le Cunff

Objet : IMPORTANT MODIFICATION CCTP
à : SEB.pro.56300@gmail.com
Le : 01/10
Références : Type de construction : Maison de M&Mme Le Cunff Lieu : rue Igor Sontractor - Pontivy Permis de construire : PC 56300xxxxxxxx Bonjour, Suite à ma visite sur le chantier de M&Mme Le Cunff le client demande l'ajout d'un éclairage extérieur au-dessus de sa porte de garage. Pouvez-vous prévoir l'installation d'un dispositif adéquat en SA avec voyant témoin ? Merci, Sincères salutations, M. DUVAL Cabinet d'architectes DUVAL

 LYCÉE DU BLAYET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT CONSTRUISONS ENSEMBLE	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 3 sur 7

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 4 sur 7


Schéma de câblage « simple allumage avec voyant témoin », première option



Le voyant rend compte de l'état de la lampe extérieure : témoin allumé = lampe allumée

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 5 sur 7

Schéma de câblage « simple allumage avec voyant témoin », deuxième option



Le voyant rend compte de l'endroit où se situe l'interrupteur : on peut trouver ce dernier lorsque la pièce est plongée dans le noir.

	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 6 sur 7

2eme et 3eme mails reçus : Deux nouveaux messages viennent d'être déposés dans votre boîte mail.

Objet : IMPORTANT MODIFICATION CCTP

à : SEB.pro.56300@gmail.com

Le : 02/10

Références :

Type de construction : Maison de M&Mme Le Cunff

Lieu : rue Igor Sontractor - Pontivy

Permis de construire : PC 56300xxxxxxx

Bonjour,

Suite au projet de rajout d'un éclairage extérieur au-dessus de la porte de garage, pourriez-vous compléter la demande du client en intégrant un détecteur de mouvement en plus du SA avec voyant témoin.

Je ne peux pas être présent pour la réunion de chantier demain. Je vous laisse le soin d'expliquer et de convaincre le client des avantages de ce dispositif.

Merci,
Sincères salutations,
M. DUVAL
Cabinet d'architectes DUVAL

-----message transféré-----

De : <seb.pro.56300@gmail.com>
Date : 02/10
Objet : RE : IMPORTANT MODIFICATION CCTP
À : CABINET D'ARCHITECTES DUVAL

Bonjour M. DUVAL,

Nous allons proposer au client une solution intégrant un détecteur de mouvement 360° :

Marque : Legrand
Référence : 069740

Nous proposons le mode de fonctionnement suivant :

Interrupteur sur « OFF » : le détecteur est alimenté,
la lumière extérieure s'allume si une présence est détectée aux abords du garage et s'il fait suffisamment sombre,
le voyant témoin s'allume,
la lumière s'éteint au bout de 3 minutes si aucune présence n'est détectée aux abords du garage.

Interrupteur sur « ON » : le détecteur n'est plus alimenté,
la lumière extérieure s'allume quelque soit la luminosité extérieure et pour une durée indéterminée,
le voyant témoin s'allume.

Salutations,
J-Luc CADORET
SEB

SEB
Société d'électricité du Blavet

43 Rue Charles Cournot, 56300 Pontivy
02 97 25 35 40
Mail : SEB.pro.56300@gmail.com



Adoptez l'éco-attitude
N'imprimez ce document
que si cela est nécessaire !

 LYCÉE DU BLAYET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU COMFORT DE L'HABITAT CONSTRUISONS ENSEMBLE	BAC MELEC	MODIFICATION DU GARAGE DE M&Mme Le Cunff	U31 - Réalisation
	Nom :		S1 - TP 4
	Classe :		Page 7 sur 7

Schéma de câblage de la solution proposée au client

