MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CALEFACCIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ: AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN: AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN

DADES GENERALS *DATOS GENERALES*

Legislació aplicable: Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol, per el que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques.
Legislación aplicable: *Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas*

A DADES DE LA INSTAL·LACIÓ / *DATOS DE LA INSTALACIÓN*

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A LA QUAL ES DESTINA: / *DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DESTINA:*
VIVIENDA

ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ / *DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN*		TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	CP

B DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN / *DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ*

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / *APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*	NIF / NIE	TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO (*)*
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / *DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*

C DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) / *DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)*

COGNOMS / *APELLIDOS*	NOM / *NOMBRE*	DNI / NIE	TELÈFON / *TELÉFONO*
ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO* (*)			

D DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / *DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN*

OBJECTE / *OBJETO*

- [x] NOVA / *NUEVA*
- [ ] AMPLIACIÓ O REFORMA. MATEIX COMBUSTIBLE / *AMPLIACIÓN O REFORMA. MISMO COMBUSTIBLE*
- [ ] AMPLIACIÓ O REFORMA. CANVI DE COMBUSTIBLE / AMPLIACIÓN O REFORMA. CAMBIO DE COMBUSTIBLE

INSTAL·LACIÓ O INSTALACIONS QUE ES DETALLEN EN LA MEMÒRIA / *INSTALACIÓN O INSTALACIONES QUE SE DETALLAN EN LA MEMORIA*

- [ ] **A** A.C.S. (fulles 2, 3 i 4) / *A.C.S. (hojas 2, 3 y 4)*
- [x] **B** CALEFACCIÓ (fulles 5, 6 i 7) / *CALEFACCIÓN (hojas 5, 6 y 7)*
- [ ] **C** CLIMATITZACIÓ (fulles 8, 9 i 10) / *CLIMATIZACIÓN (hojas 8, 9 y 10)*

ÚS O TIPUS DE LOCAL / *USO O TIPO DE LOCAL*

- [x] HABITATGE / *VIVIENDA*
- [ ] LOCALS DE PÚBLICA REUNIÓ / *LOCALES DE PÚBLICA REUNIÓN*
- [ ] *INDUSTRIAL PER A USOS DE CONFORT / INDUSTRIAL PARA USOS DE CONFORT*
- [ ] LOCALS INSTITUCIONALS / *LOCALES INSTITUCIONALES*
- [ ] SANITARI, LABORATORIS I GUARDERIES / SANITARIO, LABORATORIOS Y GUARDERIAS
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

NÚM. D'HORES D'ÚS A L'ANY (h/any) / *NÚM. DE HORAS DE USO AL AÑO (h/año)*

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ / *TIPO DE INSTALACIÓN*

- [x] INDIVIDUAL
- [ ] CENTRALITZADA / *CENTRALIZADA*
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

EDIFICACIÓ / *EDIFICACIÓN*

- [ ] AÏLLADA / *AISLADA*
- [x] BLOC / *BLOQUE*

NÚM. D'HABITATGES / *NÚM. DE VIVIENDAS*

NÚM. DE PLANTES DE L'EDIFICI / *NÚM. DE PLANTAS DEL EDIFICIO*

SUPERFÍCIE PER PLANTA / *SUPERFICIE POR PLANTA* m²

SUPERFÍCIE TOTAL / *SUPERFICIE TOTAL* m²

Nº HABITAGES AMB: / *Nº VIVIENDAS CON:*	Nº DORMITORIS, HABITACIONS O LLITS / *Nº DORMITORIOS, HABITACIONES O CAMAS*				OCUPACIÓ / *OCUPACIÓN*	SOTERRANI / *SÓTANO*
	1D	2D	3D	D	PERSONES / *PERSONAS*	[ ] SI
TOTAL						[x] NO

ENERGIA / *ENERGÍA*

- [ ] ELECTRICITAT / *ELECTRICIDAD*
- [ ] GASOLI / *GASÓLEO*
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*
- [x] GAS NATURAL
- [ ] G.L.P.
- [ ] RADIACIÓ SOLAR / *RADIACIÓN SOLAR*

EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE / *ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE*

- [ ] BOTELLES / *BOTELLAS*
- [ ] DIPÒSITS / *DEPÓSITOS*
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*
- [ ] INTERIOR
- [ ] EXTERIOR

CAPACITAT TOTAL DE L'EMMAGATZEMATGE / *CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO* Kg. / LITRES / *LITROS*

CENTRAL TÈRMICA / *CENTRAL TÉRMICA*

- [x] CALDERA — REND. NOMINAL: 95,9%
- [ ] CALDERA MIXTA — REND. NOMINAL:
- [ ] CALFADOR INSTANTÀNI / CALENTADOR INSTANTÁNEO — REND. NOMINAL:
- [ ] ALTRES: / *OTRAS:*
- [ ] TERMOS ELÈCTRIC / *TERMO ELÉCTRICO* — RENDIMENT NOMINAL
- [ ] REFREDADORA / *ENFRÍADORA* — EER NOMINAL:
- [ ] BOMBA DE CALOR — COP NOMINAL:
- [ ] MÀQUINA D'ABSORCIÓ / *MÁQUINA DE ABSORCIÓN* — EER NOMINAL:

EXTRACCIÓ DE FUMS / *EXTRACCIÓN DE HUMOS*

- [x] SI
- [ ] NO
- [ ] TIR FORÇAT / *TIRO FORZADO* — [x] Individual / [ ] Col·lectiu / *Colectivo* — CABAL / *CAUDAL* dm³/s
- [ ] TIR NATURAL / *TIRO NATURAL* — SECCIÓ APERTURA / *SECCIÓN APERTURA* cm²

SALA DE MÀQUINES / *SALA DE MÁQUINAS*

- [x] NO és exigible si la Pi < 70 kW / NO es exigible si la Pi < 70 kW
- [ ] SI que existeix / SI que existe
- [ ] NORMAL
- [ ] SEGURETAT AUGMENTADA / *SEGURIDAD AUMENTADA*
- [ ] VENTILACIÓ NATURAL / *VENTILACIÓN NATURAL*
- [ ] VENTILACIÓ FORÇADA / *VENTILACIÓN FORZADA*

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 01 - E

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ: AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN: AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN

DADES GENERALS *DATOS GENERALES*

Legislació aplicable: Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol, per el que s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques.
Legislación aplicable: *Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas*

A DADES DE LA INSTAL·LACIÓ / *DATOS DE LA INSTALACIÓN*

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT A LA QUAL ES DESTINA: / *DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DESTINA:*
VIVIENDA

ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ / *DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN*		TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	CP

B DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN / *DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ*

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / *APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*	NIF / NIE	TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO (*)*
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / *DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*

C DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) / *DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)*

COGNOMS / *APELLIDOS*	NOM / *NOMBRE*	DNI / NIE	TELÈFON / *TELÉFONO*
ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO* (*)			

D DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / *DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN*

OBJECTE / *OBJETO*

- [x] NOVA / *NUEVA*
- [ ] AMPLIACIÓ O REFORMA. MATEIX COMBUSTIBLE / *AMPLIACIÓN O REFORMA. MISMO COMBUSTIBLE*
- [ ] AMPLIACIÓ O REFORMA. CANVI DE COMBUSTIBLE / AMPLIACIÓN O REFORMA. CAMBIO DE COMBUSTIBLE

INSTAL·LACIÓ O INSTALACIONS QUE ES DETALLEN EN LA MEMÒRIA / *INSTALACIÓN O INSTALACIONES QUE SE DETALLAN EN LA MEMORIA*

- [ ] **A** A.C.S. (fulles 2, 3 i 4) / *A.C.S. (hojas 2, 3 y 4)*
- [■] **B** CALEFACCIÓ (fulles 5, 6 i 7) / *CALEFACCIÓN (hojas 5, 6 y 7)*
- [x] **C** CLIMATITZACIÓ (fulles 8, 9 i 10) / *CLIMATIZACIÓN (hojas 8, 9 y 10)*

ÚS O TIPUS DE LOCAL / *USO O TIPO DE LOCAL*

- [x] HABITATGE / *VIVIENDA*
- [ ] LOCALS DE PÚBLICA REUNIÓ / *LOCALES DE PÚBLICA REUNIÓN*
- [ ] *INDUSTRIAL PER A USOS DE CONFORT / INDUSTRIAL PARA USOS DE CONFORT*
- [ ] LOCALS INSTITUCIONALS / *LOCALES INSTITUCIONALES*
- [ ] SANITARI, LABORATORIS I GUARDERIES / SANITARIO, LABORATORIOS Y GUARDERIAS
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

NÚM. D'HORES D'ÚS A L'ANY (h/any) / *NÚM. DE HORAS DE USO AL AÑO (h/año)*

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ / *TIPO DE INSTALACIÓN*

- [x] INDIVIDUAL
- [ ] CENTRALITZADA / *CENTRALIZADA*
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

EDIFICACIÓ / *EDIFICACIÓN*

- [ ] AÏLLADA / *AISLADA*
- [✓] BLOC / *BLOQUE*

NÚM. D'HABITATGES / *NÚM. DE VIVIENDAS*

NÚM. DE PLANTES DE L'EDIFICI / *NÚM. DE PLANTAS DEL EDIFICIO*

SUPERFÍCIE PER PLANTA / *SUPERFICIE POR PLANTA* m²

SUPERFÍCIE TOTAL / *SUPERFICIE TOTAL* m²

Nº HABITAGES AMB: / *Nº VIVIENDAS CON:*	Nº DORMITORIS, HABITACIONS O LLITS / *Nº DORMITORIOS, HABITACIONES O CAMAS*				OCUPACIÓ / *OCUPACIÓN*	SOTERRANI / *SÓTANO*
	1D	2D	3D	D	PERSONES / *PERSONAS*	[ ] SI
TOTAL						[x] NO

ENERGIA / *ENERGÍA*

- [x] ELECTRICITAT / *ELECTRICIDAD*
- [■] GAS NATURAL
- [ ] RADIACIÓ SOLAR / *RADIACIÓN SOLAR*
- [ ] GASOLI / *GASÓLEO*
- [ ] G.L.P.
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE / *ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE*

- [ ] BOTELLES / *BOTELLAS*
- [ ] DIPÒSITS / *DEPÓSITOS*
- [ ] ALTRES: / *OTROS:*

- [ ] INTERIOR
- [ ] EXTERIOR

CAPACITAT TOTAL DE L'EMMAGATZEMATGE / *CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO* Kg. / LITRES / *LITROS*

CENTRAL TÈRMICA / *CENTRAL TÉRMICA*

- [■] CALDERA — REND. NOMINAL: 95,9%
- [ ] CALDERA MIXTA — REND. NOMINAL:
- [ ] CALFADOR INSTANTÀNI / CALENTADOR INSTANTÁNEO — REND. NOMINAL:
- [ ] ALTRES: / *OTRAS:*

- [ ] TERMOS ELÈCTRIC / *TERMO ELÉCTRICO* — RENDIMENT NOMINAL
- [ ] REFREDADORA / *ENFRÍADORA* — EER NOMINAL:
- [x] BOMBA DE CALOR — COP NOMINAL:
- [ ] MÀQUINA D'ABSORCIÓ / *MÁQUINA DE ABSORCIÓN* — EER NOMINAL:

EXTRACCIÓ DE FUMS / *EXTRACCIÓN DE HUMOS*

- [■] SI
- [ ] NO

- [ ] TIR FORÇAT / *TIRO FORZADO* — [■] Individual / [ ] Col·lectiu / *Colectivo* — CABAL / *CAUDAL* dm³/s
- [ ] TIR NATURAL / *TIRO NATURAL* — SECCIÓ APERTURA / *SECCIÓN APERTURA* cm²

SALA DE MÀQUINES / *SALA DE MÁQUINAS*

- [x] NO és exigible si la Pi < 70 kW / NO es exigible si la Pi < 70 kW
- [ ] SI que existeix / SI que existe

- [ ] NORMAL
- [ ] SEGURETAT AUGMENTADA / *SEGURIDAD AUMENTADA*
- [ ] VENTILACIÓ NATURAL / *VENTILACIÓN NATURAL*
- [ ] VENTILACIÓ FORÇADA / *VENTILACIÓN FORZADA*

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 01 - E

E MEMÒRIA TÈCNICA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA / *MEMORIA TÉCNICA DE AGUA CALIENTE SANITARIA*

E.1 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA SEGONS CTE-HE 4 / *CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA SEGÚN CTE-HE 4*

CONSUM ACS a *60ºC / CONSUM ACS a 60ºC*	litres/dia *litros/día*
DEMANDA ENERGIA PRODUCCIÓ ACS: *DEMANDA ENERGÍA PRODUCCIÓN ACS:*	kWh/any *kWh/año*
DEMANDA ENERGIA EN CIRCUITS DE DISTRIBUCIÓ: *DEMANDA ENERGÍA EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN:*	kWh/any *kWh/año*
DEMANDA ENERGIA TOTAL: *DEMANDA ENERGÍA TOTAL:*	kWh/any *kWh/año*

☐ RECIRCULACIÓ ACS / *RECIRCULACIÓN ACS*

CABAL NOMINAL / *CAUDAL NOMINAL*	litres/hora / *litros/hora*
ALTURA MANOMÈTRICA: / *ALTURA MANOMÉTRICA:*	m.c.a.
RENDIMENT DE LA BOMBA: *RENDIMIENTO DE LA BOMBA:*	
POTÈNCIA ESPECIFICA DE LA BOMBA: *POTENCIA ESPECÍFICA DE LA BOMBA:*	W/(m^3/s) *W/(m^3/s)*

E.2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR / *INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR*

☐ FORÇADA / *FORZADA*

☐ FORÇADA, KIT DE FABRICANT / *FORZADA, KIT DE FABRICANT*

☐ TERMOSIFÓ / *TERMOSIFÓN*

Nº CAPTADORS / Nº CAPTADORES	ÀREA DE CAPTACIÓ / *ÁREA DE CAPTACIÓN* m^2
SEGONS UNE 12975 / *SEGÚN UNE 12975*	K_1 - $K_2\Delta T$ - $K_3\Delta T^2$
CORBA DE RENDIMENT DEL CAPTADOR: η = *CURVA DE RENDIMIENTO DEL CAPTADOR: η =*	– ΔT - ΔT^2

E.3 ACUMULADOR SOLAR / *ACUMULADOR SOLAR*

Nº ACUMULADORS / *Nº ACUMULADORES*	VOLUM: / *VOLUMEN:* litres / *litros*	*MATERIAL:*	TEMPERATURA MÀX.: *ºC*
VOLUM/ÀREA DE CAPTACIÓ: *50 <* / VOLUMEN/ÁREA DE CAPTACIÓN: 50 <	< 180		

E.4 SISTEMA INTERCANVI CIRCUIT PRIMARI / *SISTEMA INTERCAMBIO CIRCUITO PRIMARIO*

☐ INTERACUMULADOR

ÀREA D'INTERCANVI: / ÁREA DE INTERCAMBIO: m^2

RELACIÓ ÀREA INTERCANVI / ÀREA CAPTACIÓ: / *RELACIÓN ÁREA INTERCAMBIO / ÁREA CAPTACIÓN*: (HE4, 3.3.4, valor ≥ 0,15)

☐ INTERCANVIADOR EXTERN / *INTERCAMBIADOR EXTERNO*

ÀREA D'INTERCANVI: / ÁREA DE INTERCAMBIO: m^2

POTÈNCIA D'INTERCANVI: / *POTENCIA DE INTERCAMBIO*: kW (HE4, 3.3.4, valor ≥ 0,5 kW per/por m^2 de captació/captación)

SALT DE TEMPERATURES PRIMARI-SECUNDARI: / *SALTO DE TEMPERATURAS PRIMARIO-SECUNDARIO*: ºC (HE4, 3.4.3, valor ≥ 12,5ºC)

E.5 CIRCUIT PRIMARI ENERGIA SOLAR / *CIRCUITO PRIMARIO ENERGÍA SOLAR*

CABAL NOMINAL: / CAUDAL NOMINAL:	litres/hora / *litros/hora*
ALTURA MANOMÈTRICA NOMINAL: *ALTURA MANOMÉTRICA NOMINAL:*	m.c.a.
POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORVIDA PER LA BOMBA: *POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA PER LA BOMBA:*	W
FLUID PRIMARI: / *FLUIDO PRIMARIO:*	% PROPILENGLICOL
EQUILIBRAT: / *EQUILIBRADO*:	☐ RETORN INVERTIT *RETORNO INVERTIDO* ☐ VÀLVULES EQUILIBRAT *VÁLVULAS EQUILIBRADO*

CANONADES: / *TUBERÍAS:*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ACER INOXIDABLE / *ACERO INOXIDABLE*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:*

MATERIAL:

CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: W/(m·K)

TIPUS DE PROTECCIÓ DE L'AÏLLAMENT EN TRAMS EXTERIORS
TIPO DE PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO EN TRAMOS EXTERIORES:

DEFINICIÓ DE LA XARXA DE CANONADES: / *DEFINICIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS:*

Diàmetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabdal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*

SISTEMES DE SEGURETAT. VAS D'EXPANSIÓ: / *SISTEMAS DE SEGURIDAD. VASO DE EXPANSIÓN:*

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ: *PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN:*	kg/cm^2
PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT PRIMARI: *PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO:*	kg/cm^2
PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT PRIMARI: *PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO PRIMARIO:*	kg/cm^2
PRESSIÓ D'AJUSTAMENT DE VÀLVULA DE SEGURETAT: *PRESIÓN DE TARADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD:*	kg/cm^2
TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT PRIMARI: *TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO PRIMARIO:*	ºC

VAS D'EXPANSIÓ (segons HE4, 3.7.4.2) / *VASO DE EXPANSIÓN (según HE4, 3.7.4.2)*

VOLUM TOTAL CIRCUIT PRIMARI: *VOLUMEN TOTAL CIRCUITO PRIMARIO:*	litres / *litros*
VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR: *VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR:*	litres / *litros*
VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ: *VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN:*	litres / *litros*

E.6 ACUMULADOR SECUNDARI / *ACUMULADOR SECUNDARIO*

NÚM. D'ACUMULADORS: / NÚM. DE ACUMULADORES:

VOLUM: / VOLUMEN: litres / *litros*

MATERIAL: ☐ VITRIFICAT / *VITRIFICADO* ☐ ACER INOXIDABLE / *ACERO INOXIDABLE* ☐ ALTRES: / *OTROS:*

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 02 - E

E MEMÒRIA TÈCNICA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
MEMORIA TÉCNICA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

E.1 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA SEGONS CTE-HE 4 / *CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA SEGÚN CTE-HE 4*

CONSUM ACS a *60ºC / CONSUM ACS a 60ºC*	litres/dia *litros/día*	☐ RECIRCULACIÓ ACS / *RECIRCULACIÓN ACS*	
DEMANDA ENERGIA PRODUCCIÓ ACS: *DEMANDA ENERGÍA PRODUCCIÓN ACS:*	kWh/any *kWh/año*	CABAL NOMINAL / *CAUDAL NOMINAL*	litres/hora / *litros/hora*
		ALTURA MANOMÈTRICA: / *ALTURA MANOMÉTRICA:*	m.c.a.
DEMANDA ENERGIA EN CIRCUITS DE DISTRIBUCIÓ: *DEMANDA ENERGÍA EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN:*	kWh/any *kWh/año*	RENDIMENT DE LA BOMBA: *RENDIMIENTO DE LA BOMBA:*	
DEMANDA ENERGIA TOTAL: *DEMANDA ENERGÍA TOTAL:*	kWh/any *kWh/año*	POTÈNCIA ESPECIFICA DE LA BOMBA: *POTENCIA ESPECÍFICA DE LA BOMBA:*	W/(m^3/s) *W/(m^3/s)*

E.2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR / *INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR*

☐ FORÇADA / *FORZADA*	Nº CAPTADORS / Nº CAPTADORES	ÀREA DE CAPTACIÓ / *ÁREA DE CAPTACIÓN* m^2
☐ FORÇADA, KIT DE FABRICANT / *FORZADA, KIT DE FABRICANT*	SEGONS UNE 12975 / *SEGÚN UNE 12975*	K_1 - $K_2\Delta T$ - $K_3\Delta T^2$
☐ TERMOSIFÓ / *TERMOSIFÓN*	CORBA DE RENDIMENT DEL CAPTADOR: η = *CURVA DE RENDIMIENTO DEL CAPTADOR: η =*	– ΔT - ΔT^2

E.3 ACUMULADOR SOLAR / *ACUMULADOR SOLAR*

Nº ACUMULADORS / *Nº ACUMULADORES*	VOLUM: / *VOLUMEN:* litres / *litros*	*MATERIAL:*	TEMPERATURA MÀX.: *ºC*
VOLUM/ÀREA DE CAPTACIÓ: *50 <* / VOLUMEN/ÁREA DE CAPTACIÓN: 50 <	< 180		

E.4 SISTEMA INTERCANVI CIRCUIT PRIMARI / *SISTEMA INTERCAMBIO CIRCUITO PRIMARIO*

☐ INTERACUMULADOR

ÀREA D'INTERCANVI: / ÁREA DE INTERCAMBIO: m^2

RELACIÓ ÀREA INTERCANVI / ÀREA CAPTACIÓ: / *RELACIÓN ÁREA INTERCAMBIO / ÁREA CAPTACIÓN*: (HE4, 3.3.4, valor ≥ 0,15)

☐ INTERCANVIADOR EXTERN / *INTERCAMBIADOR EXTERNO*

ÀREA D'INTERCANVI: / ÁREA DE INTERCAMBIO: m^2

POTÈNCIA D'INTERCANVI: / *POTENCIA DE INTERCAMBIO*: kW (HE4, 3.3.4, valor ≥ 0,5 kW per/por m^2 de captació/captación)

SALT DE TEMPERATURES PRIMARI-SECUNDARI: / *SALTO DE TEMPERATURAS PRIMARIO-SECUNDARIO*: ºC (HE4, 3.4.3, valor ≥ 12,5ºC)

E.5 CIRCUIT PRIMARI ENERGIA SOLAR / *CIRCUITO PRIMARIO ENERGÍA SOLAR*

CABAL NOMINAL: / CAUDAL NOMINAL:	litres/hora / *litros/hora*	CANONADES: / *TUBERÍAS:*	
ALTURA MANOMÈTRICA NOMINAL: *ALTURA MANOMÉTRICA NOMINAL:*	m.c.a.	MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ACER INOXIDABLE / *ACERO INOXIDABLE*	
POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORVIDA PER LA BOMBA: *POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA PER LA BOMBA:*	W	AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:* MATERIAL:	
FLUID PRIMARI: / *FLUIDO PRIMARIO:*	% PROPILENGLICOL	CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:	W/(m·K)
EQUILIBRAT: / *EQUILIBRADO*:	☐ RETORN INVERTIT *RETORNO INVERTIDO* ☐ VÀLVULES EQUILIBRAT *VÁLVULAS EQUILIBRADO*	TIPUS DE PROTECCIÓ DE L'AÏLLAMENT EN TRAMS EXTERIORS *TIPO DE PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO EN TRAMOS EXTERIORES:*	

DEFINICIÓ DE LA XARXA DE CANONADES: / *DEFINICIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS:*

Diámetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabdal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*

SISTEMES DE SEGURETAT. VAS D'EXPANSIÓ: / *SISTEMAS DE SEGURIDAD. VASO DE EXPANSIÓN:*

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ: *PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN:*	kg/cm^2	VAS D'EXPANSIÓ (segons HE4, 3.7.4.2) / *VASO DE EXPANSIÓN (según HE4, 3.7.4.2)*	
PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT PRIMARI: *PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO PRIMARIO:*	kg/cm^2	VOLUM TOTAL CIRCUIT PRIMARI: *VOLUMEN TOTAL CIRCUITO PRIMARIO:*	litres / *litros*
PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT PRIMARI: *PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO PRIMARIO:*	kg/cm^2	VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR: *VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR:*	litres / *litros*
PRESSIÓ D'AJUSTAMENT DE VÀLVULA DE SEGURETAT: *PRESIÓN DE TARADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD:*	kg/cm^2	VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ: *VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN:*	litres / *litros*
TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT PRIMARI: *TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO PRIMARIO:*	ºC		

E.6 ACUMULADOR SECUNDARI / *ACUMULADOR SECUNDARIO*

NÚM. D'ACUMULADORS: / NÚM. DE ACUMULADORES:	MATERIAL:	☐ VITRIFICAT / *VITRIFICADO* ☐ ACER INOXIDABLE / *ACERO INOXIDABLE*
VOLUM: / VOLUMEN: litres / *litros*		☐ ALTRES: / *OTROS:*

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 02 - E

E.7 CIRCUIT SECUNDARI / *CIRCUITO SECUNDARIO*

☐ **CIRCUIT OBERT A.C.S. / CIRCUITO ABIERTO A.C.S.**

CABAL NOMINAL (CONSUM ACS): / CAUDAL NOMINAL (CONSUMO ACS): litres / *litros*

COMPTADORS D'ENERGIA: *CONTADORES DE ENERGÍA:*

MARCA: MODEL: / MODEL:

RECIRCULACIÓ: / *RECIRCULACIÓN:* ☐ SI ☐ NO

CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ: litres/hora
CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN: *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

POTÈNCIA ESPECIFICA DE LA BOMBA:
POTENCIA ESPECÍFICA DE LA BOMBA: W / (m^3/s)

CANONADES: / *TUBERÍAS:*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ALTRES: / *OTROS:* ☐ INOX. / *INOX.*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:*

MATERIAL:

CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA*:* W/(m·K)

☐ **CIRCUIT TANCAT: / *CIRCUITO CERRADO:***

☐ INTERACUMULADORS / *INTERACUMULADORES* ☐ INTERCANVIADORS DE CALOR / *INTERCAMBIADORES DE CALOR*

VOLUM: / VOLUMEN: litres / *litros*

POTÈNCIA: / POTENCIA: W

CABAL NOMINAL (FLUID CALOPORTADOR): litres/hora
CAUDAL NOMINAL (FLUIDO CALOPORTADOR): *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: W / (m^3/s)

CANONADES: / *TUBERÍAS:*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ALTRES: / *OTROS:* ☐ INOX. / *INOX.*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:*

MATERIAL:

CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA*:* W/(m·K)

DEFINICIÓ DE LA XARXA DE CANONADES DEL SECUNDARI: / *DEFINICIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS DEL SECUNDARIO:*

Diámetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*

SISTEMES DE SEGURETAT. VAS D'EXPANSIÓ SECUNDARI: / *SISTEMAS DE SEGURIDAD. VASO DE EXPANSIÓN SECUNDARIO:*

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ:
PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN: kg/cm^2

PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT SECUNDARI:
PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO SECUNDARIO: kg/cm^2

PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI:
PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO: kg/cm^2

PRESSIÓ D'AJUSTAMENT DE VÀLVULA DE SEGURETAT:
PRESIÓN DE TARADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD: kg/cm^2

TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI:
TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO: ºC

VAS D'EXPANSIÓ
VASO DE EXPANSIÓN ☐ OBERT / *ABIERTO* ☐ TANCAT / *CERRADO*

VOLUM TOTAL CIRCUIT SECUNDARI:
VOLUMEN TOTAL CIRCUITO SECUNDARIO: litres / *litros*

VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR:
VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR: litres / *litros*

VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ:
VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN: litres / *litros*

E.8 JUSTIFICACIÓ CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA / *JUSTIFICACIÓN CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA*

LATITUD: °, INCLINACIÓ: / INCLINACIÓN: SOBRE L'HORITZONTAL / *° SOBRE LA HORIZONTAL*

CAS / *CASO*: ☐ GENERAL ☐ SUPERPOSICIÓ: / *SUPERPOSICIÓN:* ☐ INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA / *INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA*

PÈRDUES PER ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I OMBRES:
PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS: %

ENERGIA IRRADIADA EN SUPERFÍCIE CAPTADORS:
ENERGÍA IRRADIADA EN SUPERFÍCIE CAPTADORES: kWh / any / *kWh / año*

ENERGIA ÚTIL APORTADA PEL SISTEMA SOLAR:
ENERGÍA ÚTIL APORTADA POR EL SISTEMA SOLAR: kWh / any / *kWh / año*

CONTRIBUCIÓ SOLAR ANUAL MÍNIMA:
CONTRIBUCIÓN SOLAR ANUAL MÍNIMA: % (HE4, 2.1.1)

CONTRIBUCIÓ SOLAR ANUAL CALCULADA:
CONTRIBUCIÓN SOLAR ANUAL CALCULADA: %

RENDIMENT MEDI DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR:
(segons HE4, 3.3.1 rendiment medi ≥20%)
RENDIMIENTO MEDIO DE LA INSTALACIÓN SOLAR:
(según HE4, 3.3.1 rendimiento medio ≥20%) %

SISTEMA DISSIPACIÓ EXCEDENTS:
SISTEMA DISIPACIÓN EXCEDENTES: POTÈNCIA: / POTENCIA: KW

E.9 SISTEMA AUXILIAR D'ENERGIA / *SISTEMA AUXILIAR DE ENERGÍA*

APARELLS / *APARATOS*	MARCA	MODEL / *MODELO*	POTÈNCIA (kW tèrmics) *POTENCIA (kW térmicos)*	CARACTERÍSTIQUES / ESTRELES *CARACTERÍSTICAS / ESTRELLAS*	ENERGIA UTILITZADA *ENERGÍA UTILIZADA*
TOTAL:	**Nº**	**POTENCIA TOTAL:**			

POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORVIDA TOTAL: ***POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA TOTAL:***		**KW**	Suma de potències d'acumuladors elèctrics, bombes, vàlvules, sistema de control, sensors, dissipadors, resistències, ventiladors, etc. *Suma de potencia de acumuladores eléctricos, bombas, válvulas, sistema de control, sensores, disipadores, resistencias, ventiladores, etc.*

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 03 - E

E.7 CIRCUIT SECUNDARI / *CIRCUITO SECUNDARIO*

☐ **CIRCUIT OBERT A.C.S. / CIRCUITO ABIERTO A.C.S.**

CABAL NOMINAL (CONSUM ACS): / CAUDAL NOMINAL (CONSUMO ACS): litres / *litros*

COMPTADORS D'ENERGIA: *CONTADORES DE ENERGÍA:*

MARCA: MODEL: / MODEL:

RECIRCULACIÓ: / *RECIRCULACIÓN:* ☐ SI ☐ NO

CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ: litres/hora
CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN: *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

POTÈNCIA ESPECIFICA DE LA BOMBA:
POTENCIA ESPECÍFICA DE LA BOMBA: W / (m^3/s)

CANONADES: / *TUBERÍAS:*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ALTRES: / *OTROS:* ☐ INOX. / *INOX.*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:*

MATERIAL:

CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA*:* W/(m·K)

☐ **CIRCUIT TANCAT: / *CIRCUITO CERRADO:***

☐ INTERACUMULADORS / *INTERACUMULADORES* ☐ INTERCANVIADORS DE CALOR / *INTERCAMBIADORES DE CALOR*

VOLUM: / VOLUMEN: litres / *litros*

POTÈNCIA: / POTENCIA: W

CABAL NOMINAL (FLUID CALOPORTADOR): litres/hora
CAUDAL NOMINAL (FLUIDO CALOPORTADOR): *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: W / (m^3/s)

CANONADES: / *TUBERÍAS:*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ ALTRES: / *OTROS:* ☐ INOX. / *INOX.*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:*

MATERIAL:

CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / CONDUCTIVIDAD TÉRMICA*:* W/(m·K)

DEFINICIÓ DE LA XARXA DE CANONADES DEL SECUNDARI: / *DEFINICIÓN DE LA RED DE TUBERÍAS DEL SECUNDARIO:*

Diámetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*

SISTEMES DE SEGURETAT. VAS D'EXPANSIÓ SECUNDARI: / *SISTEMAS DE SEGURIDAD. VASO DE EXPANSIÓN SECUNDARIO:*

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ:
PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN: kg/cm^2

PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT SECUNDARI:
PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO SECUNDARIO: kg/cm^2

PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI:
PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO: kg/cm^2

PRESSIÓ D'AJUSTAMENT DE VÀLVULA DE SEGURETAT:
PRESIÓN DE TARADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD: kg/cm^2

TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI:
TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO: ºC

VAS D'EXPANSIÓ
VASO DE EXPANSIÓN ☐ OBERT / *ABIERTO* ☐ TANCAT / *CERRADO*

VOLUM TOTAL CIRCUIT SECUNDARI:
VOLUMEN TOTAL CIRCUITO SECUNDARIO: litres / *litros*

VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR:
VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR: litres / *litros*

VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ:
VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN: litres / *litros*

E.8 JUSTIFICACIÓ CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA / *JUSTIFICACIÓN CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA*

LATITUD: °, INCLINACIÓ: / INCLINACIÓN: SOBRE L'HORITZONTAL / *° SOBRE LA HORIZONTAL*

CAS / *CASO*: ☐ GENERAL ☐ SUPERPOSICIÓ: / *SUPERPOSICIÓN:* ☐ INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA / *INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA*

PÈRDUES PER ORIENTACIÓ, INCLINACIÓ I OMBRES:
PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS: %

ENERGIA IRRADIADA EN SUPERFÍCIE CAPTADORS:
ENERGÍA IRRADIADA EN SUPERFÍCIE CAPTADORES: kWh / any / *kWh / año*

ENERGIA ÚTIL APORTADA PEL SISTEMA SOLAR:
ENERGÍA ÚTIL APORTADA POR EL SISTEMA SOLAR: kWh / any / *kWh / año*

CONTRIBUCIÓ SOLAR ANUAL MÍNIMA:
CONTRIBUCIÓN SOLAR ANUAL MÍNIMA: % (HE4, 2.1.1)

CONTRIBUCIÓ SOLAR ANUAL CALCULADA:
CONTRIBUCIÓN SOLAR ANUAL CALCULADA: %

RENDIMENT MEDI DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR:
(segons HE4, 3.3.1 rendiment medi ≥20%)
RENDIMIENTO MEDIO DE LA INSTALACIÓN SOLAR:
(según HE4, 3.3.1 rendimiento medio ≥20%) %

SISTEMA DISSIPACIÓ EXCEDENTS:
SISTEMA DISIPACIÓN EXCEDENTES: POTÈNCIA: / POTENCIA: KW

E.9 SISTEMA AUXILIAR D'ENERGIA / *SISTEMA AUXILIAR DE ENERGÍA*

APARELLS / *APARATOS*	MARCA	MODEL / *MODELO*	POTÈNCIA (kW tèrmics) *POTENCIA (kW térmicos)*	CARACTERÍSTIQUES / ESTRELES *CARACTERÍSTICAS / ESTRELLAS*	ENERGIA UTILITZADA *ENERGÍA UTILIZADA*
TOTAL:	**Nº**	**POTENCIA TOTAL:**			

POTÈNCIA ELÈCTRICA ABSORVIDA TOTAL: ***POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA TOTAL:***		**KW**	Suma de potències d'acumuladors elèctrics, bombes, vàlvules, sistema de control, sensors, dissipadors, resistències, ventiladors, etc. *Suma de potencia de acumuladores eléctricos, bombas, válvulas, sistema de control, sensores, disipadores, resistencias, ventiladores, etc.*

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 03 - E

E.10 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- ☐ **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- ☐ **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES, CONDUCCIONS, CABDALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS, CONDUCCIONES, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, ETC.
- ☐ **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- ☐ **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DELS ELEMENTS MÉS SIGNIFICATIUS DE LA SALA DE MÀQUINES, XEMENEIES, DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE, CALDERA, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, CHIMENEAS, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, CALDERA, ETC.
- ☐ **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRE, DIMENSIONS DELS CONDUCTES, CLAUS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS, DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS, LLAVES, ETC.
- ☐ **6** PLANTA DE CUBERTA AMB SITUACIÓ DE CAPTADORS I EQUIPS, DISTÀNCIA ENTRE ÉSTOS I A PARETS, DIAGRAMA DE PÈRDUES, GRÀFIC F-CHART, ETC.
  PLANTA DE CUBIERTA CON SITUACIÓN DE CAPTADORES Y EQUIPOS, DISTANCIA ENTRE ÉSTOS Y A PAREDES, DIAGRAMA DE PÉRDIDAS, GRÁFICO F-CHART, ETC.

E.11 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.2.3, IT 1.3.3 E IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- ☐ FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- ☐ GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- ☐ TAULES / *TABLAS*
- ☐ RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC* | VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- ☐ **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

E.12 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

SEGELL DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

E.13 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	*CP*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*

ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , _____ d _____ de _____

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 04 - E

E.10 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- ☐ **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- ☐ **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES, CONDUCCIONS, CABDALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS, CONDUCCIONES, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, ETC.
- ☐ **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- ☐ **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DELS ELEMENTS MÉS SIGNIFICATIUS DE LA SALA DE MÀQUINES, XEMENEIES, DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE, CALDERA, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, CHIMENEAS, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, CALDERA, ETC.
- ☐ **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRE, DIMENSIONS DELS CONDUCTES, CLAUS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS, DIMENSIONES DE LOS CONDUCTOS, LLAVES, ETC.
- ☐ **6** PLANTA DE CUBERTA AMB SITUACIÓ DE CAPTADORS I EQUIPS, DISTÀNCIA ENTRE ÉSTOS I A PARETS, DIAGRAMA DE PÈRDUES, GRÀFIC F-CHART, ETC.
  PLANTA DE CUBIERTA CON SITUACIÓN DE CAPTADORES Y EQUIPOS, DISTANCIA ENTRE ÉSTOS Y A PAREDES, DIAGRAMA DE PÉRDIDAS, GRÁFICO F-CHART, ETC.

E.11 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.2.3, IT 1.3.3 E IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- ☐ FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- ☐ GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- ☐ TAULES / *TABLAS*
- ☐ RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC* | VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- ☐ **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

E.12 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

SEGELL DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

E.13 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	*CP*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*

ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , _____ d _____ de _____

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 04 - E

F MEMÒRIA TÈCNICA DE CALEFACCIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE CALEFACCIÓN

F.1 IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE / *IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE*

IT1.1.4.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR IT1.1.4.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	CODICIONS INTERIORS / *CONDICIONES INTERIORES*					
	ESTIU / *VERANO*			HIVERN / *INVIERNO*		
TEMPERATURA (ºC)	23ºC≤		≤ 25ºc	21ºC ≤	21	≤ 23ºC
HUMETAT RELATIVA (%) / *HUMEDAD RELATIVA (%)*	45% ≤		≤ 60%	40% ≤	45	≤ 50%
VELOCITAT MEDIA DE L'AIRE (m/s) IT1.1.4.1.3 *VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s) IT 1.1.4.1.3*	a) V = t/100 - 0,07		m / s	b) V = t/100 - 0,10		m / s

IT 1.1.4.2.1 GENERALITATS / *IT 1.1.4.2.1 GENERALIDADES*

1) Segons CTE HS 3 Taula 2.1 (Cabals de ventilació mínims exigits) ***1) Según CTE HS 3 Tabla 2.1 (Caudales de ventilación mínimos exigidos)***		**2) Segons IT1.1.4.2.2 i UNE EN 13779 (Cabal d'aire exterior total edifici)** ***2) Según IT1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 (Caudal de aire exterior total edificio)***		
	q_v per habitatge o recinte en l/s / *q_v por vivienda o recinto en l/s*	A Método indirecte de cabal d'aire exterior per persona Método indirecto de caudal de aire exterior por persona		dm^3/s
Sales d'estar / *Salas de estar*		B Método directe per qualitat de l'aire percibut Método directo por calidad del aire percibido		decipols
Dormitoris / *Dormitorios*		C Método directe per concentració de CO_2 Método directo por concentración de CO_2		ppm
Cuines / *Cocinas*		D. Mètode indirecte de cabal d'aire per unitat de superfície Método indirecto de caudal de aire por unidad de superfície		$dm^3/(s·m^2)$
Altres / *Otros*		E. Metode de dilució segons EN 13779 Ap.6.4.2.3 Método de dilución según EN 13779 Ap.6.4.2.3		
Q Total:		Q Total:		dm^3/s

IT 1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació *IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación*	QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR (ODA) *CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR (ODA)*	CLASSE DE FILTRE *CLASE DE FILTRO*	QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (IDA) *CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)*
IT 1.1.4.2.5 Aire d'extracció / *IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción*	*CATEGORIA AE:* *CATEGORÍA AE:*	Cabal d'aire d'extracció de locals de servei: *Caudal de aire de extracción de locales de servicio:* *$dm^3/s > 2\ dm^3/(s·m^2)$*	

F.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Procediment simplificat) / *EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Procedimiento simplificado)*

D.2.1 EQUIPS EMPRATS / *EQUIPOS EMPLEADOS*

IT 1.2.4.1.2		GENERACIÓ DE CALOR / *GENERACIÓN DE CALOR*			PRESTACIÓ ENERGÈTICA *PRESTACIÓN ENERGÉTICA*	RENDIMENTS: / RENDIMIENTOS:
APARELL / *APARATO*		MARCA	MODEL *MODELO*	POTÈNCIA (Kw térmics) POTENCIA (Kw térmicos)	CARACTERÍSTIQUES *CARACTERÍSTICAS*	CÀRREGA AL 100% -- 30% -- Tª AIGUA CALDERA *CARGA AL 100% -- 30% -- Tª AGUA CALDERA*
CONVENCIONAL:	CALD. MUR.COND	MANAUT	MYTO H	25	A+	95,9-106,2
RENOVABLE:						
RESIDUAL:						

F.2.2 XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*

MATERIAL: ■ COURE / *COBRE* ☐ INOXIDABLE ☐ ALTRES: / *OTROS:*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:* MATERIAL: | CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / *CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:* W/(m·K)

PROTECCIÓ CONTRA INTÈMPERIE: / *PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE:*

DISTRIBUCIÓ: / *DISTRIBUCIÓN:* ☐ RETORN DIRECTE / *RETORNO DIRECTO* ☒ RETORN INVERTIT / *RETORNO INVERTIDO* ☐ SÒL RADIANT / *SUELO RADIANTE* ☐ ALTRES: / *OTROS:*

Diámetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabdal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*
22 MM					

IT 1.2.4.2.6 | EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MOTORS ELÈCTRICS / *EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS*

DUPLICAT DE BOMBES: / *DUPLICADO DE BOMBAS:* ☐ SI ☐ NO NÚM. DE CIRCUITS I BOMBES: / NÚM. DE CIRCUITOS Y BOMBAS: CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ: / CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN: litres/hora / *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA: / ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a. RENDIMENT NOMINAL BOMBA: / RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: % POTÈNCIA ESPECIFICA (SFP): / POTENCIA ESPECÍFICA (SFP): W / (m^3/s)

F.2.3 CONTROL DE FUNCIONAMENT / *CONTROL DE FUNCIONAMIENTO*

☒ TERMÒSTAT D'AMBIENT GENERAL *TERMOSTATO DE AMBIENTE GENERAL*	NÚMERO:	IT 1.2.4.4 CONTABILITZACIÓ DE CONSUMS INDIVIDUALS: *IT 1.2.4.4 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES:* ☐ SI ■ NO
☐ TERMÒSTATS D'AMBIENTS INDIVIDUALS *TERMOSTATO DE AMBIENTE GENERAL*	NÚMERO:	COMPTADORS D'ENERGIA: CONTADORES DE ENERGÍA:
☐ VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES *VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS*	NÚMERO:	MARCA:
☐ ZONIFICACIÓ *ZONIFICACIÓN*	NÚMERO DE ZONES: NÚMERO DE ZONAS:	MODEL: *MODELO:*
☐ ALTRES: *OTROS:*	NÚMERO:	NÚMERO:

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 05 - E

F MEMÒRIA TÈCNICA DE CALEFACCIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE CALEFACCIÓN

F.1 IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE / *IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE*

IT1.1.4.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR IT1.1.4.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	CODICIONS INTERIORS / *CONDICIONES INTERIORES*					
	ESTIU / *VERANO*			HIVERN / *INVIERNO*		
TEMPERATURA (ºC)	23ºC≤		≤ 25ºc	21ºC ≤	22	≤ 23ºC
HUMETAT RELATIVA (%) / *HUMEDAD RELATIVA (%)*	45% ≤		≤ 60%	40% ≤	45	≤ 50%
VELOCITAT MEDIA DE L'AIRE (m/s) IT1.1.4.1.3 *VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s) IT 1.1.4.1.3*	a) V = t/100 - 0,07		m / s	b) V = t/100 - 0,10		m / s

IT 1.1.4.2.1 GENERALITATS / *IT 1.1.4.2.1 GENERALIDADES*

1) Segons CTE HS 3 Taula 2.1 (Cabals de ventilació mínims exigits) ***1) Según CTE HS 3 Tabla 2.1 (Caudales de ventilación mínimos exigidos)***		**2) Segons IT1.1.4.2.2 i UNE EN 13779 (Cabal d'aire exterior total edifici)** ***2) Según IT1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 (Caudal de aire exterior total edificio)***		
	q_v per habitatge o recinte en l/s / *q_v por vivienda o recinto en l/s*	A Método indirecte de cabal d'aire exterior per persona Método indirecto de caudal de aire exterior por persona		dm^3/s
Sales d'estar / *Salas de estar*		B Método directe per qualitat de l'aire percibut Método directo por calidad del aire percibido		decipols
Dormitoris / *Dormitorios*		C Método directe per concentració de CO_2 Método directo por concentración de CO_2		ppm
Cuines / *Cocinas*		D. Mètode indirecte de cabal d'aire per unitat de superfície Método indirecto de caudal de aire por unidad de superfície		$dm^3/(s·m^2)$
Altres / *Otros*		E. Metode de dilució segons EN 13779 Ap.6.4.2.3 Método de dilución según EN 13779 Ap.6.4.2.3		
Q Total:		Q Total:		dm^3/s

IT 1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació *IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación*	QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR (ODA) *CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR (ODA)*	CLASSE DE FILTRE *CLASE DE FILTRO*	QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (IDA) *CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)*
IT 1.1.4.2.5 Aire d'extracció / *IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción*	*CATEGORIA AE:* *CATEGORÍA AE:*	Cabal d'aire d'extracció de locals de servei: *Caudal de aire de extracción de locales de servicio:* *$dm^3/s > 2\ dm^3/(s·m^2)$*	

F.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Procediment simplificat) / *EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Procedimiento simplificado)*

D.2.1 EQUIPS EMPRATS / *EQUIPOS EMPLEADOS*

IT 1.2.4.1.2		GENERACIÓ DE CALOR / *GENERACIÓN DE CALOR*			PRESTACIÓ ENERGÈTICA *PRESTACIÓN ENERGÉTICA*	RENDIMENTS: / RENDIMIENTOS:
APARELL / *APARATO*		MARCA	MODEL *MODELO*	POTÈNCIA (Kw térmics) POTENCIA (Kw térmicos)	CARACTERÍSTIQUES *CARACTERÍSTICAS*	CÀRREGA AL 100% -- 30% -- Tª AIGUA CALDERA *CARGA AL 100% -- 30% -- Tª AGUA CALDERA*
CONVENCIONAL:	CALD MUR COND	MANAUT	MYTO H	25	A+	96,9-106,2
RENOVABLE:						
RESIDUAL:						

F.2.2 XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*

MATERIAL: ☐ COURE / *COBRE* ☐ INOXIDABLE ☐ ALTRES: / *OTROS:*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:* MATERIAL: | CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / *CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:* W/(m·K)

PROTECCIÓ CONTRA INTÈMPERIE: / *PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE:*

DISTRIBUCIÓ: / *DISTRIBUCIÓN:* ☐ RETORN DIRECTE / *RETORNO DIRECTO* ☐ RETORN INVERTIT / *RETORNO INVERTIDO* ☐ SÒL RADIANT / *SUELO RADIANTE* ☐ ALTRES: / *OTROS:*

Diámetre nominal (mm) *Diámetro nominal (mm)*	Longitud (m)	Volum (litres) / *Volumen (litros)*	Espesor aïllament (mm) *Espesor aislamiento (mm)*	Cabdal (litres/h) *Caudal (litros/h)*	Pèrdua de càrrega (mm c.a./m.lineal) *Pérdida de carga (mm c.a./m.lineal)*

IT 1.2.4.2.6 | EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MOTORS ELÈCTRICS / *EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS*

DUPLICAT DE BOMBES: / *DUPLICADO DE BOMBAS:* ☐ SI ☐ NO NÚM. DE CIRCUITS I BOMBES: / NÚM. DE CIRCUITOS Y BOMBAS: CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ: / CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN: litres/hora / *litros/hora*

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA: / ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a. RENDIMENT NOMINAL BOMBA: / RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: % POTÈNCIA ESPECIFICA (SFP): / POTENCIA ESPECÍFICA (SFP): W / (m^3/s)

F.2.3 CONTROL DE FUNCIONAMENT / *CONTROL DE FUNCIONAMIENTO*

☒ TERMÒSTAT D'AMBIENT GENERAL *TERMOSTATO DE AMBIENTE GENERAL*	NÚMERO:	IT 1.2.4.4 CONTABILITZACIÓ DE CONSUMS INDIVIDUALS: *IT 1.2.4.4 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES:* ☐ SI ☐ NO
☐ TERMÒSTATS D'AMBIENTS INDIVIDUALS *TERMOSTATO DE AMBIENTE GENERAL*	NÚMERO:	COMPTADORS D'ENERGIA: CONTADORES DE ENERGÍA:
☐ VÀLVULES TERMOSTÀTIQUES *VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS*	NÚMERO:	MARCA:
☐ ZONIFICACIÓ *ZONIFICACIÓN*	NÚMERO DE ZONES: NÚMERO DE ZONAS:	MODEL: *MODELO:*
☐ ALTRES: *OTROS:*	NÚMERO:	NÚMERO:

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 05 - E

F.2.4 IT 1.2.4.7 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIA CONVENCIONAL / IT 1.2.4.7 *LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL*

UTILITZACIÓ DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: ☐ SI ■ NO
UTILIZACIÓN DE APOYO POR EFECTO JOULE:

VOLUM DE L'ACUMULADOR: litres/hora
VOLUMEN DEL ACUMULADOR: *litros/hora*

TEMPERATURA ACUMULACIÓ:
TEMPERATURA ACUMULACIÓN: ºC

POTÈNCIA ELÈCTRICA: *kW*
POTENCIA ELÉCTRICA:

HORES VALL: h.
HORAS VALLE:

COBERTURA DIÀRIA: GERE h.
COBERTURA DIARIA: GERE

MÉTODE DE CÀLCUL UTILITZAT:
MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO:

CAPACITAT TÈRMICA ACUMULADA:
CAPACIDAD TÉRMICA ACUMULADA:

kWh·dia = PRODUCCIÓ ANUAL
kWh·dia = PRODUCCIÓN ANUAL

kWh·any < 1/3 DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL *kWh·any*
kWh·año < 1/3 DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL kWh·año

F.3 IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT, ELEMENTS DE SEGURETAT / *IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD*

■ VÀLVULA DE SEGURETAT HIDRÀULICA
VÁLVULA DE SEGURIDAD HIDRÁULICA

PRESSIÓ D'AJUSTAMENT: 2 kg/cm^2 = 1 bar per damunt de la pressió de treball del generador
PRESIÓN DE TARADO: kg/cm^2 = 1 bar per damunt de la pressió de treball del generador

■ VAS D'EXPANSIÓ
VASO DE EXPANSIÓN

TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI: 85 ºC
TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO SECUNARIO:

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ: 1 kg/cm^2
PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN:

VOLUM TOTAL CIRCUIT SECUNDARI: litres / *litros*
VOLUMEN TOTAL CIRCUITO SECUNDARIO:

PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT SECUNDARI: 1,5 kg/cm^2
PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO SECUNDARIO:

VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR: litres / *litros*
VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR:

PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI: 1,8 kg/cm^2
PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO:

VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ: litres / *litros*
VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN:

☐ INTERRUPTOR DE FLUX
INTERRUPTOR DE FLUJO

☒ INTERRUPTOR DE TALL GENERAL
INTERRUPTOR DE CORTE GENERAL

F.3.1 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES I ELEMENTS RADIANTS / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES Y ELEMENTOS RADIANTES*

a) GENERACIÓ DE CALOR, IT 1.3.4.1.3.3
GENERACIÓN DE CALOR, IT 1.3.4.1.3.3

COMBUSTIÓ ☐ ATMOSFÈRICA ■ ESTANCA
COMBUSTIÓN ATMOSFÉRICA

DIMENSIONS DEL PATI DE VENTILACIÓ: 3 m^2
DIMENSIONES DEL PATIO DE VENTILACIÓN:

TUBS EVACUACIÓ: DISTÀNCIES A OBSTACLES: 100 cm
TUBOS DE EVACUACIÓN: DISTANCIAS A OBSTÁCULOS:

b) XARXES DE CANONADES, IT 1.3.4.2
REDES DE TUBERÍAS, IT 1.3.4.2

VÀLVULA D'ALLEUGERIMENT: PRESIÓ D'AJUSTAMENT: kg/cm^3 = 0,3 bar per davall de la pressió de prova
VÁLVULA DE ALIVIO: PRESIÓN TARADO: kg/cm^3 = 0,3bar por debajo de la presión de prueba

BUIDATGE CONDUÏT A DEPÒSIT D'ARREPLEGA: ☐ SI ■ NO
VACIADO CONDUCIDO A DEPÓSITO DE RECOGIDA:

c) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, IT 1.3.4.3
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, IT 1.3.4.3

☐ EXTINTOR 21A - 113B ☐ BIEs

SEGONS CTE SI-4:
SEGÚN CTE SI-4:

d) SEGURETAT D'UTILITZACIÓ, IT 1.3.4.4
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, IT 1.3.4.4

TEMPERATURA UNITATS TERMINALS:
TEMPERATURA UNIDADES TERMINALES:
60 ºC < 80 ºC O AMB PROTECCIÓ
ºC < 80 ºC O CON PROTECCIÓN

☐ RADIADORS MODEL:
RADIADORES MODELO: 12E

NÚMERO: 5

POTÈNCIA UNITÀRIA: 1.9 KW
POTENCIA UNITARIA:

F.4 CTE HE1 ÀPENDIX H (Fitxes justificatives de l'opció simplificada) / *CTE HE1 APÉNDICE H (Fichas justificativas de la opción simplificada)*

SEVERITAT CLIMÀTICA D'HIVERN (SCI)
SEVERIDAD CLIMÁTICA DE INVIERNO (SCI)

GRAUS-DIA D'HIVERN GD:
GRADOS-DÍA DE INVIERNO GD:

RADIACIÓ GLOBAL MEDIA: kWh/m^2
RADIACIÓN GLOBAL MEDIA:

ZONA DE BAIXA CÀRREGA INTERNA ☐
ZONA DE BAJA CARGA INTERNA

ZONA D'ALTA CÀRREGA INTERNA ☐
ZONA DE ALTA CARGA INTERNA

ZONA CLIMÀTICA / *ZONA CLIMÁTICA*	CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT / *CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO*			FITXA 2 COMFORMITAT - DEMANDA ENERGÉTICA / *FICHA 2 CONFORMIDAD - DEMANDA ENERGÉTICA*		
TANCAMENT / *CERRAMIENTO*	ÀREA (m^2) / *ÁREA (M^2)*	TRANSMITÀNCIA U=W/m^{2}ºK / TRANSMITANCIA U=W/m^{2}ºK	A·U (W/ºK)	UT_m=ΣA.U / Σ A	$U_{max(diseño)}$ ≤ $U_{max\ tabla\ 2.1}$	
MURS DE FATXADA, PARTICIONS INTERIORS EN CONTACTE AMB ESPAIS NO HABITABLES / *MUROS DE FACHADA, PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES*						
SÒLS / *SUELOS*						
CUBERTES / *CUBIERTAS*						
VIDRES I MARCS / *VIDRIOS Y MARCOS*						
PARETS MITGERES / *MEDIANERÍAS*						

F.5 DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL / *DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL*

LOCAL	POTÈNCIA TÈRMICA CALOR Kw / *POTENCIA TÉRMICA CALOR Kw*	
VIVIENDA	7,5	kW
TOTAL	7,5	
POTÈNCIA DE CÀLCUL / *POTENCIA DE CÁLCULO*	7,5	Kw
COEFICIENT CORRECTOR / *COEFICIENTE CORRECTOR*		%
POTÈNCIA SIMULTÀNIA / *POTENCIA SIMULTÁNEA*		Kw
POTÈNCIA GENERADOR/S / *POTENCIA GENERADOR/ES*	Modulante 2.6 a 25 kW	Kw

(Kw)

F.2.4 IT 1.2.4.7 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIA CONVENCIONAL / IT 1.2.4.7 *LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL*

UTILITZACIÓ DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: ☐ SI ☐ NO
UTILIZACIÓN DE APOYO POR EFECTO JOULE:

VOLUM DE L'ACUMULADOR: litres/hora
VOLUMEN DEL ACUMULADOR: *litros/hora*

TEMPERATURA ACUMULACIÓ:
TEMPERATURA ACUMULACIÓN: ºC

POTÈNCIA ELÈCTRICA: *kW*
POTENCIA ELÉCTRICA:

HORES VALL: h.
HORAS VALLE:

COBERTURA DIÀRIA: GERE h.
COBERTURA DIARIA: GERE

MÉTODE DE CÀLCUL UTILITZAT:
MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO:

CAPACITAT TÈRMICA ACUMULADA:
CAPACIDAD TÉRMICA ACUMULADA:

kWh·dia = PRODUCCIÓ ANUAL
kWh·dia = PRODUCCIÓN ANUAL

kWh·any < 1/3 DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL *kWh·any*
kWh·año < 1/3 DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL kWh·año

F.3 IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT, ELEMENTS DE SEGURETAT / *IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD*

☐ VÀLVULA DE SEGURETAT HIDRÀULICA
VÁLVULA DE SEGURIDAD HIDRÁULICA

PRESSIÓ D'AJUSTAMENT: 2 kg/cm^2 = 1 bar per damunt de la pressió de treball del generador
PRESIÓN DE TARADO: kg/cm^2 = 1 bar per damunt de la pressió de treball del generador

☐ VAS D'EXPANSIÓ
VASO DE EXPANSIÓN

TEMPERATURA MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI: 85 ºC
TEMPERATURA MÁXIMA CIRCUITO SECUNARIO:

PRESSIÓ INICIAL VAS D'EXPANSIÓ: 1 kg/cm^2
PRESIÓN INICIAL VASO DE EXPANSIÓN:

VOLUM TOTAL CIRCUIT SECUNDARI: litres / *litros*
VOLUMEN TOTAL CIRCUITO SECUNDARIO:

PRESSIÓ D'OMPLIMENT DEL CIRCUIT SECUNDARI: 1,5 kg/cm^2
PRESIÓN DE LLENADO DEL CIRCUITO SECUNDARIO:

VOLUM DE FLUID A EXPANSIONAR: litres / *litros*
VOLUMEN DE FLUIDO A EXPANSIONAR:

PRESSIÓ NOMINAL MÀXIMA CIRCUIT SECUNDARI: 1,8 kg/cm^2
PRESIÓN NOMINAL MÁXIMA CIRCUITO SECUNDARIO:

VOLUM DEL VAS D'EXPANSIÓ: litres / *litros*
VOLUMENTO DEL VASO DE EXPANSIÓN:

☐ INTERRUPTOR DE FLUX
INTERRUPTOR DE FLUJO

☐ INTERRUPTOR DE TALL GENERAL
INTERRUPTOR DE CORTE GENERAL

F.3.1 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES I ELEMENTS RADIANTS / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES Y ELEMENTOS RADIANTES*

a) GENERACIÓ DE CALOR, IT 1.3.4.1.3.3
GENERACIÓN DE CALOR, IT 1.3.4.1.3.3

COMBUSTIÓ ☐ ATMOSFÈRICA ☐ ESTANCA
COMBUSTIÓN ATMOSFÉRICA

DIMENSIONS DEL PATI DE VENTILACIÓ: 3 m^2
DIMENSIONES DEL PATIO DE VENTILACIÓN:

TUBS EVACUACIÓ: DISTÀNCIES A OBSTACLES: 100 cm
TUBOS DE EVACUACIÓN: DISTANCIAS A OBSTÁCULOS:

b) XARXES DE CANONADES, IT 1.3.4.2
REDES DE TUBERÍAS, IT 1.3.4.2

VÀLVULA D'ALLEUGERIMENT: PRESIÓ D'AJUSTAMENT: kg/cm^3 = 0,3 bar per davall de la pressió de prova
VÁLVULA DE ALIVIO: PRESIÓN TARADO: kg/cm^3 = 0,3bar por debajo de la presión de prueba

BUIDATGE CONDUÏT A DEPÒSIT D'ARREPLEGA: ☐ SI ☐ NO
VACIADO CONDUCIDO A DEPÓSITO DE RECOGIDA:

c) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, IT 1.3.4.3
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, IT 1.3.4.3

☐ EXTINTOR 21A - 113B ☐ BIEs

SEGONS CTE SI-4:
SEGÚN CTE SI-4:

d) SEGURETAT D'UTILITZACIÓ, IT 1.3.4.4
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, IT 1.3.4.4

TEMPERATURA UNITATS TERMINALS:
TEMPERATURA UNIDADES TERMINALES:
60 ºC < 80 ºC O AMB PROTECCIÓ
ºC < 80 ºC O CON PROTECCIÓN

☐ RADIADORS MODEL: 12E
RADIADORES MODELO:

NÚMERO: 5

POTÈNCIA UNITÀRIA: 1.9 KW
POTENCIA UNITARIA:

F.4 CTE HE1 ÀPENDIX H (Fitxes justificatives de l'opció simplificada) / *CTE HE1 APÉNDICE H (Fichas justificativas de la opción simplificada)*

SEVERITAT CLIMÀTICA D'HIVERN (SCI)
SEVERIDAD CLIMÁTICA DE INVIERNO (SCI)

GRAUS-DIA D'HIVERN GD:
GRADOS-DÍA DE INVIERNO GD:

RADIACIÓ GLOBAL MEDIA: kWh/m^2
RADIACIÓN GLOBAL MEDIA:

ZONA DE BAIXA CÀRREGA INTERNA ☐
ZONA DE BAJA CARGA INTERNA

ZONA D'ALTA CÀRREGA INTERNA ☐
ZONA DE ALTA CARGA INTERNA

ZONA CLIMÀTICA *ZONA CLIMÁTICA*	CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT *CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO*			FITXA 2 COMFORMITAT - DEMANDA ENERGÉTICA *FICHA 2 CONFORMIDAD - DEMANDA ENERGÉTICA*		
TANCAMENT / *CERRAMIENTO*	ÀREA (m^2) *ÁREA (M^2)*	TRANSMITÀNCIA U=W/m^{2}ºK TRANSMITANCIA U=W/m^{2}ºK	A·U (W/ºK)	UT_m=ΣA.U / Σ A	$U_{max(diseño)}$	≤ $U_{max\ tabla\ 2.1}$
MURS DE FATXADA, PARTICIONS INTERIORS EN CONTACTE AMB ESPAIS NO HABITABLES *MUROS DE FACHADA, PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES*						
SÒLS *SUELOS*						
CUBERTES *CUBIERTAS*						
VIDRES I MARCS *VIDRIOS Y MARCOS*						
PARETS MITGERES *MEDIANERÍAS*						

F.5 DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL / *DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL*

LOCAL	POTÈNCIA TÈRMICA CALOR Kw / *POTENCIA TÉRMICA CALOR Kw*	
VIVIENDA	7,5	kW
TOTAL	7,5	
POTÈNCIA DE CÀLCUL / *POTENCIA DE CÁLCULO*	7,5	Kw
COEFICIENT CORRECTOR / *COEFICIENTE CORRECTOR*		%
POTÈNCIA SIMULTÀNIA / *POTENCIA SIMULTÁNEA*		Kw
POTÈNCIA GENERADOR/S / *POTENCIA GENERADOR/ES*	Modulante 2.6 a 25 kW	Kw

(Kw)

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 06 - E

F.6 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- [x] **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- [x] **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES, CABALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, PROTECCIONS, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, PROTECCIONES, ETC.
- [ ] **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- [ ] **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DE LA SALA DE MÀQUINES, COTES DE CALDERA, COTES DE XIMENERES, DISTÀNCIA D'ESTES A PARETS I OBSTACLES, TANCAT DE L'ACUMULADOR INDICANT BOCA D'HOME, SEPARACIÓ DEL DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, COTAS DE CALDERA, COTAS DE CHIMENEAS, DISTANCIA DE ÉSTAS A PAREDES Y OBSTÁCULOS, ACOTADO DEL ACUMULADOR INDICANDO BOCA DE HOMBRE, SEPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, ETC.
- [ ] **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRES, CLAUS, ELEMENTS DE SEGURETAT I CONTROL, EMISSORS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS, LLAVES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, EMISORES, ETC.

F.7 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 e IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- [ ] FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- [ ] GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- [ ] TAULES / *TABLAS*
- [ ] RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÁTIC* — VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- [ ] **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

F.8 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

SEGELL DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

F.9 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	*CP*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*

ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , 15-dic-2025

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

F.6 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- [x] **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- [x] **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES, CABALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, PROTECCIONS, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, PROTECCIONES, ETC.
- [ ] **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- [ ] **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DE LA SALA DE MÀQUINES, COTES DE CALDERA, COTES DE XIMENERES, DISTÀNCIA D'ESTES A PARETS I OBSTACLES, TANCAT DE L'ACUMULADOR INDICANT BOCA D'HOME, SEPARACIÓ DEL DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, COTAS DE CALDERA, COTAS DE CHIMENEAS, DISTANCIA DE ÉSTAS A PAREDES Y OBSTÁCULOS, ACOTADO DEL ACUMULADOR INDICANDO BOCA DE HOMBRE, SEPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE, ETC.
- [ ] **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRES, CLAUS, ELEMENTS DE SEGURETAT I CONTROL, EMISSORS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS, LLAVES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, EMISORES, ETC.

F.7 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 e IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- [ ] FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- [ ] GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- [ ] TAULES / *TABLAS*
- [ ] RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÁTIC* — VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- [ ] **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

F.8 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

SEGELL DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA
SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

F.9 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	*CP*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*

ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , 15-dic-2025

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 07 - E

G MEMÒRIA TÈCNICA DE CLIMATITZACIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN

G.1 IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE / *IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE*

IT1.1.4.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR IT1.1.4.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	CODICIONS INTERIORS / *CONDICIONES INTERIORES*					
	ESTIU / *VERANO*			HIVERN / *INVIERNO*		
TEMPERATURA (ºC)	23ºC≤	25	≤ 25ºc	21ºC ≤	21	≤ 23ºC
HUMETAT RELATIVA (%) / *HUMEDAD RELATIVA (%)*	45% ≤	45	≤ 60%	40% ≤	50	≤ 50%
VELOCITAT MEDIA DE L'AIRE (m/s) IT1.1.4.1.3 *VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s) IT 1.1.4.1.3*	a) V = t/100 - 0,07	0.18	m / s	b) V = t/100 - 0,10	0.23	m / s

IT 1.1.4.2.1 GENERALITATS / *IT 1.1.4.2.1 GENERALIDADES*

1) Segons CTE HS 3 Taula 2.1 (Cabals de ventilació mínims exigits) ***1) Según CTE HS 3 Tabla 2.1 (Caudales de ventilación mínimos exigidos)***		**2) Segons IT1.1.4.2.2 i UNE EN 13779 (Cabal d'aire exterior total edifici)** ***2) Según IT1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 (Caudal de aire exterior total edificio)***		
	q_v per habitatge o recinte en l/s / q_v *por vivienda o recinto en l/s*	A Método indirecte de cabal d'aire exterior per persona Método indirecto de caudal de aire exterior por persona		dm^3/s
Sales d'estar / *Salas de estar*		B Método directe per qualitat de l'aire percibut Método directo por calidad del aire percibido		decipols
Dormitoris / *Dormitorios*		C Método directe per concentració de CO_2 Método directo por concentración de CO_2		ppm
Cuines / *Cocinas*		D. Mètode indirecte de cabal d'aire per unitat de superfície Método indirecto de caudal de aire por unidad de superfície		$dm^3/(s \cdot m^2)$
Altres / *Otros*		E. Metode de dilució segons EN 13779 Ap.6.4.2.3 Método de dilución según EN 13779 Ap.6.4.2.3		
Q Total:		Q Total:		dm^3/s

IT 1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació *IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación*	QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR (ODA) *CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR (ODA)*	CLASSE DE FILTRE *CLASE DE FILTRO*	QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (IDA) *CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)*
IT 1.1.4.2.5 Aire d'extracció / *IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción*	*CATEGORIA AE:* *CATEGORÍA AE:*	Cabal d'aire d'extracció de locals de servei: *Caudal de aire de extracción de locales de servicio:* $dm^3/s > 2\ dm^3/(s \cdot m^2)$	

G.2 IT 1.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Procediment simplificat) / *IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Procedimiento*

G.2.1 EQUIPS EMPRATS / *EQUIPOS EMPLEADOS*

IT 1.2.4.1.3	GENERACIÓ DE FRED / *GENERACIÓN DE FRÍO*			PRESTACIÓ ENERGÈTICA *PRESTACIÓN ENERGÉTICA*	RENDIMENTS: EER-COP / *RENDIMIENTOS: EER-COP*		
APARELL *APARATO*	MARCA	MODEL *MODELO*	POTÈNCIA (Kw térmics) POTENCIA (Kw térmicos)	CLASSE: A, B, C, D, E, F o G *CLASE: A, B, C, D, E, F o G*	CÀRREGA AL 100% *CARGA AL 100%*	CÀRREGA PARCIAL -% *CARGA PARCIAL -%*	ΔTª
					SSER/SCOP		
					SSER/SCOP		
					SSER/SCOP SSER/SCOP		

G.2.2 XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*

MATERIAL: ☒ COURE / *COBRE* ☐ INOXIDABLE ☐ ALTRES: / *OTROS:*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:* MATERIAL: ARMAFLEX | CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / *CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:* 0,34 W/(m·K)

PROTECCIÓ CONTRA INTÈMPERIE: / *PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE:*

DISTRIBUCIÓ: / *DISTRIBUCIÓN:* ☐ RETORN DIRECTE / *RETORNO DIRECTO* ☐ RETORN INVERTIT / *RETORNO INVERTIDO* ☐ SUPERFÍCIE REFRESCANT / *SUPERFICIE REFRESCANTE* ☐ ALTRES: / *OTROS:*

Diàmetre exterior (mm) *Diámetro exterior (mm)*	Longitud (m)	Espesor aïllant (mm) *Espesor aislante (mm)*	*Característiques del traçat: eixida interior no ventilada / exterior* *Características del trazado: patinillo interior no ventilado / exterior*	Tª Buit (ºC) *Tª Hueco (ºC)*	Pèrdues (W) *Pérdidas (W)*

IT 1.2.4.2.2 MÀXIMA PÈRDUA DE CALOR, IT 1.2.4.2.2 MÁXIMA PERDIDA DE CALOR,	< 4%	Fugues d'aire: $dm^3/(s \cdot m^2)$ *Fugas de aire: $dm^3/(s \cdot m^2)$*	Pèrdues totals Pérdidas totales	

IT 1.2.4.2.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PEL TRANSPORT DE FLUIDS: / IT 1.2.4.2.5 *EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS:*

CONTROL VENTILADORS IMPULSIÓ: / *CONTROL VENTILADORES IMPULSIÓN :* SFP W/(m^3/s) NÚMERO:

IT 1.2.4.2.6 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MOTORS ELÈCTRICS: / IT 1.2.4.2.6 *EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ESLÉCTRICOS:*

NÚM. DE CIRCUITS I BOMBES:
NÚM. DE CIRCUITOS Y BOMBAS:

CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ:
CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN: litres/hora / *litros/hora*

VÀLVULES D'EQUILIBRAT:
VÁLVULAS DE EQUILIBRADO: ☐ SI ☐ NO

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

POTÈNCIA ESPECIFICA (SFP):
POTENCIA ESPECÍFICA (SFP): W / (m^3/s)

G.2.3 CONTROL DE FUNCIONAMENT / *CONTROL DE FUNCIONAMIENTO*

IT 1.2.4.3.1 CONTROL UNITARI TOT-RES:
IT 1.2.4.3.1 CONTROL UNITARIO TODO-NADA ☒ SI ☐ NO

IT 1.2.4.4 CONTABILITZACIÓ DE CONSUMS INDIVIDUALS:
IT 1.2.4.4 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES: ☐ SI ☒ NO

TERMOSTAT D'AMBIENT
TERMOSTATO DE AMBIENTE ☐ GENERAL ☐ INDIVIDUALS / *INDIVIDUALES* NÚMERO:

☐ ZONIFICACIÓ / *ZONIFICACIÓN* NÚMERO DE ZONES:
NÚMERO DE ZONAS:

☐ ALTRES: / *OTROS:* NÚMERO:

TAULA 2.4.3.2 CONTROL QUALITAT AIRE INTERIOR
TABLA 2.4.3.2 CONTROL CALIDAD AIRE INTERIOR IDA - (C1 A C6)

COMPTADORS D'ENERGIA:
CONTADORES DE ENERGÍA:

MARCA:

MODEL:
MODELO:

NÚMERO:

G MEMÒRIA TÈCNICA DE CLIMATITZACIÓ
MEMORIA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN

G.1 IT 1.1 EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE / *IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE*

IT1.1.4.2 EXIGÈNCIA DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR IT1.1.4.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	CODICIONS INTERIORS / *CONDICIONES INTERIORES*					
	ESTIU / *VERANO*			HIVERN / *INVIERNO*		
TEMPERATURA (ºC)	23ºC≤	25	≤ 25ºc	21ºC ≤	21	≤ 23ºC
HUMETAT RELATIVA (%) / *HUMEDAD RELATIVA (%)*	45% ≤	45	≤ 60%	40% ≤	50	≤ 50%
VELOCITAT MEDIA DE L'AIRE (m/s) IT1.1.4.1.3 *VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s) IT 1.1.4.1.3*	a) V = t/100 - 0,07	0.18	m / s	b) V = t/100 - 0,10	0.23	m / s

IT 1.1.4.2.1 GENERALITATS / *IT 1.1.4.2.1 GENERALIDADES*

1) Segons CTE HS 3 Taula 2.1 (Cabals de ventilació mínims exigits) ***1) Según CTE HS 3 Tabla 2.1 (Caudales de ventilación mínimos exigidos)***		**2) Segons IT1.1.4.2.2 i UNE EN 13779 (Cabal d'aire exterior total edifici)** ***2) Según IT1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 (Caudal de aire exterior total edificio)***		
	q_v per habitatge o recinte en l/s / q_v *por vivienda o recinto en l/s*	A Método indirecte de cabal d'aire exterior per persona Método indirecto de caudal de aire exterior por persona		dm^3/s
Sales d'estar / *Salas de estar*		B Método directe per qualitat de l'aire percibut Método directo por calidad del aire percibido		decipols
Dormitoris / *Dormitorios*		C Método directe per concentració de CO_2 Método directo por concentración de CO_2		ppm
Cuines / *Cocinas*		D. Mètode indirecte de cabal d'aire per unitat de superfície Método indirecto de caudal de aire por unidad de superfície		$dm^3/(s \cdot m^2)$
Altres / *Otros*		E. Metode de dilució segons EN 13779 Ap.6.4.2.3 Método de dilución según EN 13779 Ap.6.4.2.3		
Q Total:		Q Total:		dm^3/s

IT 1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació *IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación*	QUALITAT DE L'AIRE EXTERIOR (ODA) *CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR (ODA)*	CLASSE DE FILTRE *CLASE DE FILTRO*	QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (IDA) *CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)*
IT 1.1.4.2.5 Aire d'extracció / *IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción*	*CATEGORIA AE:* *CATEGORÍA AE:*	Cabal d'aire d'extracció de locals de servei: *Caudal de aire de extracción de locales de servicio:* $dm^3/s > 2\ dm^3/(s \cdot m^2)$	

G.2 IT 1.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Procediment simplificat) / *IT 1.2 EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Procedimiento*

G.2.1 EQUIPS EMPRATS / *EQUIPOS EMPLEADOS*

IT 1.2.4.1.3	GENERACIÓ DE FRED / *GENERACIÓN DE FRÍO*			PRESTACIÓ ENERGÈTICA *PRESTACIÓN ENERGÉTICA*	RENDIMENTS: EER-COP / *RENDIMIENTOS: EER-COP*		
APARELL *APARATO*	MARCA	MODEL *MODELO*	POTÈNCIA (Kw térmics) POTENCIA (Kw térmicos)	CLASSE: A, B, C, D, E, F o G *CLASE: A, B, C, D, E, F o G*	CÀRREGA AL 100% *CARGA AL 100%*	CÀRREGA PARCIAL -% *CARGA PARCIAL -%*	ΔTª
					SSER/SCOP		
					SSER/SCOP		
					SSER/SCOP SSER/SCOP		

G.2.2 XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*

MATERIAL: ☒ COURE / *COBRE* ☐ INOXIDABLE ☐ ALTRES: / *OTROS:*

AÏLLAMENT TÈRMIC: / *AISLAMIENTO TÉRMICO:* MATERIAL: ARMAFLEX | CONDUCTIVITAT TÈRMICA: / *CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:* 0,34 W/(m·K)

PROTECCIÓ CONTRA INTÈMPERIE: / *PROTECCIÓN CONTRA INTEMPERIE:*

DISTRIBUCIÓ: / *DISTRIBUCIÓN:* ☐ RETORN DIRECTE / *RETORNO DIRECTO* ☐ RETORN INVERTIT / *RETORNO INVERTIDO* ☐ SUPERFÍCIE REFRESCANT / *SUPERFICIE REFRESCANTE* ☐ ALTRES: / *OTROS:*

Diàmetre exterior (mm) *Diámetro exterior (mm)*	Longitud (m)	Espesor aïllant (mm) *Espesor aislante (mm)*	*Característiques del traçat: eixida interior no ventilada / exterior* *Características del trazado: patinillo interior no ventilado / exterior*	Tª Buit (ºC) *Tª Hueco (ºC)*	Pèrdues (W) *Pérdidas (W)*
IT 1.2.4.2.2 MÀXIMA PÈRDUA DE CALOR, IT 1.2.4.2.2 MÁXIMA PERDIDA DE CALOR,		< 4%	Fugues d'aire: $dm^3/(s \cdot m^2)$ *Fugas de aire: $dm^3/(s \cdot m^2)$*	Pèrdues totals Pérdidas totales	

IT 1.2.4.2.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PEL TRANSPORT DE FLUIDS: / IT 1.2.4.2.5 *EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS:*

CONTROL VENTILADORS IMPULSIÓ: / *CONTROL VENTILADORES IMPULSIÓN :* SFP W/(m^3/s) NÚMERO:

IT 1.2.4.2.6 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MOTORS ELÈCTRICS: / IT 1.2.4.2.6 *EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ESLÉCTRICOS:*

NÚM. DE CIRCUITS I BOMBES:
NÚM. DE CIRCUITOS Y BOMBAS:

CABAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓ:
CAUDAL NOMINAL DE RECIRCULACIÓN:
litres/hora
litros/hora

VÀLVULES D'EQUILIBRAT:
VÁLVULAS DE EQUILIBRADO: ☐ SI ☐ NO

ALTURA MANOMÈTRICA BOMBA:
ALTURA MANOMÉTRICA BOMBA: m.c.a.

RENDIMENT NOMINAL BOMBA:
RENDIMIENTO NOMINAL BOMBA: %

POTÈNCIA ESPECIFICA (SFP):
POTENCIA ESPECÍFICA (SFP): W / (m^3/s)

G.2.3 CONTROL DE FUNCIONAMENT / *CONTROL DE FUNCIONAMIENTO*

IT 1.2.4.3.1 CONTROL UNITARI TOT-RES:
IT 1.2.4.3.1 CONTROL UNITARIO TODO-NADA ☒ SI ☐ NO

IT 1.2.4.4 CONTABILITZACIÓ DE CONSUMS INDIVIDUALS:
IT 1.2.4.4 CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES: ☐ SI ☒ NO

TERMOSTAT D'AMBIENT
TERMOSTATO DE AMBIENTE ☐ GENERAL ☐ INDIVIDUALS / *INDIVIDUALES* NÚMERO:

☐ ZONIFICACIÓ / *ZONIFICACIÓN* NÚMERO DE ZONES:
NÚMERO DE ZONAS:

☐ ALTRES:
OTROS: NÚMERO:

TAULA 2.4.3.2 CONTROL QUALITAT AIRE INTERIOR
TABLA 2.4.3.2 CONTROL CALIDAD AIRE INTERIOR IDA - (C1 A C6)

COMPTADORS D'ENERGIA:
CONTADORES DE ENERGÍA:

MARCA:

MODEL:
MODELO:

NÚMERO:

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 08 - E

G.2.4 IT 1.2.4.5.2 RECUPERACIÓ DEL CALOR DE L'AIRE D'EXTRACCIÓ / IT 1.2.4.5.2 *RECUPERACIÓN DEL CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN*

CANAL D'AIRE EXPULSAT: / *CANAL DE AIRE EXPULSADO:* m^3/s	☐ SI ☐ NO > 0,5 m^3/s APARELL DE REFREDAMENT ADIABÀTIC: / APARATO DE ENFRIAMIENTO ADIABÁTICO: MARCA: MARCA:	MODEL: MODELO:
EFICIÈNCIA DE LA RECUPERACIÓ: / *EFICIENCIA DE LA RECUPERACIÓN:* % > Valors de la Taula 2.4.5.1 / *% > Valores de la Tabla 2.4.5.1*	PÈRDUES DE PRESSIÓ: / *PÉRDIDAS DE PRESIÓN:* Pa HORES DE FUNCIONAMENT ANUAL: / *HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL:* h.	

G.2.5 IT 1.2.4.7 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIA CONVENCIONAL / IT 1.2.4.7 *LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL*

UTILITZACIÓ DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: / *UTILIZACIÓN DE APOYO POR EFECTO JOULE:* ☐ SI ☐ NO	VOLUM DE L'ACUMULADOR: / VOLUMEN DEL ACUMULADOR: litres / *litros*	TEMPERATURA ACUMULACIÓ: / TEMPERATURA ACUMULACIÓN: ºC
a) POTÈNCIA ELÈCTRICA COMPRESSOR: / *POTENCIA ELÉCTRICA COMPRESOR:* *kW* /	POTÈNCIA RESISTÈNCIES DE SUPORT: / *POTENCIA RESISTENCIAS DE APOYO:* *kW* =	RELACIÓ: / *RELACIÓN:* ≤ 1,2. COBERTURA DIÀRIA: / *COBERTURA DIARIA:* h.
b) FONT D'ENERGIA RENOVABLE: / *FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE:* > 2/3	FONT AUXILIAR DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: / *FUENTE AUXILIAR DE APOYO POR EFECTO JOULE:*	

NECESSITATS TÈRMIQUES: / *NECESIDADES TÉRMICAS:*	kWh·dia,		ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: / *ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA:*	*kWh/dia* / *kWh/día*
COBERTURA ANUAL: / *COBERTURA ANUAL:*	dies / *días*		COBERTURA ANUAL: / *COBERTURA ANUAL:*	dies / *días*
PRODUCCIÓ ANUAL: / *PRODUCCIÓN ANUAL:*	kWh·any/*año*		CONSUM ANUAL: / *CONSUMO ANUAL:*	kWh·any/*año*

G.3 IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT, ELEMENTS DE SEGURETAT / *IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD*

☐ GENERACIÓ D'AIGUA REFRIGERADA / *GENERACIÓN DE AGUA REFRIGERADA*	Nº EVAPORADORS: / *Nº EVAPORADORES:*	☒ PRESSÒSTAT DIFERENCIAL / *PRESOSTATO DIFERENCIAL* ☐ INTERRUPTOR DE FLUIX / *INTERRUPTOR DE FLUJO*

G.3.1 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES I CONDUCTES / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES Y CONDUCTOS*

IT 1.3.4.2.10 CONDUCTES AIRE / *IT 1.3.4.2.10 CONDUCTOS AIRE*	SECCIÓ D'OBERTURES DE MANTENIMENT: LLARG: / *SECCIÓN DE ABERTURAS DE MANTENIMIENTO: LARGO:*		cm. x AMPLE: / cm. x ANCHO:	cm.
	DISTANCIA ENTRE OBERTURES: / *DISTANCIA ENTRE ABERTURAS:*	m.	LONGITUD TRAMS FLEXIBLES: / *LONGITUD TRAMOS FLEXIBLES:*	m < 1,5 m.
c) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, IT 1.3.4.3 / *PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, IT 1.3.4.3*	*SEGONS CTE SI-1.3 ESPAIS OCULTS* / *SEGÚN CTE SI-1.3 ESPACIOS OCULTOS*	☐ A) COMPORTES TALLAFOC / *COMPUERTAS CORTAFUEGO*	☐ B) ELEMENTS PASSANTS: **EI** / ELEMENTOS PASANTES: **EI**	min.
d) SEGURETAT D'UTILITZACIÓ, IT 1.3.4.4 / *SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, IT 1.3.4.4*	ACCESSIBILITAT D'EQUIPS: / *ACCESIBILIDAD DE EQUIPOS:* ☐ A PEU / *A PIÉ* ☐ ACCÉS FIX / *ACCESO FIJO* ☐ ESCALA PORTÀTIL / ESCALERA PORTÁTIL ☐ ALTRES: / OTROS:		INTEGRACIÓ D'EQUIPS I CANONADES: / *INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS:* ☐ UNITATS EXTERIORS OCULTES / *UNIDADES EXTERIORES OCULTAS* ☐ EIXIDES / *PATINILLOS*	

G.4 CTE HE1 ÀPENDIX H (Fitxes justificatives de l'opció simplificada) / *CTE HE1 APÉNDICE H (Fichas justificativas de la opción simplificada)*

SEVERITAT CLIMÀTICA D'ESTIU (SCE) / *SEVERIDAD CLIMÁTICA DE VERANO (SCV)*	GRAUS-DIA D'ESTIU GD: / *GRADOS-DÍA DE VERANO GD:* RADIACIÓ GLOBAL MEDIA: / *RADIACIÓN GLOBAL MEDIA:* kWh/m^2	ZONA DE BAIXA CÀRREGA INTERNA / *ZONA DE BAJA CARGA INTERNA* ☐ ZONA D'ALTA CÀRREGA INTERNA / *ZONA DE ALTA CARGA INTERNA* ☐

ZONA CLIMÀTICA / *ZONA CLIMÁTICA*	CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT / *CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO*			FITXA 2 COMFORMITAT - DEMANDA ENERGÉTICA / *FICHA 2 CONFORMIDAD - DEMANDA ENERGÉTICA*		
TANCAMENT / *CERRAMIENTO*	ÀREA (m^2) / *ÁREA (M^2)*	TRANSMITÀNCIA U=W/m^2ºK / TRANSMITANCIA U=W/m^2ºK	A·U (W/ºK)	UT_m=ΣA.U / Σ A	$U_{max(diseño)}$ ≤ $U_{max\ tabla\ 2.1}$	
MURS DE FATXADA, PARTICIONS INTERIORS EN CONTACTE AMB ESPAIS NO HABITABLES / *MUROS DE FACHADA, PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES*						
SÒLS / *SUELOS*						
CUBERTES / *CUBIERTAS*						
VIDRES I MARCS / *VIDRIOS Y MARCOS*						
PARETS MITGERES / *MEDIANERÍAS*						

G.5 DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL / *DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL*

LOCAL	POTÈNCIA TÈRMICA FRED Kw / *POTENCIA TÉRMICA FRÍO Kw*	
TOTAL		
POTÈNCIA DE CÀLCUL / *POTENCIA DE CÁLCULO*		Kw
COEFICIENT CORRECTOR / *COEFICIENTE CORRECTOR*		%
POTÈNCIA SIMULTÀNIA / *POTENCIA SIMULTÁNEA*		Kw
POTÈNCIA GENERADOR/S / *POTENCIA GENERADOR/ES*		Kw

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / *EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 09 - E

G.2.4 IT 1.2.4.5.2 RECUPERACIÓ DEL CALOR DE L'AIRE D'EXTRACCIÓ / IT 1.2.4.5.2 *RECUPERACIÓN DEL CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN*

CANAL D'AIRE EXPULSAT: / *CANAL DE AIRE EXPULSADO:* m^3/s — ☐ SI ☐ NO > 0,5 m^3/s

APARELL DE REFREDAMENT ADIABÀTIC: / APARATO DE ENFRIAMIENTO ADIABÁTICO: MARCA: MARCA: MODEL: MODELO:

EFICIÈNCIA DE LA RECUPERACIÓ: / *EFICIENCIA DE LA RECUPERACIÓN:* % > Valors de la Taula 2.4.5.1 / *% > Valores de la Tabla 2.4.5.1*

PÈRDUES DE PRESSIÓ: / *PÉRDIDAS DE PRESIÓN:* Pa

HORES DE FUNCIONAMENT ANUAL: / *HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUAL:* h.

G.2.5 IT 1.2.4.7 LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIA CONVENCIONAL / IT 1.2.4.7 *LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL*

UTILITZACIÓ DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: / *UTILIZACIÓN DE APOYO POR EFECTO JOULE:* ☐ SI ☐ NO

VOLUM DE L'ACUMULADOR: / VOLUMEN DEL ACUMULADOR: litres / *litros* TEMPERATURA ACUMULACIÓ: / TEMPERATURA ACUMULACIÓN: ºC

a) POTÈNCIA ELÈCTRICA COMPRESSOR: / *POTENCIA ELÉCTRICA COMPRESOR:* *kW* / POTÈNCIA RESISTÈNCIES DE SUPORT: / *POTENCIA RESISTENCIAS DE APOYO:* *kW* = RELACIÓ: / *RELACIÓN:* ≤ 1,2. COBERTURA DIÀRIA: / *COBERTURA DIARIA:* h.

b) FONT D'ENERGIA RENOVABLE: / *FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE:* > 2/3

FONT AUXILIAR DE RECOLZAMENT PER EFECTE JOULE: / *FUENTE AUXILIAR DE APOYO POR EFECTO JOULE:*

NECESSITATS TÈRMIQUES: / *NECESIDADES TÉRMICAS:*	kWh·dia,		ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA: / *ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA:*	*kWh/dia* / *kWh/día*
COBERTURA ANUAL: / *COBERTURA ANUAL:*	dies / *días*		COBERTURA ANUAL: / *COBERTURA ANUAL:*	dies / *días*
PRODUCCIÓ ANUAL: / *PRODUCCIÓN ANUAL:*	kWh·any/*año*		CONSUM ANUAL: / *CONSUMO ANUAL:*	kWh·any/*año*

G.3 IT 1.3 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT, ELEMENTS DE SEGURETAT / *IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD*

☐ GENERACIÓ D'AIGUA REFRIGERADA / *GENERACIÓN DE AGUA REFRIGERADA*

Nº EVAPORADORS: / *Nº EVAPORADORES:*

☒ PRESSÒSTAT DIFERENCIAL / *PRESOSTATO DIFERENCIAL*

☐ INTERRUPTOR DE FLUIX / *INTERRUPTOR DE FLUJO*

G.3.1 EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES I CONDUCTES / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES Y CONDUCTOS*

IT 1.3.4.2.10 CONDUCTES AIRE / *IT 1.3.4.2.10 CONDUCTOS AIRE*

SECCIÓ D'OBERTURES DE MANTENIMENT: LLARG: / *SECCIÓN DE ABERTURAS DE MANTENIMIENTO: LARGO:* cm. x AMPLE: / cm. x ANCHO: cm.

DISTANCIA ENTRE OBERTURES: / *DISTANCIA ENTRE ABERTURAS:* m. LONGITUD TRAMS FLEXIBLES: / *LONGITUD TRAMOS FLEXIBLES:* m < 1,5 m.

c) PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, IT 1.3.4.3 / *PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, IT 1.3.4.3* — *SEGONS CTE SI-1.3 ESPAIS OCULTS* / *SEGÚN CTE SI-1.3 ESPACIOS OCULTOS* ☐ A) COMPORTES TALLAFOC / *COMPUERTAS CORTAFUEGO* ☐ B) ELEMENTS PASSANTS: **EI** / ELEMENTOS PASANTES: **EI** min.

d) SEGURETAT D'UTILITZACIÓ, IT 1.3.4.4 / *SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, IT 1.3.4.4*

ACCESSIBILITAT D'EQUIPS: / *ACCESIBILIDAD DE EQUIPOS:*
- ☐ A PEU / *A PIÉ* ☐ ACCÉS FIX / *ACCESO FIJO*
- ☐ ESCALA PORTÀTIL / ESCALERA PORTÁTIL
- ☐ ALTRES: / OTROS:

INTEGRACIÓ D'EQUIPS I CANONADES: / *INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS:*
- ☐ UNITATS EXTERIORS OCULTES / *UNIDADES EXTERIORES OCULTAS*
- ☐ EIXIDES / *PATINILLOS*

G.4 CTE HE1 ÀPENDIX H (Fitxes justificatives de l'opció simplificada) / *CTE HE1 APÉNDICE H (Fichas justificativas de la opción simplificada)*

SEVERITAT CLIMÀTICA D'ESTIU (SCE) / *SEVERIDAD CLIMÁTICA DE VERANO (SCV)*

GRAUS-DIA D'ESTIU GD: / *GRADOS-DÍA DE VERANO GD:*

RADIACIÓ GLOBAL MEDIA: / *RADIACIÓN GLOBAL MEDIA:* kWh/m^2

ZONA DE BAIXA CÀRREGA INTERNA / *ZONA DE BAJA CARGA INTERNA* ☐

ZONA D'ALTA CÀRREGA INTERNA / *ZONA DE ALTA CARGA INTERNA* ☐

ZONA CLIMÀTICA / *ZONA CLIMÁTICA*	CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT / *CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO*			FITXA 2 COMFORMITAT - DEMANDA ENERGÉTICA / *FICHA 2 CONFORMIDAD - DEMANDA ENERGÉTICA*		
TANCAMENT / *CERRAMIENTO*	ÀREA (m^2) / *ÁREA (M^2)*	TRANSMITÀNCIA U=W/m^2ºK / TRANSMITANCIA U=W/m^2ºK	A·U (W/ºK)	UT_m=ΣA.U / Σ A	$U_{max(diseño)}$ ≤ $U_{max\ tabla\ 2.1}$	
MURS DE FATXADA, PARTICIONS INTERIORS EN CONTACTE AMB ESPAIS NO HABITABLES / *MUROS DE FACHADA, PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES*						
SÒLS / *SUELOS*						
CUBERTES / *CUBIERTAS*						
VIDRES I MARCS / *VIDRIOS Y MARCOS*						
PARETS MITGERES / *MEDIANERÍAS*						

G.5 DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL / *DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL*

LOCAL	POTÈNCIA TÈRMICA FRED Kw / *POTENCIA TÉRMICA FRÍO Kw*	
TOTAL		
POTÈNCIA DE CÀLCUL / *POTENCIA DE CÁLCULO*		Kw
COEFICIENT CORRECTOR / *COEFICIENTE CORRECTOR*		%
POTÈNCIA SIMULTÀNIA / *POTENCIA SIMULTÁNEA*		Kw
POTÈNCIA GENERADOR/S / *POTENCIA GENERADOR/ES*		Kw

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 09 - E

G.6 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- [x] **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- [x] **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES Y CONDUCTES, CABALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, PROTECCIONS, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, PROTECCIONES, ETC.
- [ ] **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- [ ] **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DE LA SALA DE MÀQUINES, COTES DE MÀQUINES, DISTÀNCIA D'ESTES A PARETS I OBSTACLES, BOQUES D'IMPULSIÓ I RETORN PER EVITAR ESTRATIFICACIÓ, CONDUCTES DE RETORN O PLENUMS, ELEMENTS D'INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, COTAS DE MÁQUINA, DISTANCIA DE ÉSTAS A PAREDES Y OBSTÁCULOS, BOCAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO PARA EVITAR ESTRATIFICACIÓN, CONDUCTOS DE RETORNO O PLENUMS, ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA, ETC.
- [ ] **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRES, SECCIONS DE CONDUCTES D'IMPULSIÓ I DE RETORN,PRESES D'AIRE EXTERIOR, CLAUS, ELEMENTS DE SEGURETAT I CONTROL, EMISSORS, DIFUSORS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS,SECCIONES DE CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y DE RETORNO, TOMAS DE AIRE EXTERIO, LLAVES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, EMISORES, DIFUSORES, ETC.

G.7 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 e IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- [ ] FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- [ ] GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- [ ] TAULES / *TABLAS*
- [ ] RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÁTIC* | VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- [ ] **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

G.8 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

VISAT: / VISADO:

SEGELL DEL COL·LEGI OFICIAL
SELLO DEL COLEGIO OFICIAL

G.9 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD* TE Instalaciones Térmicas de Edificios.	EXPEDIT EN: / *EXPEDIDO EN:* COMUNIDAD VALENCIANA
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*
PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — *CP* — ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*
ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , 15-dic-2025 _____ _____

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

G.6 PLÀNOLS / *PLANOS*

S'ADJUNTEN PLÀNOLS DE: / *SE ADJUNTAN PLANOS DE:*

- [x] **1** SITUACIÓ / *SITUACIÓN*
- [x] **2** ESQUEMA DE PRINCIPI DE LA INSTAL·LACIÓ, INDICANT ENTRE ALTRES: DIÀMETRES DE CANONADES Y CONDUCTES, CABALS, POTÈNCIES TÈRMIQUES, PROTECCIONS, ETC.
  ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS: DIÁMETROS DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS, CAUDALES, POTENCIAS TÉRMICAS, PROTECCIONES, ETC.
- [ ] **3** PLANTA DE LA SALA DE MÀQUINES AMB SITUACIÓ DELS EQUIPS, DISTÀNCIA D'ESTOS A PARETS, VENTILACIÓ, EXTINTORS, ETC.
  PLANTA DE LA SALA DE MÁQUINAS CON SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS, DISTANCIA DE ÉSTOS A PAREDES, VENTILACIÓN, EXTINTORES, ETC.
- [ ] **4** SECCIÓ EN ALÇAMENT DE TOTS ELS ELEMENTS DE LA SALA DE MÀQUINES, COTES DE MÀQUINES, DISTÀNCIA D'ESTES A PARETS I OBSTACLES, BOQUES D'IMPULSIÓ I RETORN PER EVITAR ESTRATIFICACIÓ, CONDUCTES DE RETORN O PLENUMS, ELEMENTS D'INTEGRACIÓ ARQUITECTÒNICA, ETC.
  SECCIÓN EN ALZADO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SALA DE MÁQUINAS, COTAS DE MÁQUINA, DISTANCIA DE ÉSTAS A PAREDES Y OBSTÁCULOS, BOCAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO PARA EVITAR ESTRATIFICACIÓN, CONDUCTOS DE RETORNO O PLENUMS, ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA, ETC.
- [ ] **5** PLANTA DE LA INSTAL·LACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'EDIFICI, EN EL QUAL FIGUREN CANONADES AMB DIÀMETRES, SECCIONS DE CONDUCTES D'IMPULSIÓ I DE RETORN,PRESES D'AIRE EXTERIOR, CLAUS, ELEMENTS DE SEGURETAT I CONTROL, EMISSORS, DIFUSORS, ETC.
  PLANTA DE LA INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO, EN EL QUE FIGUREN TUBERÍAS CON DIÁMETROS,SECCIONES DE CONDUCTOS DE IMPULSIÓN Y DE RETORNO, TOMAS DE AIRE EXTERIO, LLAVES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, EMISORES, DIFUSORES, ETC.

G.7 DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, i INSTRUCCIONS IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 i IT3
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES IT 1.1.3, IT 1.2.3, IT 1.3.3 e IT3

Esta documentació podrà aportar-se preferentment en un CD de sols lectura, adjunt a la MTD en format PDF no modificable, indicant en l'etiqueta del disc el CIF del titular, data i l'emplaçament de la instal·lació.
Esta documentación podrá aportarse preferentemente en un CD de sólo loectura, adjunto a la MTD en formato PDF no modificable, indicando en la etiqueta del disco el CIF del titular, fecha y el emplazamiento de la instalación.

- [ ] FULLES DE CÀLCUL / *HOJAS DE CÁLCULO*
- [ ] GRÀFICS / *GRÁFICOS*
- [ ] TAULES / *TABLAS*
- [ ] RESULTATS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC / *RESULTADOS DEL PROGRAMA INFORMÁTIC* | VERSIÓ: / *VERSIÓN:*
- [ ] **MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT**: QUE CONTINDRÀ LES INSTRUCCIONS DE SEGURETAT, MANEIG I MANIOBRA, AIXÍ COM ELS PROGRAMES DE FUNCIONAMENT, MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ ENERGÈTICA DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA, D'ACORD AMB LA IT 3.
  ***MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**: QUE CONTENDRÁ LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA, DE ACUERDO CON LA IT 3.*

G.8 TÈCNIC TITULAT COMPETENT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*
TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	Nº COL·LEGIAT / *Nº COLEGIADO*
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	TELÉFON / *TELÉFONO*
LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — CP

_____ , _____ d _____ de _____

El/La Tècnic/a titulat/ada / *El/La técnico/a titulado/a*

Firma: _____

VISAT: / VISADO:

SEGELL DEL COL·LEGI OFICIAL
SELLO DEL COLEGIO OFICIAL

G.9 INSTAL·LADOR AUTORITZAT, REDACTOR DE LA MEMÒRIA (si és el cas) / *INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA (en su caso)*

NOM I COGNOMS / *NOMBRE Y APELLIDOS*	NIF
ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD* TE Instalaciones Térmicas de Edificios.	EXPEDIT EN: / *EXPEDIDO EN:* COMUNIDAD VALENCIANA
ADREÇA / *DIRECCIÓN*	LOCALITAT / *LOCALIDAD*
PROVÍNCIA / *PROVINCIA* — *CP* — ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*	TELÈFON / *TELÉFONO*
ESPECIALITAT / *ESPECIALIDAD*	EXPEDIT A / *EXPEDIDO EN*

DECLARA haver informat els tercers, les dades de caràcter personal dels quals s'inclouen en el present document, de la comunicació i tractament de les dades per part d'aquesta Conselleria, així com d'haver obtingut d'ells el corresponent consentiment per a això.
DECLARA *haber informado a los terceros, cuyos datos de carácter personal de los cuales se incluyen en el presente documento, de la comunicación y tratamiento de los mismos por parte de esta Conselleria, así como de haber recabado de ellos el correspondiente consentimiento para tal fin.*

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

_____ , 15-dic-2025 _____ _____

L'Instal·lador autoritzat / *El instalador autorizado*

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / *EJEMPLAR PARA EL INTERESADO*

CESSPCT - SMSA

DIN - A4

IA - 23060 - 10 - E